

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII,  
MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA  
INSTITUȚIA MEDICO SANITARĂ PUBLICĂ  
SPITALUL RAIONAL DROCHIA  
"NICOLAE TESTEMIȚANU"  
Bd.Nicolae Testemițanu, nr. 2/3  
MD 5202, or.Drochia,  
Tel/ fax.+373 252 2-24-48; +373 252 2-27-64  
[www.sr-drochia.ms.md](http://www.sr-drochia.ms.md),  
e-mail:srdrochia@ms.md, sdrochia@gmail.com



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
РАЙОННАЯ ДРОКИЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА  
«НИКОЛАЙ ТЕСТЕМИЦАНУ»  
Бд.Николай Тестемицану, № 2/3  
МД 5202, г.Дрокия,  
Тел./факс+373 252 2-24-48;+373 252 2-  
27-64

[www.sr-drochia.ms.md](http://www.sr-drochia.ms.md),  
e-mail:srdrochia@ms.md

Nr. \_\_\_\_\_  
La nr. 2 din 17.09.2020

Către participanții Achiziției de mică valoare

NR. 21027902/ **MTender ID** [ocds-b3wdp1-MD-1599201951003](#) din 11.09.2020

#### Scrisoare raspuns

Prin prezenta IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemițanu", vă răspunde pe marginea scrisorii nr.69 din 16.09.2020 parvenite de la SRL TeCaPro pentru achiziția de mică valoare NR. 21027902/ **MTender ID** [ocds-b3wdp1-MD-1599201951003](#) din 11.09.2020 și în urma reexaminării și reevaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică:

Drept temei legal în Hotărîre Guvernului nr.437 pentru modificarea Hotărîre Guvernului nr.246/2010 "Cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte", publicat în Monitorul Oficial Nr.131-141( 7460-7470) din 05.06.2020.

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul I Generator electric 50kw motorină de la producător	SRL Promo Solutii	Buc.1	129000,00	129000,00	129000,00

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL TeCaPro	Ne prezentarea specificării tehnice depline solicitate - dimensiunile Carcasa insonorizată, Si anume au fost solicitată: -lungimea (mm) 2300-2650 în oferta lungimea(mm)1850 -lățime(mm)950-950 în oferta lățime(mm) 900 Motor Deplasarea cilindrului 4,5 litri în ofertă Deplasarea cilindrului 4,15 litri Consumul combustibil 100% de la 14,5l pînă la 16l

	<p>în ofertă 100% 14l;  50% de la 7,70l pînă la 9 l în ofertă 50% -7l.  Tip de guvernator Electronic in fisa de date a instalației este Mecanic  ceea nu corespunde cerinței solicitate.</p>
SRL Damicom	<p>Analizînd formularul F4.1 și fișa de date a instalației electric a generatorului Katana KD 83 am constatat următoarele abateri care nu corespund cu specificația tehnică deplină solicitată:  Motor Deplasarea cilindrului 4,5 L – in fisa de date a instalației Deplasarea cilindrului 4,3 L  Tip de guvernator Electronic in fisa de date a instalației este Mecanic  dimensiunile Carcasa insonorizată,  Si anume au fost solicitată:  -lungimea (mm) 2300-2650 in fisa de date a instalației lungimea(mm)2100  -lățime(mm)950-950 în oferta lățime(mm) 900.</p>

Directorul IMSP "Spitalul Raional Drochia"

"Nicolae Testemițanu"

Babin Iurie

Șef Serviciu Juridic Filip A.I.

