

PROIECT DE EXECUȚIE

Nr. 7/2020/1

Reconstuctia Instalatiei de semnalizare si avertizare la incendiu (ISAI) si sistemului de avertizare si comanda cu evacuarea (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa:
or. Chișinau. , str. Korolenco 2/1

Obiectul: "Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale"

Specialist principal



Dones V.

"ARSCOM" SRL

Adresa: mun. Chișinău, sec. Botanica, str. N. Zelinski, 34/2 ap. 8

Licenta : Seria A MMII nr.052277 din 08.07.2016

mun. Chișinău 2020

PROIECT DE EXECUȚIE

Nr. 7/2020/1

Reconstuctia Instalatiei de semnalizare si avertizare la incendiu (ISAI) si sistemului de avertizare si comanda cu evacuarea (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa:
or. Chișinau. , str. Korolenco 2/1

Obiectul: "Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale"

Capitol Nr.7/2020/1-SI

Semnalizare de Incendiu

Specialist principal



Dones V.

"ARSCOM" SRL

Adresa: mun. Chișinău, sec. Botanica, str. N. Zelinski, 34/2 ap. 8

Licenta : Seria A MMII nr.052277 din 08.07.2016

mun. Chișinău 2020

PROIECT SISTEM SEMNALIZARE INCENDIU
"AGENTIA MEDICAMENTULUI SI DISPOZITIVELOR MEDICALE"
amplasat mun. Chisinau, str. Korolenco 2/1

*Licenta : Seria A MMII nr.052277 din 08.07.2016
Contract pentru proiectare Nr. 127 din 01.10.2020*

"AGENTIA MEDICAMENTULUI SI DISPOZITIVELOR MEDICALE"
amplasat mun. Chisinau, str. Korolenco 2/1

PROIECT DE EXECUȚIE
*Reconstuctia Instalatiei de semnalizare si avertizare la incendiu (ISAI)
si sistemului de avertizare si comanda cu evacuarea (SACE) in cladirea administrativa
situata pe adresa: mun. Chisinau, , str. Korolenco 2/1
Nr. 7/2020/1*

Capitol: 7/2020/1-SI Semnalizare de Incendiu

PARTEA GRAFICA
Scheme de Executie

Beneficiar : "AGENTIA MEDICAMENTULUI SI DISPOZITIVELOR MEDICALE" Antreprenor : **"ARSCOM" SRL**
Inginer Sef de Proiect: DONES VITALIE

Chișinău 2020

Borderou planșelor Partea Desenată (Grafică)

Planșa	Denumirea	Nr. de File
1	Borderoul Documentatiei, Legenda	1
2	Etajul 1 Blocul A, Cota 0.000 Amplasarea Utilajului	1
3	Etajul 2 Blocul A, Cota 3300.000 Amplasarea Utilajului	1
4	Subsol Blocul B, Cota -2700.000 Amplasarea Utilajului	1
5	Etajul 1 Blocul B, Cota 0.000 Amplasarea Utilajului	1
6	Etajul 2 Blocul B, Cota 3000.000 Amplasarea Utilajului	1
7	Etajul 3 Blocul B, Cota 6000.000 Amplasarea Utilajului	1
8	Etajul 4 Blocul B, Cota 9000.000 Amplasarea Utilajului	1
9	Subsol Blocul C, Cota -2700.000 Amplasarea Utilajului	1
10	Etajul 1 Blocul C, Cota 0.000 Amplasarea Utilajului	1
11	Etajul 2 Blocul C, Cota 3000.000 Amplasarea Utilajului	1
12	Etajul 3 Blocul C, Cota 6000.000 Amplasarea Utilajului	1
13	Etajul 4 Blocul C, Cota 9000.000 Amplasarea Utilajului	1
14	Etajul 5 Blocul C, Cota 12000.000 Amplasarea Utilajului	1
15	Etajul 6 Blocul C, Cota 15000.000 Amplasarea Utilajului	1
16	Etajul 7 Blocul C, Cota 18000.000 Amplasarea Utilajului	1
17	Etajul 8 Blocul C, Cota 21000.000 Amplasarea Utilajului	1
18-21	Structura Sistemului	4
22	Detector multicriterial. Schema de conectare	1
23	Modul cu 4 relee BX-REL4. Schema de conectare	1
24-26	Panoul Central. Schema de conectare	3
27	Modul B5-DXI2. Schema de conectare a Buclei	1
28	Bloc Schema de conectare a Buclei	1
1	Specificatia utilajului si a materialelor Blocul A.	1
1	Specificatia utilajului si a materialelor Blocul B.	1
1-2	Specificatia utilajului si a materialelor Blocul C.	2

NOTA*

- Specificatia finala a utilajului se va stabili dupa finisarea lucrarilor, iar in caz necesar se va realiza corectarea proiectului.
- Exploatarea sistemului va fi posibil numai dupa verificarea utilajului si a aparatelor instalate.
- Deservirea echipamentului se va efectua de o organizatie specializata si licentiata in baza unui contract de deservire.
- utilajul si materialele incluse in proiect trebuie sa fie certificate in RM si pot fi schimbate cu altele utilaje si materiale analogice cu aceleasi caracteristici tehnice.

Proiectul de executie si solutia tehnica propusa sunt intocmite in conformitate cu legislatia si normativele in constructii in vigoare in R. Moldova respectand in totalitate Legea Calitatii in Constructii si Exigentele Esentiale asociate acestora:

- A - rezistenta si stabilitate;
- B - siguranta in exploatare;
- C - siguranta la foc;
- D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator;
- E - izolare termica, hidroizolatie si economie de energie;
- F - protectie impotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabila a resurselor naturale.

Specialist principal


Vitalie Dones

Обозначение	Наименование
BTH 1.3.6.27	Avertizor de fum MTD 533X, BTH - Многобуквенный код, 1.3 - Номер ППК.Номер СУ, 6 - Номер шлейфа, 27 - Порядковый номер в шлейфе
BTT 1.2.4.59	Avertizor de temperatura MTD 533X, BTT - Многобуквенный код, 1.2 - Номер ППК.Номер СУ, 4 - Номер шлейфа, 59 - Порядковый номер в шлейфе
BTM 1.3.6.5	Buton Manual de incendiu -MCP545X-1R, BTM - Многобуквенный код, 1.3 - Номер ППК.Номер СУ, 6 - Номер шлейфа, 5 - Порядковый номер в шлейфе
X.1	Repetor SmartLetUSee/LCD-Lite, X - Номер ППК, 1 - Номер СУ
RR X.6.11-14	Bloc Relee BX-REL4, RR - Многобуквенный код, X - Номер ППК, 6 - Номер шлейфа, 11-14 - Порядковый номер в шлейфе
SHELL 1	Boxa cu panoul Central - BS, SHELL - Многобуквенный код, 1 - N° на этаже
	Traseul : La etajul de Sus
	Traseul : De la etajul de Sus
	Traseul : La etajul de Jos
	Traseul : De la etajul de Jos
	Traseul : Intrerupere
	TMC 25x17, Canal Plastic
	ЛПВХ 20 СП, Furtun Gofrat PVH
	ЛЖ ПВХ 20x3000, Teava PE

Verificator de proiecte 044
Sevcenco Alexandr
 Domeniile 5, 5.6a, 7
 Nr. de inregistrare a avizului 105/29.10.20
 Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

Beneficiar: "AGENTIA MEDICAMENTULUI si DISPOZITIVELOR MEDICALE"				Licenta: Seria A MMII nr.052277 din 08.07.2016			
Sp. Principal Vitalie Dones Certificat Seria 2015-P, Nr. 1498 din 22.12.2015							
				7/2020/1-SI			
				Reconstructia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa: or. Chisinau, str. Korolenco 2/1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Elaborat	V. Dones						
Sp. Principal	V. Dones						
Verificat							
				Semnalizare de Incendiu		Стадия	Лист
						PE	1
							28
				Date Generale		"ARSCOM" SRL	

Plan etaj 1 Bloc "A"




Експликация помещений		
№ по плану	Наименование	Площадь, м2
101	Casa Sacrii	25,96
102	Tambur	2,08
103	Nodul de apa	2,03
104	Birou	24,05
105	Birou	20,98
106	Birou	21,88
107	Birou	18,98
108	Birou	21,46
109	Birou	18,66
110	Birou	18,76
111	Birou	12,53
112	Birou	11,45
113	Tambur	2,61
114	Birou	6,74
115	Birou	6,22
116	Birou	11,15
117	Birou	11,92
118	Debara	3,4
119	Coridor	48,74
120		13,7
121	WC	8,88

Verificator de proiecte 044
Şevcenco Alexandr
Domeniile C.5,6a,7
Nr. de înregistrare a avizului 05/29.10.20
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

7/2020/1-SI					
Reconstuctia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa: or. Chişinău., str. Korolenco 2/1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ д.к.	Подпись	Дата
Elaborat	V. Dones				
Sp. Princial	V. Dones				
Verificat					
Semnalizare de Incendiu				Стадия	Лист
				PE	2
Etajul 1 Blocul A, Coşa 0.000 Amplasarea Utilajului				"ARSCOM" SRL	

Согласовано
Взам.инж. №
Подпись и дата
Инж.№ подл.

Plan etaj 2 Bloc "A"




Экспликация помещений		
№ по плану	Наименование	Площадь, м2
201	Birou	8,73
202	Birou	12,01
203	Birou	27,44
204	Birou	13,43
205	Birou	14,75
206	Birou	15,72
207	Bloc Sanitar	3,84
208	Bloc Sanitar	3,42
209	Bloc Sanitar	6,16
210	Coridor	48,09
211	Tambur	5,56
212	Casa Scarii	15,03
213	Birou	76,9
214	Birou	63,46

Согласовано	Взам.инж. №	Подпись и дата	Инв.№ подл.

Verificator de proiecte 044
Şevcenco Alexandr
Domeniile C.5,6a,7
Nr. de inregistrare a avizului 105/20.01.2020
Valabil de la 21.01.2020 pînă la 21.01.2025

7/2020/1-SI				
Reconstuctia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa: or. Chişinău, str. Korolenko 2/1				
Изм.	Кон.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Elaborat	V. Dones			
Sp. Princiial	V. Dones			
Verificat				
Semnalizare de Incendiu			Стадия	Лист
			PE	3
Etajul 2-Blocul A-Cota 3300.000-Amplasarea Utilitatii			"ARSCOM" SRL	

Plan subsol Bloc "B"




Экспликация помещений			
№ по плану	Наименование	Площадь, м2	Категория помещений
-101		10,54	Не категоризируется
-102		3,58	Не категоризируется
-103		14,24	Не категоризируется
-104		30,87	Не категоризируется
-105		14,73	Не категоризируется
-106		33,92	Не категоризируется
-107		8,89	Не категоризируется
-108		35,76	Не категоризируется
-109		8,86	Не категоризируется

Verificator de proiecte 044
Șevcenco Alexandr
Domeniile C.5,6a,7
Nr. de înregistrare a avizului 105/28.10.20
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

Согласовано	
Взам.инж. №	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

7/2020/1-SI					
Reconstuctia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa: or. Chișinău., str. Korolenco 2/1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Elaborat	V. Dones				
Sp. Principal	V. Dones				
Verificat					
Semnalizare de Incendiu				Стандия	Лист
				PE	4
Subsol-Blocul-B; Cota -2700.000-Amplasarea Utilitatii				"ARSCOM" SRL	

Plan etaj 1 Bloc "B"




Экспликация помещений		
№ по плану	Наименование	Площадь, м2
101	Casa Scarii	14,06
102	Birou	30,2
103	Birou	13,81
104	Birou	14,07
105	WC	7,62
106	Birou	8,48
107	Birou	35,5
108	Birou	8,69
109	Coridor	31,3

Verificator de proiecte 044
Şevcenco Alexandr
Domeniile. C.5,6a,7
Nr. de inregistrare a avizului 105/20.10.20
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

Согласовано	Взам.инв. №	Подпись и дата	Инв.№ подл.

7/2020/1-SI					
Reconstuctia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa: or. Chişinau. , str. Korolenco 2/1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Elaborat	V. Dones				
Sp. Princial	V. Dones				
Verificat					
Semnalizare de Incendiu				Стадия	Лист
				PE	5
					28
Etajul 1 Blocul B, Cota 0.000 Amplasarea Utilitatii				"ARSCOM" SRL	

Plan etaj 2 Bloc "B"



Экспликация помещений		
№ по плану	Наименование	Площадь, м2
201	Galeree	36,71
202	Casa Scarii	14,52
203	Coridor	30,47
204	Tambur	3,15
205	Birou	14,17
206	Birou	17,19
207	Birou	27,86
208	Birou	8,8
209	Birou	35,79
210	Birou	8,79

Verificator de proiecte 044
Şevcenco Alexandr
 Domeniile C.5,6a,7
 Nr. de inregistrare a avizului 105/28.10.20
 Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

7/2020/1-SI				
Reconstuctia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa: or. Chişinau., str. Korolenco 2/1				
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата	Semnalizare de Incendiu		Стадия	Лист
Elaborat V. Dones			PE	6
Sp. Princial V. Dones				28
Verificat	Etajul 2 Blocul B, Cota 3000.000 Amplasarea Ufilajului		"ARSCOM" SRL	


Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Plan etaj 3 Bloc "B"



Экспликация помещений		
№ по плану	Наименование	Площадь, м2
301	Casa Scarii	13,87
302	Birou	20,52
303	Birou	23,53
304	Birou	14,71
305	Tambur	6,4
306	Coridor	20,3
307	Tambur	6,14
308	Birou	8,93
309	Birou	23,91
310	Birou	11,72
311	Birou	8,79

Согласовано

Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

Verificator de proiecte 044
Șevcenco Alexandr
 Domeniile C.5,6a,7
 Nr. de inregistrare a avizului 105/28.10.20
 Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

7/2020/1-SI					
Reconstructia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa: or. Chișinău., str. Korolenco 2/1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Проверено	Дата
Elaborat	V. Dones				
Sp. Princial	V. Dones				
Verificat					
Semnalizare de Incendiu				Стандия	Лист
				PE	7
Etajul 3 Blocul B, Cota 6000.000 Amplasarea Ușilor				Листов	28
"ARSCOM" SRL					

Plan etaj 4 Bloc "B"



Экспликация помещений		
№ по плану	Наименование	Площадь, м2
401	Casa Scarii	14,11
402	Birou	13,92
403	Tambur	6,81
404	Birou	8,79
405	Tambur	6,86
406	Birou	10,19
407	Sala de sedinte	107,35

Verificator de proiecte 044
Şevcenco Alexandr
Domeniile C.5,6a,7
Nr. de inregistrare a avizului 105728/10.70
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025


7/2020/1-SI					
Reconstuctia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa: or. Chişinau, str. Korolenco 2/1					
Изм. Кол.уч. Лист N	Док. Проект	Дата	Стадия		
Elaborat	V. Dones		PE	8	28
Sp. Princial	V. Dones		Semnalizare de Incendiu		
Verificat			Etajul 4 Blocul B, Cota 9000.000 Amplasarea Utilajului		
			"ARSCOM" SRL		

Согласовано	Взам.инж. №	Подпись и дата	Инв.№ подл.

Plan Subsol Blocul "C"

Экспликация помещений

№ по плану	Наименование	Площадь, м2
-101	Incapere Lichidare Medicamente Expirate	133,9
-102	Casa Scarii	14,6
-103	Hol	5,82
-104	Depozit	8,65
-105	WC	1,93
-106	WC	2
-107	Depozit	3,56
-108	Depozit	2,7
-109	Depozit	14,05
-110	Depozit	18,24
-111	Depozit	10,57
-112	Depozit	10,78
-113	Depozit	11,11
-114	Incapere personal	9,49
-115	Depozit	23,71
-116	Depozit	16,79
-117	Depozit	14,6
-118	Depozit	13,37
-119	Coirdor	75,67
-120	Depozit	4,72
-121	Depozit	14,51
-122	Depozit	28,62



Verificator de proiecte 044
Șevcenco Alexandr
 Domeniile C.5,6a,7
 Nr. de înregistrare a avizului 105/28.10.20
 Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

7/2020/1-SI					
Reconstrucția (ISAI) și (SACE) în clădirea administrativă situată pe adresa: or. Chișinău, str. Korolenko 2/1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Elaborat	V. Dones				
Sp. Principal	V. Dones				
Verificat					
Semnalizare de incendiu				Стадия	Лист
				PE	9
Subsol - Blocul C, Cota - 2700.000 - Amplasarea Utilitatilor				"ARSCOM" SRL	

Согласовано


Взам.инж. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Plan etaj 1 Blocul "C"

Plan etaj 1
Blocul "C"



Экспликация помещений		
№ по плану	Наименование	Площадь, м2
101	Tambur	4,81
102	Tambur	4,16
103	Casa Scarii	14,37
104	Birou	7,24
105	Birou	14,77
106	Casa Scarii	14,99
107	Bloc Sanitar	2,17
108	Bloc Sanitar	2,49
109	Bloc Sanitar	2,43
110	Bloc Sanitar	1,23
111	Bloc Sanitar	3,7
112	Birou	31,18
113	Birou	14,89
114	Cazangerie	15,59
115	Debara (Instalarea Panoului)	3,78
116	Birou	13,06
117	Sala de conferinta	57,52
118	Hol	84,68
119	Cazangerie	9,68
		8,39

Verificator de proiecte 044
Șevcenco Alexandru
Domeniile C.5,6a,7

Nr. de înregistrare a avizului 105/28.10.20
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

7/2020/1-SI

Reconstuctia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa: or. Chișinău, str. Korolenco 2/1

Изм. Кол.уч. Аутм. N.доп. Подпись, дата
Elaborat V. Dones
Sp. Principal V. Dones
Verificat

Semnalizare de Incendiu

Стандия	Лист	Листов
PE	10	28

Etajul 1 Blocul C, Cota 0.000 Amplasarea Utilajului

"ARSCOM" SRL

Согласовано


Взаминд. №

Подпись и дата

Инд.№ подл.

Plan etaj 2 Blocul "C"

Plan etaj 2 Blocul "C"




Экспликация помещений		
№ по плану	Наименование	Площадь, м2
201	Birou	7,64
202	Birou	16,17
203	Birou	15,69
204	Casa Scarii	15,39
205	Debara	6,8
206	Bloc Sanitar	2,37
207	Bloc Sanitar	1,94
208	Bloc Sanitar	3,91
209	Bloc Sanitar	2,35
210	Bloc Sanitar	1,09
211	Incapere personal	7,01
212	Casa Scarii	16,01
213	Birou	38,16
214	Birou	27,28
215	Birou	13,58
216	Birou	11,19
217	Coridor	53,99
218	Birou	12,6
219	Birou	67,99
220	Tambur	3,6
221	Incapere personal	4,82

Verificator de proiect 044
 Serviciu Alex. Alex. Alex.
 Domeniile C.5,6a,7
 Nr. de inregistrare a avizului 105/20.10.20
 Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

Согласовано	Взам.инж. №	Подпись и дата	Инв.№ подл.
6073			

7/2020/1-SI			
Reconstuctia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa: or. Chisinau., str. Korolenco 2/1			
Semnalizare de Incendiu		Стадия	Лист
		PE	11
Verificat		Листов 28	
Etajul 2 Blocul C, Cota 3300.000 Amplasarea Utilitatilor		"ARSCOM" SRL	

Plan etaj 3 Blocul "C"



Экспликация помещений

№ по плану	Наименование	Площадь, м2
301	Birou	7,88
302	Birou	19,92
303	Birou	16,8
304	Birou	6
305	Casa Scarii	15,62
306	Debara	2,26
307	Debara	2,69
308	Birou	13,69
309	Birou	16,51
310	Debara	3,66
311	Bloc Sanitar	3,94
312	Bloc Sanitar	3,54
313	Casa Scarii	16,86
314	Birou	19,23
315	Birou	40,48
316	Birou	13,63
317	Coridor	50,28
318	Birou	68,04
319	Hol	6,88

Verificator de proiecte 044
Sevenco Alexandr
Domeniile C.5,6a,7
Nr. de inregistrare a avizului 125/28-12-20
Valabil de la 21.01.2020 pînă la 21.01.2025

7/2020/1-SI			
Reconstuctia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa: or. Chişinau., str. Korolenko 2/1			
Semnalizare de Incendiu		Стадия	Лист
		PE	12
		Листов	
		28	
Etajul 3 Blocul C, Cota 6000.000 Amplasarea Utilitatilor		"ARSCOM" SRL	


Согласовано

Взам.инж. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Plan etaj 4 Blocul "C"




Экспликация помещений		
№ по плану	Наименование	Площадь, м2
401	Control si Supraveghere	11,44
402	Spalatorie	9,5
403	Termostatare	10,95
404	SAS	3,02
405	Casa Scarii	15,55
406	Dezinfectare	11
407	Terostatare	3,99
408	SAS	1,77
409	Sterilizrea Mediilor	13,27
410	Grup Sanitar	14,07
411	Casa Scarii	16,81
412	Lal-test	8,67
413	Coridor	15,82
414	Birou	12,27
415	Camera Testare Culturi	13,77
416	Determinarea Activitatii Antibiotice	9,11
417	Tambur	5,89
418	Pregatirea Mediilor	9,18
419	Pastrarea Medilo Sterile	13,2
420	Desprafuire	3,11
421	Vestiar Haine curate	13,18
422	Boxa Sterilizare	20,39
423	Depozitarea Mediilor	8,79
424	Vestiar	9,25
425	Boxa contaminare	13,33
426	Inactivare	9,12
427	Uscatorie	6,35
428	Vestiar	3,03
429	Primre probe	6,75
430	Coridor	24,28
431	Antreu	15,08

Verificator de proiecte 044
Şevcenco Alexandr
Domeniile C.5,6a,7

Nr. de inregistrare a avizului 105/28.10.20
Valabil de la 21.01.2020 pînă la 21.01.2025

7/2020/1-SI
Reconstuctia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe
adresa: or. Chişinau., str. Korolenco 2/1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Elaborat		V. Dones			
Sp. Princiial		V. Dones			
Verificat					



Semnalizare de Incendiu

Стандия	Лист	Листов
PE	13	28

Etajul 4 Blocul C, Cota 9000.000 Amplasarea Utilajului

"ARSCOM" SRL


Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Plan etaj 5 Blocul "C"



Экспликация помещений

№ по плану	Наименование	Площадь, м2
501	Casa Scarii	14,84
502	Bloc Sanitar	2,65
503	Bloc Sanitar	3,36
504	Bloc Sanitar	2,05
505	Garderoba	13,28
506	Debara	5,19
507	Birou	19,61
508	Tambur	2,11
509	Casa Scarii	15,51
510	Birou	15,61
511	Birou	15,17
512	Birou	4,64
513	Birou	6,29
514	Tambur	5,44
515	Birou	25,1
516	Birou	13,67
517	Tambur	6,43
518	Coridor	47,95
519	Coridor	11,01
520	Birou	15,76
521	Birou	18,13
522	Birou	16,03
523	Bloc Sanitar	4,8
524	Birou	44,29
525	Birou	7,57

Verificator de proiecte 044

Şevenco Alexandr
Domeniile C.5,6a,7

Nr. de inregistrare a avizului 105/28-10.20
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

7/2020/1-SI

Reconstuctia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa: or. Chişinau, str. Korolenco 2/1

Semnalizare de Incendiu

Stadua	Lucr	Lucr
PE	14	28

Etajul 5-Blocul C, Eota-12000-900-Amplasarea Utilitatii

"ARSCOM" SRL


Согласовано

Взам.инв. №


Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Elaborat	V. Dones				
Sp. Princial	V. Dones				
Verificat					



Plan etaj 6 Blocul "C"



Explicatia Incapeilor		
N° pe Plan	Denumirea	Suprafata, m2
601	Casa Scarii	14,69
602	Birou	16,2
603	Birou	14,23
604	Birou	15,78
605	Birou	8,29
606	Bloc Sanitar	8,81
607	Birou	8,65
608	Birou	8,22
609	Birou	44,36
610	Birou	30,54
611	Casa Scarii	16,19
612	Birou	72,03
613	Birou	13,54
614	Birou	12,37
615	Tambur	6,73

Verificator proiect: 45044
Şevcenko Alexandr
 Domeniile C.5,6a,7
 Nr. de inregistrare a avizului 125/28.10.20
 Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

7/2020/1-SI		
Reconstuctia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa: or. Chişinău, str. Korolenco 2/1		
Semnalizare de Incendiu	Смаður	л/см
	PE	15
Etajul 6 Blocul C, Cota 15000.000 Amplasarea Utilitatilor		л/смоб
		28
"ARSCOM" SRL		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Plan etaj 7 Blocul "C"

Экспликация помещений

№ по плану	Наименование	Площадь, м2
701	Casa Scarii	14,82
702	Bloc Sanitar	2,18
703	Bloc Sanitar	2,59
704	Bloc Sanitar	2,38
705	Bloc Sanitar	4,16
706	Bloc Sanitar	1,03
707	Debara	0,76
708	Birou	5,26
709	Birou	20,35
710	Birou	22,08
711	Birou	30,95
712	Birou	6,21
713	Birou	3,62
714	Birou	3,87
715	Birou	11,33
716	Birou	4,12
717	Birou	20,52
718	Birou	7,06
719	Debara	1,66
720	Casa Scarii	15,67
721	Birou	4,81
722	Birou	22,87
723	Balcon	8,71
724	Birou	14,18
725	Birou	4,2
726	Coridor	10,71
727	Tambur	6,92
728	Coridor	42,36
729	Birou	13,66
730	Birou	6,57
731	Birou	10,37

Verificator de proiecte 044

Şevcenko Alexandr

Domeniile C.5,6a,7

Nr. de inregistrare a avizului 105/29.07.20
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025


7/2020/1-SI
Reconstuctia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe
adresa: or. Chişinau, str. Korolenco 2/1

Semnalizare de Incendiu


Etajul 7 Blocul C, Cota 18000.000 Amplasarea
Utilitatilor

Cmădura	Lucr	Lucr
PE	16	28

"ARSCOM" SRL



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	№ док. в.д.	Дата
Elaborat		V. Dones			
Sp. Principal		V. Dones			
Verificat					




Согласовано

Взам.инд. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

etajul 8 Blocul "C" tehnic




Экспликация помещений		
№ по плану	Наименование	Площадь, м2
801	Incapere tehnica	19,59
802	Incapere tehnica	10,65
803	Incapere tehnica	1,21
804	Incapere tehnica	48,55
805	Casa Scarii	7,96
806	Incapere tehnica	39,07
807	Incapere tehnica	26,57
808	Incapere tehnica	2,98
809	Incapere tehnica	4,81

Verificator de proiecte 044
Şevcenco Alexandr
 Domeniile C.5,6a,7
 Nr. de inregistrare a avizului 105/28.10.20
 Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

Согласовано	
Взам.инд. №	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

7/2020/1-SI					
Reconstuctia (ISAI) si (SACE) in cladirea administrativa situata pe adresa: or. Chişinău, str. Korolenco 2/1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Elaborat	V. Dones				
Sp. Princlal	V. Dones				
Verificat					
Semnalizare de incendiu				Стadia	Лист
				PE	17
Etajul 8 Blocul C, Coşa 21000.000 Amplasarea Utilajului				"ARSCOM" SRL	

Согласовано					
Взам.инв. №					
Подпись и дата					
Инв.№.подл.					




Deconectarea usilor si ventilatiei
Spre Sistemul de avertizare
si control al evacuării

Verificator de proiecte 044
Sevcenco Alexandr
Domeniile C.5,6a,7

Nr. de inregistrare a avizului 125/28.10.20
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

Изм.	Кон.уч.	Лист	№ док.	Инициалы	Дата
Elaborat	V. Dones				
Sp. Principal	V. Dones				
Verificat					




Structura Sistemului (INEEPUT)

Стадия	Лист	Листов
PE	18	28

"ARSCOM" SRL

7/2020/1-SI

Согласовано	Взам.инд. №	Подпись и дата	Инд.№ подл.



Verificator de proiecte 044
Şevcenco Alexandr
 Domeniile C.5,6a,7
 Nr. de inregistrare a avizului 105/28.10.20
 Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

7/2020/1-SI			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Итого
Elaborat	V. Dones		
Sp. Principal	V. Dones		
Verificat			
Structura Sistemului		Стадия	Лист
		PE	20
			28
"ARSCOM" SRL			

Инв.№: подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано

Caratteristici:

- Baza USB 501

SHLD

L2

GND


SHLD

L1

GND

BAZA

USB 501-1




Alarma se declanșează prin spargerea geamului și apăsarea butonului, acesta rămânând blocat în starea de alarmă. Starea de alarmă este indicată printr-un LED roșu integrat. Butonul dispune și de izolator la scurtcircuit, ceea ce-i permite instalarea direct pe buclă, alături de detectori și alte elemente

Modificari:

- Characteristic:


-



Verificator de proiecte 044
Șevcenco Alexandr
Domeniile C.5,6a,7
Nr. de înregistrare a avizului 105729.10
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

						7/2020/1-SI		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н док.	Подпись	Дата			
Elaborat	V. Dones					Стадия	Лист	Листов
Sp. Principal	V. Dones					PE	22	28
Verificat						Detector multicriterial si buton manual. Schema de conectare		

Modul cu 4 relee BX-REL4







Modul cu releu BX-REL4.

Dispune de 4 relee cu contacte libere de potențial NO/NC, cu monitorizarea internă a tensiunii pe buclă. Loop Assistant. BX-REL4 dispune și de izolator la scurtcircuit, ceea ce-i permite instalarea direct pe buclă, alături de detectori și alte elemente.

La o bucla pot fi conectate maximum 64 module BX-REL4 .

Characteristici:

- izolator de scurtcircuit integrat;
- cutie de montare IP66, inclusiv dozele de admisie a cablurilor;
- tensiune de funcționare 15-27 Vcc, din buclă;
- 4 ieșiri pe releu, contacte libere de potențial;
- poziție fail-safe programabilă;
- contacte bistabile în comutație 230V / 2A;
- putere comutație max. 60W (230V, 0,25A);
- consum 0,51 mA;
- temperatură de funcționare -20°C ... +60°C;
- clasă de protecție IP66 (numai în cutia de montare).



Exemplu 1 Conectarea Sienei:
In Acest caz contactele releului se conecteaza contiuu cu sirena la sursa de alimentare.

Exempl 2 Dirigarea cu sistemele externe:
In ependenta de tipul de intrari al sistemului in modulul RX-REL4 se utilizeaza contactele NO/NC

Exemplu 3 Conectarea sistemelor cu Tensiune de pornire Inalta:
In acest caz contactul releelor seconecteaza continuu la sursa de alimentare externa. In caz ca puterea Sistemului conectat este Mai mare de (max. 60Wm) modulul RX-REL4 nu este de ajuns si trebuie conectat un releu intermediar extern.

						7/2020/1-SI					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов
Elaborat	V. Dones								PE	23	28
Sp. Principal	V. Dones					Modul cu 4 relee BX=REL4 - Schema de conectare			"ARSCOM" SRL		
Verificat											

Modulu procesorului central B5-MCUA


USB 1.1 Host (Nu se foloseste)
USB 1.1 Conectarea Calculatorului.

Leduri indica starea procesoarelor A si B (*)

Slot deconectare a Pupitrului de dirijare intern X2

RESET

Slot Cartela SD (pina la 2 GB).



* Ledurile A & B ard 10 sek; apoi A clipeste 8 sek, iar B arde continuu;
apoi A clipeste 3 ori, iar B clipeste o data: Procedura de initiere a sistemului
Ledul clipeste des: Controler ACTIV
Ledul clipeste rar: Controler pasiv
Ledul e stins: Defect

Cu Modulul B5-MCUA este deja inzeatrata orice cenrtala dn seria MX. El prelucreaza toate datele, generate de restul modulelor, executa toate operatnile logice si dirijaza cu configurarea datelor.

Icarcarea Softului, configurarea si diagnosticarea se efecuaza de la calculator, prin USB 1.1 (X7) amplasat pe partea din fata a modului.

Modull este inzesrat cu interfeis Ethernet X3 pentru conectarea in retea locala.

Memoria interna a modului B5-MCUA poate pastra 10000 evenimente. La necesitate memora poate fi extinsa cu ajutorul unei cartle SD instalata in slotul X9.


Pe fatada modului sun amplasate Leduri V5 si butonul de reset X6.

Pentru conectarea pupirului de dirijare intern se foloseste slotul X2.

Caracteristici tehnice:

- Tensiune alimentare 230 Vca (50 Hz) ;
- Tensiune functionare 26 Vcc;
- Temperatură functionare: -5°C ... +50°C ;
- Clasa de protecție IP30 ;
- Certificări EN54, CPD, VdS
- Tensiune alimentare 230 Vca (50 Hz) ;
- Tensiune functionare 26 Vcc;
- Temperatură functionare: -5°C ... +50°C ;
- Clasa de protecție IP30 ;
- Certificări EN54, CPD, VdS

Pnoul de dirijare Integrat MAP B8-MMI-CIP



Panou extern de operare și afișare
Integral MAP B8-MMI-CIP High-End, display 1/4 VGA,
taste multifuncționale și tastatură membranată.
Folosit pentru semnalizarea tuturor mesajelor
și operarea centralizată a rețelei SecoNET
(conform EN 54-2 și EN 54-4). Se conectează
la cartela pentru funcții de bază prin conexiune redundantă.

- transmisia datelor prin MMI-BUS;
- nivele ierarhice de acces;
- tensiune funcționare 10-30V;
- consum stand-by 97mA;
- interfață RS485 cu izolație galvanică;
- distanță maximă față de centrală 1200 metri;
- clasă de protecție IP30;
- temperatură de funcționare -5°C + 50°C;
- ecran LCD ¼ VGA, rezoluție 320x240px, diagonală 5,65 inch (144mm)
- dimensiuni 360 x 445 x 45 mm;
- carcasă din oțel, vopsită în culoare roșie RAL3000.

Verificator de proiecte 044
Șevcenko Alexandr
Domeniile C.5,6a,7
Nr. de înregistrare a avizului 1025/20.10.20
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

- X1 Conector MMI-BUS
- X2 Conector alimentare MMI-BUS
- X3 Conector Displei
- X31 Conector indicator LCD
- X4, Conector MMI-BUS
- X8 X4 (MMI-BUSA),
- X8 (MMI-BUSB) conectat: MMI-BUS aprobată X4 (MMI-BUSA),
- X8 (MMI-BUSB) deconectat: MMI-BUS ne aprobată
- X5 Conector pentru imprimanta optionala B8-PRT
- X6 Conector EPI-BUS
- X7 Conector semnalizator acustic
- X7 conectat: Semnal Blocaț
- X7 necnectat: semnal Deblocaț
- X9 Conector regim service
- X9 conectat: Regim SERVICE
- X9 deconectat: Regim NORAL de Functionare
- X10 Conector «Regim de secuiate Displei / Fara Regim de secuiate Displei»
- B5/B6 pozitia: Fara Regim de secuiate Displei
- B8/B9 положение: Regim de secuiate Displei
- S1 Comutator adresabil MMI-BUS

						7/2020/1-SI		
Изм.	Кол.уч.	Лист	В док.	Подпись	Дата			
Elaborat	V. Dones					Стадия	Лист	Листов
						PE	25	28
Sp-Principal	V. Dones					Panoul Central (Procesorul Central, Pnoul de dirijare Integrat MAP B8-MMI-CIP)		
Verificat						"ARSCOM" SRL		

Sursa de alimentare B8-PSU

Fiecare centrala din seria MX este deja inzestrata cu sursa de alimentare B8-PSU. Puterea curentului 7,1 A.
Pentru alimentarea cu energie electrica de rezerva, modulul B8-PSU poate fi inzestrat cu 4 baterii de acumulatori.

На передней панели расположен коннектор для подключения сети электропитания, два светодиода контроля питания и выключатель выходных напряжений.

Caracteristici tehnice:

Tensiune de operare : 110 V AC-15% - 230V AC+10%
Fregventa 47-63 Гц
Consum: max. 280 Вт/3.3В/3А,
lesiri de alimentare a elementelor interne: 5В/1А, 27В/7А
lesiri de alimentare a elementelor externe: 5 x(19,4-27,9 В)/ 2 А

Leduri(*)

Intrerupator On/Off


Conectarea elementelor externe.

Contactele X5 se folosesc pentru conectarea de pina la 5 utilizatori externi de exemplu elementele sinei MMI-BUS, X5


Sirene, electromagniti s.a.

VBAT Conectarea + Bateriei

GNOBAT Conectarea - Bateriei



Schema de conectare a Sursei de alimentare B8-PSU



Verificator de proiecte 044

Şevcenco Alexandr

Domeniile C.5,6a,7

Nr. de inregistrare a avizului 105/20.10.20
Valabil de la 21.01.2020 pînă la 21.01.2025

7/2020/1-SI

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Elaborat	V. Dones				
Sp. Principal	V. Dones				
Verificat					



Panoul Central (Sursa de alimentare B8-PSU) si
Schema de conectare

Стadia	Лист	Листов
PE	26	28

"ARSCOM" SRL

Модуль B5-DXI2 кольцевых шлейфов X-LINE

Conectarea elementelor pe bucla X-line



Cartelă modul pentru conectarea a 2 bucle cu maxim 250 elemente fizice pe buclă
Cartela redundantă ce permite conectarea a 2 bucle redundante adresabile inteligente sau a 4 linii de detectori. Cartela se montează în centrala de incendiu.

- modul X-LINE pentru conectarea a 2 bucle cu maximum 250 de elemente fizice per buclă;
- maxim 600 elemente logice per cartelă (zone, intrări, ieșiri);
- 64 de zone/buclă;
- maximum 63 de detectori/zonă;
- monitorizează starea detectorilor și a modulelor conectate pe buclă;
- localizează întreruperea buclei sau scurtcircuitul de pe buclă;
- lungimea maximă a buclei 3500m
- tensiune de operare 5-26V;
- rezistență linie max. 255Ω;
- consum curent 35mA;
- temperatură de funcționare -5°C ... +50°C.

Locul Instalari in carcasa(SLOT): 2-9

Elementel care pot fi Conctate: Avertizoare seria MTD 533X montate pe baza USB501, butoane manuale de incendiu seria MCP 535X u MCP 545X, module BX-AIM, BX-OI3, BX-REL4, BX-IOM, BX-IM4, BX-ESL, BX-RGW, BX-02I4, BX-I2, BX-01

Sirene Seria BX-SOL u BX-FOL

Cablu recomandat petru bucle: J-Y (ST) Y 1x2x0.8 mm,

Verificator de proiecte 044

Șevcenco Alexandr

Domeniile C.5,6a,7

Nr. de inregistrare a avizului 105/28.10.20

Valabil de la 21.01.2020 pînă la 21.01.2025

7/2020/1-SI

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Elaborat		V. Dones			
Sp. Principal		V. Dones			
Verificat					

Modul B5-DXI2. Schema de conectare a-Buclei

Статус	Лист	Листов
PE	27	28

"ARSCOM" SRL

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Poz..	Demumirea Utilajului si a Materialelor	Tipul si Modelul	Codul Utilajului	Furnizor	Unitatea de masura	Cant.	MAsa 1 un/Kg	Nota
	1 Приборы приемно-контрольные							
	1.1 Modul cu relee	BX-REL4 Certificat VdS: G210134, Certificat CPD: 0786-CPD-21012	BX-REL4	Schrack Seconet	um	2	0,1	
	2 Извещатели							
	2.1 Buton manual de alarmare (tip A) adresabil – clasă de protecție IP24	MCP545X-1R Certificat VdS: G210092, Certificat CPD: 0786-CPD-20999	MCP545X-1R	Schrack Seconet	um	6	0.126	
	2.2 Detector inteligent adresabil cu senzori multipli, poate fi folosit drept detector de fum, detector de temperatură sau detector combinat de fum și temperatură, în conformitate cu EN54-5 și EN54-7, pentru detecția incendiilor cu ardere mocnită precum și a celor cu flacără deschisă, încă din fază incipientă	MTD 533X Certificat VdS: G210115, Certificat CPD: 0786-CPD-20993	Detector multicriterial	Schrack Seconet	um	40	0.09	
	2.3 Soclu standard de montare pentru detectori	USB 501-6 Certificat VdS, Certificat CPD:: cuprins în certificatul pentru detectori	USB 501-6	Schrack Seconet	um	40	0,04	
	3 Разное							
	3.1 Коробка распределительная	БАРЬЕР-КР-12 ЮКСО 38.41.000 ПС	KR	ООО "Охранная техника"	um	32	0,43	
	4. Кабеленесущие конструкции							
	4.1 Миниканал, белый RAL 9016, ПВХ, 25x17 мм, крышка в комплекте.	TMC 25x17 ТУ 3449-009-47022248-2010	00304	DKC	м	75	0,17917	
	4.2 Соединение на стык, белый RAL 9016, ПВХ, 25x17мм	GM 25x17	00591	DKC	um.	38	0,00427	
	4.3 Труба ПВХ гибкая легкая с протяжкой 20мм	Л ПВХ 20 СП ТУ2247-008-47022248-2002	91920	DKC	м	266	4,65	
	5. Материалы							
	5.1 Саморез с дюбелем F 3,5x50мм	3,5x50	06541	DKC	um	147	0,0030	
	5.2 Держатель с защелкой и дюбелем D20мм, полипропилен	20	51320	DKC	um	516	0.0047	

Согласовано:	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №подл.	

						7/2020/-SI		
						Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale		
Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Sistem Semnalizare Incendiu si	Faza	Plansa
Elaborat	V. Donga						PE	1
Sp. Principal	V. Donga					Specificatia Utilajului si a Materialelor Blocul A		1
Verificat							«ARSCOM» SRL	

Pozitia.	Denumirea Utilajului	Tip, model	Codul	Furnizor	Unitatea de masura	Cant.	Masa 1 un/ Kg.	Nota
	1 Panouri de Control si Comanda							
	1.1 Unitate centrală de detecție și semnalizare incendiu	B5-SCUA-C Certificat VdS: G298029; S298029, Declarație de performanță: CPR-20-13-001	B5-SCUA-C	Schrack Seconet AG	Buc.	1	10	
	1.2 Cartelă modul pentru conectarea a 2 bucle cu maxim 250 elemente fizice pe buclă	B5-DXI2 Certificat VdS si Declarație de performanță: Inclus în certificatul centralei	B5-DXI2	Schrack Seconet	Buc.	3	0,15	
	1.3 Repetor	SmartLetUSee/LCD-Lite	SmartLetUSee/LCD-Lite	Schrack Seconet	Buc.	2	0.45	
	1.4 Modul cu releu	BX-REL4 Certificat VdS: G210134, Certificat CPD: 0786-CPD-21012	BX-REL4	Schrack Seconet	Buc.	9	0,1	
	2 Detectoare							
	2.1 Detector inteligent adresabil cu senzori multipli, poate fi folosit drept detector de fum, detector de temperatură sau detector combinat de fum și temperatură, în conformitate cu EN54-5 și EN54-7, pentru detecția incendiilor cu ardere moacă precum și a celor cu flacără deschisă, încă din fază incipientă	MTD 533X Certificat VdS: G210115, Certificat CPD: 0786-CPD-20993	Detector multicriterial	Schrack Seconet	Buc.	257	0.09	
	2.2 Buton manual de alarmare (tip A) adresabil – clasă de protecție IP24	MCP545X-1R Certificat VdS: G210092, Certificat CPD: 0786-CPD-20999	MCP545X-1R	Schrack Seconet	Buc.	25	0.126	
	2.3 Soclu standard de montare pentru detectori	USB 501-6 Certificat VdS, Certificat CPD:: cuprins în certificatul pentru detectori	USB 501-6	Schrack Seconet	Buc.	257	0,04	
	3 Surse de Alimentare							
	3.1 Sursa de Alimenare Incorporata in boxa Panoului	SCU CAN power-supply module Certificat VdS: G298029; S298029, Declarație de performanță: CPR-20-13-001	SCU	Schrack Seconet	Buc.	1		
	4 Acumulatori							
	4.1 Acumulator AKKU 44	AKKU 44	AKKU 44	Delta Battery	Buc.	2	18,4	
	5 Diferite							

Mod..	Cod.Sp	Coala	Nr.doc	Semnat	Data
Elaborat				V. Dones	
Sp. Principal				V. Dones	
Verificat					

7/2020/1-SI

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Sistem Semnalizare Incendiu si	Faza	Plansa	Planse
	PE	1	2

Specificatia Utilajului si Materiale Blocul C

«ARSCOM» SRL

Pozitia.	Denumirea Utilajului	Tip, model	Codul	Furnizor	Unitatea de masura	Cant.	Masa 1 un/ Kg.	Nota
5.1	Cutie de distributie	БАРЬЕР-КР-12 ЮКСО 38.41.000 ПС	KR	ООО "Охранная техника"	Бус.	121	0,43	
6.	Cabluri							
6.1	Cablu ignifug, fără halogeni, de înaltă securitate, ignifug cu emisii normalizate (reduse) de fum și gaze, toxicitate scăzută, cu coroziv redus	JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x1.0 mm+0.8 mm ТУ 16.K99-036-2007		НПП "Спецкабель"	м	2479	57,38	
6.2	Cablu ignifug, fără halogeni, de înaltă securitate, ignifug cu emisii normalizate (reduse) de fum și gaze, toxicitate scăzută, cu coroziv redus	JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x1.5 mm+0.8 mm ТУ 16.K99-036-2007		НПП "Спецкабель"	м	1850	57,38	
7.	Sisteme de Cablare							
7.1	Миниканал, белый RAL 9016, ПВХ, 25x17 мм, крышка в комплекте.	ТМС 25x17 ТУ 3449-009-47022248-2010	00304	DKC	м	126	0,17917	
7.3	Furtun Gofrat PVH 16мм	Л ПВХ 16 СП ТУ2247-008-47022248-2002	91916	DKC	м	21	3,65	
7.4	Furtun Gofrat PVH 20мм	Л ПВХ 20 СП ТУ2247-008-47022248-2002	91920	DKC	м	1113	4,65	
7.5	Teava din Viniplast, d20, L=3000	ЛЖ ПВХ 20x3000 ТУ-2248-012-47022248-2009	63920	DKC	м	83	0,315	
7.6	Teava din Viniplast, d20, L=3000	ЛЖ ПВХ 20x3000 UF ТУ-2248-012-47022248-2009	63920UF	DKC	м	194	0,315	
8.	Materiale							
8.1	Diblu cu Surup F 3,5x50мм	3,5x50	06541	DKC	um	916	0,0030	
8.2	Suport pentru Teava D16мм, Polipropilen	16	51316	DKC	um	74	0.004	
8.3	Suport pentru Teava D20мм, Polipropilen	20	51320	DKC	um	2663	0.0047	
9	Dulapuri							
9.1	B5	B5	Box Schrack Seconet	Schrack Seconet	um	1		

Име. № подл. *	Дата и подпись	Взам. инв. №

Mod.	Cod.Sp	Coala	№ Doc.	Семнатура	Дата



7/2020/1-SI

Plansa