



УТВЕРЖДАЮ

И.О. Генерального Директора  
«CET-Nord» S.A.

Мариан БРЫНЗА.

«22» 07 2022

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонтных работ мостового электрического крана грузоподъемностью 20/5, изготовленного Курганским заводом.

код CPV \_\_\_\_\_

### 1. Введение

Техническое задание является неотъемлемой частью документации предоставленной для проведения процедуры выбора поставщика услуги и подробно описывающее технические требования, на основании которых каждый участник тендера составляет техническое и финансовое предложение.

В этом отношении любая представленная оферта, которая отличается от положений технического задания, будет принята во внимание, но только в той мере, в какой техническое предложение подразумевает предоставление качественного уровня, превосходящие минимальные требования технического задания. Оферты не соответствующие требованиям технического задания, будут объявлены как несоответствующие и будут отклонены.

### 2. Необходимость

На основании Отчёта №100/05-22 об обследовании мостового электрического крана, проведённое фирмой «ELCOM-LUX» S.R.L., отражающего его техническое состояние, и согласно ведомости дефектов, необходимо проведение работ по ремонту подъёмного оборудования для продления срока его безопасной эксплуатации.

### 3. Перечень требуемых ремонтных работ:

- ✓ *Планово-высотная съёмка подкранового пути мостового крана;*
- ✓ *Ремонт кранового колеса.*

Офертант должен предоставить заказчику варианты замены колеса на идентичное новое изделие или б/у, не имеющее дефектов и соответствующее техническим требованиям, а так же возможность ремонта изношенного колеса путём восстановления реборды.

### 4. Требования к подрядчику:

- ✓ Работы по ремонту оборудования и оформление документации после их выполнения должны выполняться специализированными организациями, имеющими разрешение (лицензию) соответствующего образца на проведение данного вида работ.
- ✓ Контроль основного металла и сварных соединений оборудования должны выполнять лаборатории неразрушающего контроля, аттестованные в установленном порядке.



- ✓ Контроль неразрушающими методами должны проводить специалисты, аттестованные в соответствии с «Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля» и имеющие квалификационный уровень не ниже второго.
- ✓ Аппаратура, её чувствительность, методики и эталоны для настройки, применяемые для контроля диагностических параметров, должны соответствовать требованиям нормативных документов на конкретные виды контроля и пройти поверку в установленные сроки.

#### 5. Требования к гарантии

Гарантийный срок на выполненные работы должен быть прописан в договоре и составлять не менее 3 лет.

**Срок исполнения: 30 календарных дней после подписания договора.**

#### 6. Контактные лица:

нач.отдела снабжения – Г.Н. Рошка  
Телефон: + 373 (231) 5-33-67  
e-mail: [logistics@cet-nord.md](mailto:logistics@cet-nord.md)

**Составил:**

 А.И. Гончар

**Согласовано:**

Начальник. КТЦ

 И.С. Сосна.

Зам. Тех. Директора «СЕТ-Nord» S.A.

 С.В. Макаров.

Технический директор «СЕТ-Nord» S.A.

 И.Д. Савин