



VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.

IDNO 1014600024244

MD 2088, Republica Moldova, mun. Chișinău

Șoseaua Balcăni, nr.7/E

IBAN: MD42AG000000022512333387

TVA: 0508288 din 01.11.2018

tel: +373 22 66 72 91, fax: +373 22 29 10 40

e-mail: office@vmtg.md

web: www.vmtg.md

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

OBIECTUL: AUTOMATIZAREA PĂRȚII LINIARE A CONDUCTEI MAGISTRALE TRANSPORT GAZE PRIN INSTALAREA SISTEMELOR DE TELEMETRIE

Nr. d/o	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare
1.	Descrierea generală a sistemului:	Sistem industrial de telecomunicații destinat automatizării nodurilor de robinete, conceput pentru: - telemetria presiunii și a temperaturii gazului în conductă la nivelul nodurilor de robinete; - înregistrarea, transmiterea și afișarea informațiilor în cadrul centrului de date CD; - generarea unei baze de date și stocarea informațiilor pe serverele CD. Sistemul trebuie să fie caracterizat prin: - fiabilitate ridicată; - disponibilitate operațională continuă; - mentenabilitate, accesibilitate și disponibilitate a pieselor de schimb; - precizie în măsurarea parametrilor și acuratețea transmiterii datelor către CD. De asemenea, sistemul de telemetrie este conceput astfel încât să permită extinderea funcționalităților sale, fără a necesita modificări asupra configurației existente a canalelor de comunicare, interfețelor sau echipamentele din cadrul centrului de date CD.
2.	Cantitatea necesară de bunuri:	5 seturi, fiecare set fiind compus din următoarele componente: - 5 buc. Complexe de telemetrie, fiecare având în componență: • senzor presiune al gazului; • senzor de temperatură al gazului. - 5 buc. Centrale solare, livrate împreună cu: • componentele de montare, • accesoriile de conexiune; • materiale necesare.
3.	Destinația bunului și scopul utilizării acestuia:	Sistemul de comunicații are rolul de a asigura transmiterea datelor industriale. Prin instalarea sistemului de telemetrie la nodurile de robinete, se vor asigura legăturile între echipamentele active de comunicații și Centrul de dispecerat. Automatizarea părții liniare a conductei magistrale de transport gaze, prin instalarea sistemelor de telemetrie, este responsabilă pentru transmiterea datelor necesare funcționării unui sistem integrat de control, automatizare, monitorizare și supraveghere a parametrilor tehnici, care sunt esențiali în calculul bilanțului tehnic. Prin integrarea sistemului de telemetrie în cadrul Centrului de dispecerat (CD) se va asigura: - prezentarea vizuală și reflectarea rapidă a informațiilor despre parametrii gazelor naturale în timp real; - intervenția operativă dispecerului la modificările parametrilor tehnologici; - reducerea timpului de reacționare și intervenție pentru situațiile de urgență; - generarea rapoartelor operative; - arhivarea evenimentelor.

Nr. d/o	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare
		Scopul centralei solare: Având în vedere că la unele instalații gazoductului magistral nu există o sursă de alimentare de 220V, 50Hz, utilizarea echipamentelor, consumatoare de energie, necesită dotarea acestor instalații cu centrale solare autonome.
4.	Caracteristicile tehnice a bunului:	1. Intervalul de măsurare al senzorului de presiune absolută 400-7000 kPa. 2. Intervalul de temperatură de operare al gazului pentru -25°C ÷ +70°C. 3. Execuția antideflagrantă conform Ex ia IIBT4 Ga. 4. Clasa de protecție a Pt1000 împotriva stropirii cu apă și a prafului este IP67. 5. Ecranat împotriva influenței câmpurilor electromagnetice externe. 6. Datele instantanee și înregistrate sunt afișate pe ecranul dispozitivului. 7. Conectarea la PC se face prin intermediul interfeței infraroșii sau RS232, RS485. 8. Sistemul trebuie să fie organizat ca un sistem distribuit cu obiecte de la distanță cu un post central de monitorizare (postul automatizat de lucru a dispecerului) și un server pentru colectarea și stocarea informațiilor în CD. Structura sistemului de telemetrie 1. Nivelul inferior - obiectele și dispozitivele de telemetrie în sine; 2. Nivelul superior - serverul și software-ul centrului de control și postul de dispecer; 3. Canalele de transmitere a datelor. Cerințele pentru nivelul inferior al sistemului de telemetrie includ: 1. transmiterea automată a informațiilor privind parametrii gazului de la controlerele de la distanță, precum și acționarea în cazul depășirii limitelor setate pentru unul dintre parametrii monitorizați; 2. ușurința în setarea și configurarea echipamentului; 3. capacitatea de a utiliza diferite canale de comunicare (linii cablate, GSM, fibra optică); 4. garantarea utilizării de echipamente de telemetrie, servere și software de la Producători consacrați cu experiență de producere de cel puțin 10 ani; 5. oferirea de către Producător a suportului tehnic pentru echipamente și software; 6. capacitatea de extindere și scalabilitate (posibilitate de a suporta un volum mai mare de încărcare sau de a permite extinderea) sistemului de telemetrie. Cerințele pentru nivelul superior al sistemului de telemetrie includ: 1. colectarea automată a informațiilor de telemetrie; 2. soluții scalabile pentru crearea unui sistem de automatizare a controlului proceselor tehnologice; 3. extinderea și dezvoltarea sistemului și a software ului, actualizarea software -ului fără intervenția dezvoltatorului. Cerințele pentru canalul de transmitere a datelor includ: 1. capacitatea de a transmite date utilizând servicii de telefonie mobila, precum 4G sau tehnologii mai recente; 2. capacitatea de a transmite date utilizând infrastructura de rețea existentă (rețele locale de calculatoare); 3. transmisia datelor de la furnizorul de servicii de telefonie mobila la serverul de colectare a datelor prin canale securizate pe Internet (HTTPS); 4. unificarea tuturor obiectelor din sistemul de telemetrie într-o rețea dedicată utilizând tehnologia VPN (Virtual Private Network). 5. Criteriile pentru nivelul superior: un pachet software bazat pe tehnologia SCADA, pachete software dezvoltate cu utilizarea limbajelor de programare moderne și pachete software care utilizează tehnologia WEB. Cerințele pentru Sistemul de telemetrie: 1. înregistrator de date pentru colectarea datelor telemetrice, efectuat într-o carcasă rezistentă, etanșată, cu un grad de protecție împotriva apei și prafului conform IP66, de concepție modulară cu baterii de lungă durată (nu mai puțin de 6 ani) pentru înregistratorul de date și pentru modem, cu display cu cristale lichide, panou de control, port IR extern pentru

Nr. d/o	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare
		conectarea la un PC, disponibilitatea memorie de stocare și transmisie de date de la distanță prin intermediul modemului GSM/GPRS încorporat - 1 buc.; 2. senzor digital de presiune gaz tip EDT96, domeniu de măsurare a presiunii până la 100 bar, lungime cablu de semnal 50m - 1 buc.; 3. senzor digital de temperatură EDT101 sau 87 cu domenii de măsurare extinse, tip: montat pe suprafață, lungime cablu de semnal 50 m - 1 buc.; 4. baterie solară policristalină sau monocristalină 20 W, 12 VDC cu o tensiune de ieșire maximă de 18VDC - 1 set; 5. suport pentru baterie solară și montare pe suport (țeava 76x3,5 mm) - 1 set; 6. suport pentru baterie solara si montare pe suport (țeava 76x3,5 mm) - 1 set; 7. dulap de perete 400 x 310 x 170 mm IP66 cu lacăt, versiune antivandal, cu accesorii exterioare pentru montare. Dulapul trebuie să fie prevăzut cu: - baterie reîncărcabilă LifeP04 - 1 buc. - se va monta pe șină cu lățime de 35 mm; - controler solar: - intrare de la panoul solar, - ieșire la bateria reîncărcabilă LiFeP04 - 1 buc.; - modul convertor de tensiune 12VDC/ 4,65 VDC - 1 buc.; - modul convertor de tensiune 12VDC/5,25 VDC - 1 buc.; - modul convertor de interfață RS485/RS232 - 1 buc.; - carcase pentru cabluri. Furnizorul va monta în interiorul fiecărui dulap un router de tip Mikrotik RB912R 2nD LTm&R11e-LTE, pus la dispoziție de către Beneficiar. Cerințe tehnice pentru achiziționarea unei centrale solare a complexului de telemetrie Centrală solară este un proiect ingineresc special care servește la transformarea radiației solare în energie electrică (20 W, 12 VDC, curent continuu); - Tensiune maximă de ieșire 18VDC, cu protecție activă a materialului (sticlă calită cu un grad ridicat de transmisie a luminii (97%)); - Domeniu de funcționare: -50°C până la +90°C, cu cutie de conexiune etanșă și diod de protecție împotriva luminozității, cablu de conectare L= 3 m. - Curentul continuu este stabilizat pentru a încărca bateria de către regulatorul solar. - Controlerul de încărcare încarcă bateria și alimentează sistemul de telemetrie de la panoul solar. - Sistemele de telemetrie concepute pentru măsurarea parametrilor gazului sunt conectate la o sursă de alimentare de 12 V CC. - Kitul de instalare trebuie să fie format dintr-o consolă, care poate fi montată pe un suport (țeava de oțel D = 76 mm), cu suport universal pentru panou solar, cu unghi de înclinare reglabil (30-700).
5.	Cerințe privind starea bunului livrat:	Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate).
6.	Cerințe privind dimensiunile, ambalajul, transportarea bunului:	Complex de telemetrie în componență: - senzor presiune al gazului; - senzor de temperatură al gazului. Centrala solară împreună cu componente de montare, accesorii de conexiune și materiale necesare, conform Figurii 1.
7.	Cerințe privind suportul tehnic la distanță	Producătorul trebuie să garanteze oferirea de asistență tehnică la distanță și consultanță pentru personalul de exploatare al Cumpărătorului pe toată perioada de funcționare a echipamentului. La ofertare, ofertantul va prezenta: - o declarație pe proprie răspundere din partea producătorului, prin care să confirme angajamentul de a oferi suport tehnic;

Nr. d/o	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare
		- o descriere a serviciilor de suport tehnic oferite, inclusiv modalitățile de contact (telefon, email, platformă online) și procedurile de consultanță.
8.	Cerințe privind calitatea, siguranța:	Echipamentele trebuie să fie însoțite de certificate care să ateste conformitatea cu cerințele de siguranță electrică și compatibilitate electromagnetică (EMC). Echipamentele trebuie să funcționeze corect în intervalul de temperatură a mediului înconjurător cuprins între -25°C +70°C. Condițiile de garanție și obligațiile producătorului privind calitatea vor fi conforme cu prevederile Pașaportului tehnic al produsului.
9.	Cerințe privind conformitatea bunului	Toate echipamentele livrate în cadrul fiecărui set trebuie să fie însoțite de Certificat de conformitate CE , emis de producător sau organism notificat, care să ateste respectarea cerințelor de conformitate prevăzute de legislația Uniunii Europene precum și a celor aplicabile în Republica Moldova. Certificatele de conformitate CE se vor prezenta obligatoriu la ofertare.
10.	Cerințe privind protecția antideflagrantă	Toate echipamentele electrice și electronice destinate instalării în zone cu pericol de explozie trebuie să fie realizate în execuție antideflagrantă de tip Ex ia IIB T4 Ga , în conformitate cu standardele EN 60079 și/sau IECEx/ATEX. Certificatele de conformitate Ex se vor prezenta obligatoriu la ofertare.
11.	Cerințe privind actele de însoțire a bunului:	- Factura fiscală; - Certificat de garanție; - Certificat de calitate; - Certificat de conformitate; - Manual de utilizare. Toate actele se vor prezenta în limba română sau engleză.
12.	Cerințe privind termenul de exploatare, termenul de păstrare, garanția calității:	Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp minim de 24 de luni de la data livrării.
13.	Cerințe privind cantitatea, termenului, adresei și a periodicității livrării bunului:	Termen de livrare: 90 zile de la semnarea contractului Locația livrării: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.
14.	Cerințe privind deservirea bunului livrat	Furnizorul trebuie să dețină sau să aibă încheiat acord de colaborare cu un service autorizat situat pe teritoriul Republicii Moldova, pentru intervenții pe perioada de garanție. Ofertantul va prezenta la ofertare dovada acestei cerințe prin copia autorizației service-ului propriu sau copia acordului de colaborare valabil semnat cu un service autorizat.




Figura1. Schema unei centrale autonome de curent continuu.