

CAIET DE SARCINI
Bunuri

1. DESCRIERE GENERALĂ INFORMAȚII

Autoritatea contractantă: **AGENȚIA TERITORIALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ NORD VEST**

Obiectul achiziției: **Aparate de aer condiționat inverter de birou, inclusiv montarea lor pentru Serviciile Sociale din cadrul STAS-lor, arondate ATAS NORD-VEST**

Codul CPV: 39717200-3

2. CERINȚE FAȚĂ DE BUNURI:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA, MDL
Lotul nr.1 Aparat de aer condiționat inverter de birou 9 000 BTU						
1.1.	39717200-3	Aparat de aer condiționat inverter de birou 9 000 BTU la suprafața 20-25 m ²	buc	9	Split sistemă Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p., alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,5 Puterea nominala de încălzire: min 2,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova Accesorii: Telecomanda	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA, MDL
					Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	
1.2.	51000000-9	Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	serviciu	9	Montarea a 9 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	
Total lot 1:						72000,00
Lotul nr.2 Aparat de aer condiționat inverter de birou 12 000 BTU						
2.1.	39717200-3	Aparat de aer condiționat inverter de birou 12 000 BTU la suprafața 35 m ²	buc	2	Split sistemă Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p, alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,2 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer - 7+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	
2.2.	51000000-9	Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	serviciu	2	Montarea a 2 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	
Total lot 2:						17500,00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA, MDL
Lotul nr.3 Aparate de aer condiționat inverter de birou 18 000 BTU						
3.1.	39717200-3	Aparat de aer condiționat inverter de birou 18 000 BTU la suprafața 50 m ²	buc	4	Split sistemă Capacitate nominala 18000 BTU/h -50m.p., alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba Capacitate racire kW: min 5.28 Capacitate incalzire kW: 5.57 Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A) Regim de functionare [min ... max] -15 ... +50 gr C Eficienta energetica: minim A Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	
3.2.	51000000-9	Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	serviciu	4	Montarea a 4 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	
Total lot 3:						60000,00
Valoarea estimată totală, lei fără TVA						149500,00

Conducătorul grupului de lucru:

CIOBANU Emilia

