

N inv. original	
Semnătura, data	
n locul N inv.	

Таблица выбора сечения кабеля 0,22кВ

№ линий (участка) по кабельному журналу	Исходные данные							Расчет									Выбран кабель				
	Нагрузка линии					Sp тр-ра. кВА	Способ прокладки	По допустимому току нагрузки			По допустимому отклонению напряжения			По отключающей способности			Количество кабелей, жил и сечение шт x мм2	Длина участка, м	Марка	Длительная нагрузка, А	
	Pp кВт	cos φ	Ip норм. А	Рав. кВт	Ip авар. А			Количество кабелей	Коэффициент прокладки	Сечение, мм2	Момент кВт x м	Uдоп. %	Uф. %	Сечение, мм2	Уставка предохранителя, (автомата),А	Время срабатывания, сек					Сечение, мм2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
H1	0,918	0,92	4,5	0,918	4,5	-	открыто	1,0	1,0	25,0	12,8	5,0	0,1	25,0	25	0,01	25,0	2x25,0	14,0	СИП-4	112

						60/2020-IEE-3			
						Iluminare stradala in satul Mindresti, raionul Telenesti.			
Изм.	Кол.уч	Лист	N. док.	Подп.	Дата				
						Iluminarea E <u>l</u> ectrica E <u>x</u> terioara – 0,22kV	Стадия	Лист	Листов
							РП	15	
						Таблица выбора сечения кабеля 0,22кВ.	“APCAN PROIECT” S.R.L. mun. Chisinau, 2021		
Гл. спец.		Biber V.		01.21					
Разработал		Biber V.		01.21					