

# Anexa Nr.6

## Nod de fixare

Parametrii generali	
Forța minimă de rupere la deformare	120 kN
Cerințele de testare a armaturii conform	<b>IEC 61284</b>
Standardul pe galvanizare conform	<b>EN ISO 1461</b>
Tip galvanizare	Galvanizare la cald

