

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ |
| Obiectul achiziției: _____ |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------------|---|-----------------|---------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 1 Instalație frigorifică | | | | Unitate motocondensantă pentru răcirea aerului (cu detentă directă) în schimbătorul de căldură al CTA (Centralei de tratare a aerului) Parametrii tehnici ai utilajului solicitat: 1. Unitate motocondensantă pentru răcirea aerului (cu detentă directă), cu o putere frigorifică de minim 25 kW la temperatura exterioară de 37°C. | | ISO, CE |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>2.Temperatura de evaporare : + 5°C.</p> <p>3.Agent frigorific – cu potențial de încălzire globală mai mic de 2500 (să nu contravină prevederilor pct.4, art. 26 din Legea privind gazele fluorurate cu efect de seră nr. 43 din 03.03.2023).</p> <p>4.Compresoare – 1 buc, (Screw, Scroll).</p> <p>5.Cantitatea de circuite frigorifice – 1 circuit.</p> <p>6.Posibilitatea funcționării echipamentului la temperaturi exterioare – în diapazonul de la 0°C până la +45°C.</p> <p>7.EER (coeficient de eficacitate) – minimum 2,8.</p> <p>8.Trepte capacitate – reglare funcționare, în diapazonul de la 1 la 100% (o treaptă).</p> <p>9.Panou de control încorporat, cu controler electronic.</p> <p>10.Dispozitiv de control de la distanță, controler electronic.</p> <p>11. Suporturi anti-vibrații (Anti-vibration Mounts).</p> <p>12. Gabarite: lungime maximă – 2000 mm; lățime maximă – 1200 mm.</p> <p>13. Asigurarea managementului de la distanță pentru parametrii de bază.</p> <p>Garanție: - garanția producătorului pentru utilajul livrat și instalat — minim 5 ani de la data punerii în funcțiune;</p> | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - garanții pentru lucrările efectuate — minim 5 ani; - țara de origine a producătorului de Utilaj solicitat: Uniunea Europeană; Exemplu Client Italia. - nu se acceptă țara de origine: China și Federația Rusă. | | |
| Total lot 1 | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____