

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Cutii de distribuție / Puncte de alimentare (PA)

prin procedura de achiziție: contract de mică valoare

1. Denumirea autorității contractante: ÎM REI „Lumteh”
2. IDNO:1003600127505
3. Adresa: MD-2004, Chișinău str. S. Lazo 48A
4. Numărul de telefon/fax: 022 220-246, 022 226-340
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imreilumteh@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Întreprindere Municipală, obiect principal de activitate – iluminarea în spațiile publice.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

N r. d/ o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA, LEI (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		<b>Lotul 1</b>				
	31213100-3	BZUM PA-DDE-3, tip 7, VRU 250-01- -23	buc	5	Conform Cerințelor tehnice generale indicate	50 000

## Cerințele tehnice generale:

Tensiunea nominală la intrarea în cutii- 380 V , Numărul de faze ale circuitelor de alimentare/plecare – 3/3(1), Curentul nominal al întreruptoarelor de sarcină montat până la contor - 1 x 250A 3P (250A), Frecvența – 50Hz, Rigiditatea dielectrică la 50 Hz, 1 min circuitele interne – 4Kv.

Carcasele cutiilor de distribuție vor fi executate din foaie de oțel cu grosimea nu mai mică de 1,5mm, zincată cu grosimea învelișului de Zn 1 (18-40μm) în conformitate cu GOST 14918-80.

Detaliile izolatoare a cutiilor de distribuție, pe care se fixează părțile conductoare vor fi confecționate din materiale, care posedă rezistență la aprindere la acțiunea firului încălzit până la temperatura (960±15) °C în corespundere cu EN 61439-3.

Carcasele cutiilor trebuie să fie rezistente la lovituri mecanice cu energia 0,25J.

Părțile demontabile ale carcasei trebuie să fie posibil de demontat numai cu aplicarea instrumentului.

Rezistența mecanică a îmbinărilor prin filet a părților demontabile a cutiilor de distribuție trebuie să corespundă EN 61439-3.

Cutiile de distribuție trebuie să fie prevăzute cu elemente pentru fixarea pe perete. Numărul de puncte de suport nu mai mic de patru. Acoperișurile cutiilor de distribuție care vor fi montate pe perete trebuie să fie înclinate numai în direcție frontală.

În cutii trebuie să fie prevăzută posibilitatea amplasării conductoarelor (cablurilor de intrare) și conectare comodă la cleme acestora.

La cutiile de distribuție deschiderea ușilor trebuie să asigure accesul comod la toate aparatele cu unghiul de deschidere nu mai mic de 95°.

Construcția cutiei trebuie să permită schimbarea contoarelor și aparatelor fără demontarea acesteia.

Gradul de protecție (a învelișului) conform EN 60529 contra atingerii părților sub tensiune și pătrundere a obiectelor solide străine, în cazul ușilor închise, trebuie să fie nu mai jos de IP3X. Gradul de protecție asigurat de către placa operativă, în cazul ușilor deschise sau a acoperișului, și în locul intrării și ieșirii cablurilor, în cazul montării panourilor pe perete, trebuie să fie nu mai jos de IP2XC.

Gradul de protecție asigurat de către placa operativă, trebuie să fie nu mai jos de IP2X.

Aparatele de comutație trebuie să corespundă EN 60898 și EN 60947.

Aparatele vor fi prevăzute pentru montare pe placă DIN. Din ambele părți ale aparatelor de comutație instalate pe placă DIN se va monta blocaje care nu vor permite deplasarea pe placă DIN.

Aparatele de comutație vor dispune de organe de dirijare din material izolan.

Aparatele și bornele trebuie fixate în panouri fiabil. Elementele de fixare trebuie să aibă mijloace care exclud posibilitatea slăbirii fixării.

Pentru acționarea aparatelor de comutație, va fi prevăzut spațiu suficient conform numărului și tipurilor de aparate, fiind exclusă posibilitatea atingerii de părțile aflate sub tensiune.

Cutiile VRU vor fi echipate cu aparate de comutație omologate de ÎCS „RED UNION FENOSA” SA. Lista acestora va putea fi solicitată de la Secția Calitatea Furnizorilor.

Termenul stabilit de serviciu (exploatare) a cutiilor de distribuție nu mai mic de 25 ani, cu posibila schimbare a unor elemente de completare a panoului.

Condițiile de exploatare și rezistența la acțiunea factorilor exteriori: Temperatură, °C min/max, -45 / +45. Mărimile concrete a acțiunii factorilor exteriori, trebuie să fie indicate în prescripțiile tehnice pentru panouri de tipuri concrete.

Cutiile de distribuție trebuie supuse de către producător testărilor: de predare-recepție, de calificare, periodice și testări tip în conformitate cu EN 61439-3.

Până la furnizare, articolul trebuie să fie omologat de către Red UNION FENOSA. Încercările necesare pentru omologare în conformitate cu EN 61439-3.

Fiecare cutie de distribuție trebuie să dispună de placa cu datele de pașaport cu marcă stabilă amplasată într-un loc comod pentru citire.

Pe placa cu datele de pașaport trebuie indicate următoarele date:

- 1) Denumirea producătorului sau sigla comercială;
- 2) Informație despre certificare;
- 3) Tipul cutiei;
- 4) Tensiunea nominală;
- 5) Curentul nominal de lucru al aparatelor de intrare;
- 6) Gradul de protecție;
- 8) Prescripțiile tehnice;
- 9) Anul producerii;
- 10) Alte date necesare, în viziunea producătorului.

Pe partea interioară a ușii exterioare va fi aplicată schema monofilară a cutiei VRU

În cadrul depunerii ofertei se include toată documentația, în română, corespunzătoare utilajului ce trebuie livrat, și în particular instrucțiunile de montare, operare și întreținere.

Datele de bază despre cutiile de distribuție, ce trebuie să figureze în documentația de exploatare

În calitate de document de exploatare, pentru cutiile de distribuție se consideră Instrucțiunea de exploatare.

Producătorul/ofertantul trebuie să indice în documentația de exploatare următoarele date de bază despre cutii:

- 1) denumirea producătorului;
- 2) date despre certificare;
- 3) domeniul de aplicare a cutiile de distribuție și condițiile de exploatare ;
- 4) tipul executării climatice a cutiilor;
- 5) tipul cutiei;
- 6) tensiunea nominală;
- 7) frecvența nominală;

- 8) curentul nominal ai aparatelor de intrare;
- 9) curentul nominal al aparatelor de protecție a plecărilor;
- 10) curentul nominal de lucru al aparatelor (nominalizate în 8 și 9), reieșind din condițiile încălzirii admise;
- 11) capacitatea de comutare maximală a întrerupătoarelor automate (conform datelor producătorilor);
- 13) curentul nominal și maximal al contorului;
- 14) gradul de protecție conform EN 60529;
- 15) clasa conform GOST R IEC 536;
- 16) secțiunea conductoarelor de alimentare;
- 17) schemele electrice a cutiilor;
- 18) tipul sistemului de legare la pământ;
- 19) indicații față de montare;
- 20) indicații despre măsuri de securitate în procesul de exploatare;
- 21) dimensiuni și dimensiuni de montare;
- 22) masa;
- 23) condiții de transportare și păstrare;
- 24) semnificația documentului normativ, în baza căruia se produc cutiile de distribuție

Gradul de protecție – nu mai jos de IP 31.

Termen de garanție – nu mai puțin de doi ani

- 9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** Pentru un singur lot – da; Pentru mai multe loturi – da; Pentru toate loturile – da;

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**

**11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:**

1. Livrarea/transmiterea în proprietatea a Bunurilor cerute va fi efectuată conform condițiilor DDP Incoterms 2013 la locul aflării Cumpărătorului situat pe str. Izmail, Chișinău, în următorul mod în termen de 15 zile după semnarea contractului și efectuarea Comenzii. Comanda va fi întocmită în forma scrisă sau verbală și trimisă prin poșta, fax, email, tel. sau prin alte mijloacele de comunicare.

2. Primirea Bunurilor, livrate/transmise în proprietate Cumpărătorului, va fi efectuată cu întocmire și semnarea de către părți a actului de predare-primire cu indicare în actul semnat a cantității/volumului Bunurilor livrate/transmise. În orice caz, livrare Bunurilor conform Comenzii Cumpărătorului va fi însoțită cu factura fiscală corespunzătoare (e-factura), eliberată de către Vânzător. Livrarea/transmiterea Bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. După executarea Comenzii și efectuarea livrării, Vânzătorul va emite în adresa Cumpărătorului Cont spre plată, cu achitarea contului de către Cumpărător în termen de 20 zile.

**12 . Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2020**

**13 Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**

**14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

1	Oferta	Formular F.3.1. (se va indica).	DA
2	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată .	DA
3	Certificat de atribuire a contului bancar	Original sau copia confirmată prin semnătura ofertantului.	DA
4	Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;	Copie – confirmată prin semnătura și ofertantului.	DA
5	Specificații tehnice	Formular F.4.1	DA
6	Specificații de preț	Formular F.4.2	DA

7	Descriere tehnică/Cartea tehnică / Instrucțiunea de exploatare	Copie – confirmată prin semnătura oferentului.	DA
---	---	---	----

**15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz.**

**16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** \_\_\_\_\_

**17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** Vânzător va garanta calitatea și funcționarea fără întrerupere a Bunurilor conform cerințelor expuse în documentația de atribuire, și în propunerea/specificația tehnică depusă de către Vânzător în cadrul licitației publice. Termen de garanție nu poate fi mai mic decât termen de garanție stabilit de producător. Runda pentru licitației electronice – conform SIA RSAP (3 runde). Pas minim – 1 % din suma lotului propusă.

**18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pe fiecare lot în parte la prețul cel mai scăzut cu corespunderea cerințelor solicitate.**

**19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: [ora exactă] conform datelor SIA RSAP
- pe: [data] conform datelor SIA RSAP

**20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

**21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile**

**22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

**23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

*Oferanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

**24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat RM**

**25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

**26. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP**

**27. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	
facturarea electronică	DA
plățile electronice	

**28. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU**

Conducătorul grupului de lucru: V. BUȚ \_\_\_\_\_

L.Ș.