

BORDEROUL DESENELOR SETULUI DE BAZA

Foaia	Denumirea	Nota
1	Date generale	
2	Caminul CT-1/17a-6	
3	Caminul CT-1/17a-6. Specificatia	

- 1.Proiectul de executie este elaborat in baza Suplimentului Nr.1 la Planul de Investitii pentru anul 2020
- 2.Placile de acoperire si inelele intrarilor in camere de montat pe un strat din mortar de ciment marca 50
- 3.Articolele metalice in camera de vopsit de 3 ori, iar in aer liber de 2 ori, cu vopsea XB-125 (TV 6-27-87-98) pe grund XC 010 (ГОСТ 9355-81)
- 4.Protectia anticorodiva de executat conform capitolului CP E.04.03-2005 "Protectia anticorrosiva a constructiilor si instalatiilor"
- 5.Montarea constructiilor de executat conform cerintelor capitolului СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции. Правила производства и приемки работ" si seriei 3.006-2м "Унифицированные камеры для тепловых сетей".
- 6.Betonarea constructiilor de executat conform cerintelor NCM F.02.03-2005 "Executarea, controlul calitatii si receptia lucrarilor din beton si beton armat monolit"
- 7.Toate lucrarile de executat strict conform cerintelor capitolului NCM A.08.02:2014 "Securitatea si sanatatea muncii in constructii"
- 8.Dimensiunile marcate cu semnul "*" de precizat la fata locului

Lista lucrarilor, pentru care e obligatoriu intocmirea actelor ale lucrarilor ascunse:

1. Betonarea constructiilor monolit din beton
2. Amplasarea acoperirii

Proiectul este elaborat in conformitate cu normele si regulile in vigoare, si respecta masurile majore prevazute in legea privind calitatea in constructii: A-rezistenta si stabilitate; B-siguranta in exploatare; C-siguranta la foc; D-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator; E-izolatie termica, hidrofuga si economie de energie; F-protectie impotriva zgomotului

Constructor principal  /A.Barbaneagra/


BORDEROUL DOCUMENTELOR DE REFERINTA SI ANEXATE

Marcarea	Denumirea	Nota
	<u>Documente de referinta</u>	
s.3.006-2м, al.1м-80	Унифицированные камеры для тепловых сетей	
s.ИС-01-04, ed.2	Унифицированные сборные железобетонные каналы. Сборные железобетонные элементы	
s.3.006.1-2/87, ed.2;6	Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. Лотки, плиты, балки	
s.3.900-3, ed.7	Сборные железобетонные конструкции емкостных сооружений для водоснабжения и канализации. Изделия для круглых колодцев	



CP certificat, Seria 1019-P Nr.0340 din 13.09.2019				Licenta seria A MMII, N 049375 din 09.09.2015			
				83/20-C			
				Renovarea planseului caminului termic CT-1/17a-6 din str.Corobceanu 16			
modif.	sect.	Planse	data	Retele termice	Faza	Planse	Planse
Dir.tehnic	Lupan	09.20			PE	1	3
Dir.teh.adj.	Virlan						
Sef SPOM	Bugaian						
Sef adj. SPOM	Helbeti						
Inginer	Barbaneagra			Date generale	"Termoelectrica" S.A.		

Nr.de inventar	Semnatura si Data	In schimb Nr.inv
8/243	 09.09.20	

Planul camerei CT-3a/9



Schema amplasarii acoperirii



1. Drept cota 0,000 e primit nivelul fetei de jos a placii de acoperire a caminului termic
2. Acoperirea camerei din exterior de trecut de 2 ori cu bitum fierbinte pe sapa din mortar de ciment, cu grosimea minima a sapei de 10mm (sapa cu panta in doua directii 2%)

						83/20-C		
						Renovarea planseului caminului termic CT-1/17a-6 din str. Corobceanu 16		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Retele termice	Faza	Plansa
							PE	2
Inginer		Barbaneagra			09.20	Caminul CT-1/17a-6	"Termoelectrica" S.A.	

Specificatia caminului CT-1/17a-6					
Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
S-2	s.3.006-2M,al.1M-80,f.108	Scara Л-2	4	24,5	
Gr1	s.ИC-01-04, ed.2	Grinda Б2	2	1280	
P1	s.3.006.1-2.87, ed.6	Placa П03	4	900	
P2	s.3.006.1-2.87, ed.2	Placa П15g-8	2	410	
P3	la fel	Placa П8g-8	4	210	
Ip1	s.3.900-3,ed.7	Inel de perete КЦ-7-3	4	130	
Is1	la fel	Inel de sprijin КЦ01	4	50	
		<u>Materiale:</u>			
		Beton clasa B7,5	0,48		M3

						83/20-C				
						Renovarea planseului caminului termic CT-1/17a-6 din str.Corobceanu 16				
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data					
						Retele termice		Faza	Plansa	Planse
								PE	3	
Inginer	Barbaneagra				09.20	Caminul CT-1/17a-6 Specificatia		"Termoelectrica" S.A.		