


Caiet de sarcini

Pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse verificării metrologice conform art. 11 al Legii Metrologiei nr.19 din 04.03.2016, utilizate de Î. S. „Moldelectrica”

1. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare se va executa în laboratorul Î. S. „Moldelectrica”, iar o parte din transformatoare de curent la locul de utilizare, la substațiile întreprinderii. Verificarea metrologică se va executa cu utilajul Î. S. „Moldelectrica”.
2. Sortimentul mijloacelor de măsurare supuse verificării sunt:
 - contoare de energie electrică trifazate statice;
 - transformatoare de curent cu un interval de măsurare (la tensiunea de lucru înaltă);
 - transformatoare de tensiune cu un interval de măsurare 10; 35; 110 kV (la tensiunea de lucru înaltă);
3. Volumul estimativ de mijloace de măsurare preconizate verificării metrologice pentru anul 2023 este:
 - Contoare de energie electrică statice - 281 buc
 - Transformatoare de curent - 512 buc
 - Transformatoare de tensiune – 151 buc.
4. Oferta de preț trebuie să indice costul verificării unui mijloc de măsurare.

Șef Serviciu Metrologie


Pavel Andoni