

**DESERVIREA TEHNICĂ A CLIMATIZOARELOR PENTRU ANUL 2019, AFLATE LA  
GARANȚIE PÂNĂ LA 31.12.2019**

*Tabelul nr. 1*

*Cantitatea și adresa amplasării climatizoarelor de tip split*

Nr. d/o	Localitatea și denumirea subdiviziunii		Adresa	Numărul climatizoarelor
1	<b>Bălți</b>	SÎT și CCA	str. I. Franco, 44a	5
2	<b>Cahul</b>	CM	bd. Republicii, 24g	14
3	<b>Chișinău</b>		str. A.Pușkin, 42	20
		CM № 3	str. Sadoveanu, 17	2
4	<b>Ceadâr-Lunga</b>	CM	str. Lenin, 9b	3
5	<b>Cimișlia</b>	CM	str. Alexandru cel Bun, 133	7
6	<b>Hîncești</b>	CM	str. Chișinăului, 12a	2
7	<b>Ocnîța</b>	CM	str. M. Viteazul, 72b	5
8	<b>Strășeni</b>	CM	str. Eminescu, 51	7
9	<b>Vulcănești</b>	CM	str. Lenin, 93b	3
<b>TOTAL:</b>				<b>68</b>

*Tabelul nr. 2*

*Cantitatea și adresa amplasării climatizoarelor de tip canal*

Nr. d/o	Localitatea și denumirea subdiviziunii		Adresa	Numărul climatizoarelor
1	<b>Bălți</b>	SÎT și CCA	str. I. Franco, 44a	3
2	<b>Cahul</b>	CM	bd. Republicii, 24g	2
3	<b>Chișinău</b>		str. A.Pușkin, 42	6
		CM № 3	str. Sadoveanu, 17	2
4	<b>Ceadâr-Lunga</b>	CM	str. Lenin, 9b	2
5	<b>Cimișlia</b>	CM	str. Alexandru cel Bun, 133	6
6	<b>Hîncești</b>	CM	str. Chișinăului, 12a	2
7	<b>Ocnîța</b>	CM	str. M. Viteazul, 72b	8
8	<b>Strășeni</b>	CM	str. Eminescu, 51	2
9	<b>Vulcănești</b>	CM	str. Lenin, 93b	2
<b>TOTAL:</b>				<b>35</b>

**Lista lucrărilor obligatorii, care necesită a fi efectuate  
în timpul deservirii tehnice a climatizoarelor**

1. Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice.
2. Verificarea presiunii circuitului frigorific al climatizorului în regimurile de încălzire și răcire.
3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire.
4. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor.
5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.
6. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.
7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.
8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.
9. Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer.
10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.

11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.
12. Verificarea funcționării sistemului de drenare.
13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor.
14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență.
15. Verificarea tensiunii electrice.
16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).
17. Diagnostica blocurilor electronice.
18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.
19. Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor.

### **Cerințe suplimentare**

1. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua odată pe an, în lunile aprilie – mai.
2. Termenul-limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor va fi de 10 zile, din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului.
3. **În prețul ofertei urmează a fi incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturului, alpișiștilor și a serviciilor de transport.**

### **Cerințe către companiile participante la concurs**

1. Termenul activității în domeniu - minim 5 ani.
2. **Participanții la concurs vor prezenta o declarație prin care se obligă să păstreze condițiile de garanție asupra climatizoarelor. În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate, schimbate în decurs de 3 (trei) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de compania învingătoare, inclusiv cheltuielile de transport și autoturn.**
3. Disponerea de personal calificat și certificat în domeniul frigotehnic (minim 2 persoane).
4. Disponerea de transport, aparat de spălat sub presiune, echipament electric, scări și instrumente pentru deservirea tehnică a climatizoarelor.