



Evidența energiei electrice, este realizată printr-un contor monofazat, cu afișaj electronic, legalizat peticitorul RM, testat metrologic, instalat la postul de transformatoare în cutie de tip BZUM-DDE 3-63. Conectarea iluminatului este îndeplinită în mod automat/manual prin intermediul unui demaror și releu cu temporizare

Îmbinare cu planșa
Nr.18

						Obiect № 05-08/2017 IEE Renovarea rețelei de iluminat public din mun. Cahul str. Vasile Alecsandrii, bd. Prospectul Republicii, str. Dunării, str. Griviței		
Mod	Lit	N. document	Semnătura	Data		Scara	Coala	Coli
						P.E.	9	
I.S.P.		Titarciuc V.			Planul traseului liniei electrice de iluminat public, 0,4kV din mun. Cahul str. Dunării (PT-4430)	SRL "PANPROIECT PLUS"		
Executat		Chiriac I.						