

Se solicită livrarea materialelor cu următoarele condiții tehnice:

1. Toate elementele conductului specificate în Lotul nr. 1 “Elementele conductului”, trebuie să fie din aceeași gamă a producătorului, care presupune montarea într-un sistem integral cu posibilitatea montării prizelor direct în conductul de cablu. În caz de necesitate în oferta participanților la concurs trebuie să fie incluse și elementele necesare pentru asamblarea prizelor în conductul de cablu (adaptor, rame pentru 2 module e.t.c.).
2. Canalul de plastic trebuie să fie de culoarea albă, dotat cu separatori de cabluri pentru organizarea trasării cablurilor de alimentare cu energie electrică (220V) și cablurilor informaționale (de tensiune joasă) separat la o distanță care exclude interferența electromagnetică.
3. Modul RJ-45 trebuie să fie de tip Keystone, la fel ca și adaptor pentru pozarea prizei în rama. Totodată menționează, ca se acceptă și alți producători cu condiția dispunerii de certificat categoria 5E.
4. Cablul UTP cat 5E trebuie să dispună de certificare. Cablurile trebuie să fie din fire întregi de cupru cu diametru 24 AWG (0.50mm) izolate cu PE (polietilenă) rezistente la radiații UV și umezeală. Cablurile care nu vor corespunde cerințelor (materialul firului, diametrul e.t.c.) nu vor fi acceptate.
5. Toate elementele specificate în Lotul nr.2 “Elementele mediului SCS”, și anume conector RJ-45, conector RJ-45, protector RJ-12, patch-panel 48-ports, trebuie să fie în aceeași gamă a producătorului din punct de vedere asigurării corespunderii parametrilor de dimensiuni și andocare.