

Poz.	Denumirea Utilajului si a Materialelor	Modelul / Certificatul	Codul	Producator / Furnizor	u/m	Cant.	Greutatea 1 un., kg	NOTA
	1 Utilaj Central							
	1.1 Centrală detecție incendiu adresabilă cu 2 bucle - 240 elemente - Previdia C200LG	PREVIDIA-C200LG Certificate EN54-2, EN54-4 si EN54-13, EN54-21 pe toate canalele (IP/3G/GSM/PTSN)	PREVIDIA-C200LG	INIM ELECTONIX	buc.	1	10	Cu rezerva pentru extindere
	2 Detectoare							
	2.1 Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea – EC0020	EC0020 Certificare: SM SR EN54-11	EC0020	INIM ELECTRONIX	buc.	3	0.126	10% Rezerva
	2.2 Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100	ED100 Certificare: SM SR EN54-7/-17	ED100	INIM ELECTRONIX	buc.	33	0.09	10% Rezerva
	2.3 Soclu pentru detectoare Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050	EB0010+EB0050 Certificare EN 54-17:2010	EB0010+EB0050	INIM ELECTRONIX	buc.	33	0,06	10% Rezerva
	3 Avertizoare							
	3.1 Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, EN54	ES2020RE Certificată EN54-3	ES2020RE	INIM	buc.	6	0,07	
	4 Baterii							
	4.1 Acumulator Delta DTM 1217	DTM 1217	Delta DTM 1217	Delta Battery	buc..	2	5,7	
	5. Cabluri							
	5.1 Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120	JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm TY 16.K99-036-2007	JE-H(St)H FE180 E30 PH120	НПП "Спецкабель"	м	550	57,38	10% Rezerva
	6. Structuri de Cablare							
	6.1 Teava PVC 20mm	Л ПВХ 20 СП ТУ2247-008-47022248-2002	91920	DKC	м	500	4,65	10% Rezerva
	7. Materiale							
	7.1 Dibliu cu Surub F 3,5x50mm	Dibliu cu Surub F 3,5x50mm	06541	LIDER	buc.	76	0,0030	10% Rezerva
	7.2 Afișaj paralel pentru detectoare convenționale sau adresabile Inim - IL0010	Afișaj paralel pentru detectoare Certificari CE	IL0010	INIM ELECTRONIX	1551	4		
	7.3 Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Dibliu si Surub RAL 7035	20	51320	DKC	buc.	1250	0.0047	10% Rezerva

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

						CP-0014-2026-SI		
						Aeroportul International "Eugen Doga" Chisinau		
Изм.	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Elaborat	V. Dones					Semnalizare Incendiu – Cladirea Setcia Energetica		
Sp. Principal	V. Dones					Faza	Plansa	Planse
						PE	1	1
						Specificatia Utilajului si a Materialelor Sectia Energetica		
						SMOC SRL		