

CAIET DE SARCINI

pentru servicii de proiectare a instalațiilor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) adresabile în clădirea cantinei, depozitele Departamentului comercial (5 edificii), clădirea SATELZ et. 3, încăperile Sectorului

taxe aeroportuare

Chișinău 2025

APROB:

Administrator al

Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”

Sergiu SPOIALĂ

CAIET DE SARCINI

pentru servicii de proiectare a instalațiilor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) în clădirea cantinei, depozitele Departamentului comercial (5 edificii), clădirea SATELZ et. 3, încăperile Sectorului taxe aeroportuare

mun. Chișinău


„_____” _____ 2025

Nr./o	Beneficiar	Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
1.	Denumirea obiectului și componența	Aeroportul Internațional Chișinău: clădirea cantinei, depozitele Departamentului comercial (5 edificii), clădirea SATELZ et. 3, încăperile Sectorului taxe aeroportuare
2.	Locația obiectului	Mun. Chișinău, bd. Dacia, 80/3.
3.	Tipul serviciilor	Servicii de proiectare a instalațiilor de semnalizare și avertizare la incendiu adresabile în clădirea cantinei, depozitele Departamentului comercial (5 edificii), clădirea SATELZ et. 3, încăperile Sectorului taxe aeroportuare. Proiectele elaborate aprobate de verificator autorizat și coordonate cu Beneficiarul. Prezentarea formularelor de deviz nr. F3, F5, F7 și F1. NOTĂ: Autoritatea contractantă va oferi accesul Operatoriilor economici de a face cunoștință cu locul pentru elaborarea proiectului a instalațiilor de semnalizare și avertizare la incendiu, până la data limită de depunere a ofertei.
4.	Lista actelor normative, legislative și a instrucțiunilor de bază	Toate servicii/lucrările se îndeplinesc în corespundere cu: 1. Legea nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor; 2. Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova aprobate prin HG 847 din 07.12.2022; 3. NCM E.03.03:2018 «Siguranța la incendiu. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu». 4. NCM E.03.05-2004 «Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare». 5. EN 54-16:2016 Sisteme de detectare și alarmare la incendiu. Partea 14. Ghid pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și mentenanță. 6. NCM G.01.03-2016 «Dispozitive electrotehnice». 7. NCM G.02.01-2017 «Instalații electrice, de automatizare, semnalizare și telecomunicații. Proiectarea rețelelor de comunicații electronice, instalațiilor de automatizare și semnalizare pentru clădiri și construcții. Prevederi de baza pentru proiectare.».

		8. NCM E.03.02-2014 «Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor». 9. Manuale și instrucțiuni privind instalarea și exploatarea echipamentelor de la uzina producătoare, etc.
5.	Descrierea lucrărilor	- Elaborarea proiectului în conformitate cu NCM E.03.03-2018 și alte documente de reglementare (standarde naționale) în domeniul siguranței împotriva incendiilor cu respectarea tuturor restricțiilor de proiectare și configurare specificate în documentația tehnică și de proiect a dispozitivelor. - Justificarea echipamentelor selectate și a soluțiilor de proiectare pentru instalare (compatibilitate, limitarea consecințelor defecțiunilor, alarme false, selectarea detectoarelor de incendiu, dispozitivelor de comandă și afișare, locul instalării, etc.)
6.	Condițiile de efectuare a lucrărilor	- Serviciile se vor executa în intervalul de timp, coordonat cu reprezentanții Beneficiarului. - La executarea serviciilor Executorul este obligat să asigure respectarea cerințelor de siguranță aeronautică și să nu perturbe procesele tehnologice; - În timpul efectuării serviciilor se va ține cont de cerințele stipulate în specificațiile tehnice ale serviciilor operaționale. - La finalizarea serviciilor, se va preda documentația de proiect pentru a fi coordonată cu Beneficiarul.
7.	Cerințe față de personalul implicat	Documente obligatorii de prezentat din partea Executorului: - Dispune de specialiști certificați pentru activități în acest domeniu; - Experiența de lucru în domeniu cu prezentarea a minim 2-3 contracte; - Interacțiunea cu reprezentantul Beneficiarului – persoana responsabilă numită prin Ordin.
8.	Durata executării lucrărilor	Începutul lucrărilor este stabilit de comun acord al părților. Durata serviciilor nu va depăși termenul de 30 de zile calendaristice din prima zi de executare.


Caietul de sarcini este executat:

Inginer coordonator protecția antiincendiară SMS

 L. Merzîncu

Coordonat:

Șef Serviciu managementul siguranței

 D. Stratan