

**Tabelul cu dimensiunile și volumul suporturilor din beton.
De la ung. 122 până la ung. 129 (A7, spre satul Hîjdieni, turnul nr. 2)**

Nr. unghiului pe plan	Cotele				Unghiul în grade	Presiunea, MPa	Adîncimea pînă la conductă, h1, m	Diametrul conductei, mm	Marca suportului	Dimensiunile suportului, mm					Volumul de beton B20, m ³	Tipul solului	
	Pămîntului	Radierului conductei, Rc	Apei subterane, r	Radierului suportului, Rs		de lucru				h	L	B	b	H		uscat	umed
						contr.											
Ung. 122	161.10	159.80	-	159.64	60°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	530	670	140	410	0.088	+	-
Ung. 123	147.50	146.20	-	146.04	60°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	530	670	140	410	0.088	+	-
Ung. 126	136.20	134.90	-	134.74	90°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	680	600	-	410	0.084	+	-
Ung. 128	134.60	133.30	-	133.14	90°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	680	600	-	410	0.084	+	-
Ung. 129	134.50	133.20	-	133.04	60°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	530	670	140	410	0.088	+	-

Volumul de beton pentru suporturi constituie 0.44 m³



REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Glodeni						68/15.12.2021 - AE				
						Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni, raionul Glodeni				
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data					
						Rețele exterioare de apă		Etapa	Coala	Coli
								PE	173	
Spec. prin.	V. Vîrlan					Tabelul cu dimensiunile și volumul suporturilor din beton. De la ung. 122 până la ung. 129 (A7, spre satul Hîjdieni, turnul nr. 2)		"ACAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2022		
Efectuat	A. Lungu									

Nr. de inv. orig.	
Data și semnătura	
În schimb. nr. de inv.	