

Tabelul cu dimensiunile și volumul suporturilor din beton.  
De la ung. 1 până la ung. 67 (A7, spre orașul Glodeni)

Nr. unghiului pe plan	Cotele				Unghiul în grade	Presiunea, MPa		Adâncimea pînă la conductă, h1, m	Diametrul conductei, mm	Marca suportului	Dimensiunile suportului, mm					Volumul de beton B20, m <sup>3</sup>	Tipul solului	
	Pămîntului	Radierului conductei, Rc	Apei subterane, r	Radierului suportului, Rs		de lucru	contr.				h	L	B	b	H		uscat	umed
Ung. 1	200.40	199.10	-	198.94	90°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	1030	900	-	530	0.246	+	-	
Ung. 15	135.50	134.20	-	134.04	45°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	630	830	350	530	0.197	+	-	
Ung. 16	135.90	134.60	-	134.44	45°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	630	830	350	530	0.197	+	-	
Ung. 21	149.50	148.20	-	148.04	45°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	630	830	350	530	0.197	+	-	
Ung. 22	150.60	149.30	-	149.14	45°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	630	830	350	530	0.197	+	-	
Ung. 28	142.90	141.60	-	141.44	45°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	630	830	350	530	0.197	+	-	
Ung. 31	145.50	144.20	-	144.04	45°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	630	830	350	530	0.197	+	-	
Ung. 38	138.90	137.60	-	137.44	45°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	630	830	350	530	0.197	+	-	
Ung. 49	114.50	113.20	-	113.04	45°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	630	830	350	530	0.197	+	-	
Ung. 50	112.90	111.60	-	111.44	60°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	690	980	290	530	0.232	+	-	
Ung. 52	107.20	105.90	-	105.74	60°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	690	980	290	530	0.232	+	-	
Ung. 54	97.40	96.10	96.30	95.94	90°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	1030	900	-	530	0.246	-	+	
Ung. 61	146.70	145.40	-	145.24	60°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	690	980	290	530	0.232	+	-	
Ung. 62	148.00	146.70	-	146.54	60°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	690	980	290	530	0.232	+	-	
Ung. 63	149.70	148.40	-	148.24	60°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	690	980	290	530	0.232	+	-	
Ung. 64	149.20	147.90	-	147.74	90°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	1030	900	-	530	0.246	+	-	
Ung. 67	165.80	164.50	-	164.34	60°	1,80 2,00	1.050	250	Yr-1	160	690	980	290	530	0.232	+	-	

în schimb. nr. de inv.

Data și semnătura

Nr. de inv. orig.



Verificator de proiecte 039  
**Erhan Maria**  
Domeniile C.1  
Nr. de inregistrare a avizului 16/12.04.22  
Valabil de la 21.01.2020 pînă la 21.01.2025

*Erhan Maria*

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Glodeni						68/15.12.2021 - AE		
Aducțiunea de apă spre satele Clococeni Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni, raionul Glodeni						Rețele exterioare de apă		
Mod	Nr. par.	Coala	Nr. doc.	Semnătura	Data	Etapa	Coala	Coli
				<i>[Signature]</i>	16/12.04.22	PE	170	
Spec. prin.	V. Virlean					Tabelul cu dimensiunile și volumul suporturilor din beton. De la ung. 1 până la ung. 67 (A7, spre orașul Glodeni)		
Efectuat	A. Lungu					"ACAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2022		