



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008959-18

Data emiterii: 20 decembrie 2018

Valabil până la: 20 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietre de beton pentru borduri,  
fabricate în conformitate cu cerințele GOST 6665-91.

Codul NCM  
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 6665-91 (anulat) pct. 1.3.2, 1.3.5, 1.3.4, RNI 06.5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SC SRL "Petsimplast", rn Strășeni, s. Siret, Republica Moldova;  
Producerea: mun. Chișinău, str. Uzinelor, 2.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1005600009737

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0535 din 19.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 33-3 din 18.12.2018, eliberat de către Centrul de încercări al ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015, certificat de acreditare Nr. LÎ-095 valabil până la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 350/7 din 10.12.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 1028/1 din 26.09.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria A N° 007196



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008957-18

Data emiterii: 20 decembrie 2018

Valabil pînă la: 20 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001.  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE  
ASTFEL:

Plăci de beton pentru trotuare,  
fabricate în conformitate cu cerințele SM 270:2008.

Codul NCM  
6810

## SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016: SM 270:2008 (anulat) pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.5, 6.2.8, RNI 06.5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

## PRODUCĂTOR

SC SRL "Petsimplast", m Strășeni, s. Siret, Republica Moldova;  
Producerea: mun. Chișinău, str. Uzinelor, 2.

Codul țării  
MD

## SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1005600009737

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0538 din 19.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 33-1 din 18.12.2018, eliberat de către Centrul de încercări al ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015, certificat de acreditare Nr. LÎ-095 valabil pînă la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 350/7 din 10.12.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 1028/1 din 26.09.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Seria A № 007198



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Sfârșitul documentului  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CÎ ICȘP "INMACOMPRO-  
IECT" SRL, mun. Chișinău, str.  
Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. 33-1 Data 18.12.2018

Cod: ПИ-5.10-1

Ediția: 5

Data: 25.08.16

Pagina 1/3



Pentru încercare a fost selectată proba de plăci de beton pentru trotuare pentru SC SRL "Petsimplast", rn Strășeni, s. Siret, Republica Moldova/ mun. Chișinău, str. Uzinelor, 2 în corespundere cu cerințele SM 270:2008.

Data primire mostrelor: 28.09.2018

Data începerii încercărilor: 28.09.2018

Data terminării încercărilor: 18.12.2018

Locul executării încercărilor: CÎ "Inmacomproiect"

Proba a fost prezentată în baza actului de prelevare a probelor nr. 0538 din 28.09.2018. Probele sunt prelevate de către expertul OC SRL "CERTMATCON" - E. Proaspăt.

Aparatele și utilajul pentru încercări:

SUP-4 CE 3.2.1-230/2015, Balanța de laborator АД2000 CE № 3.1.1-200/2015 din 01.10.15, cronometru СДС-пр-1CE № 10.3.3-322/2015 din 13.10.15, mașina de tip MC-100 cert. etal. № MD 10 3.2-475/2016 din 26.07.2016, congelator BD/BC-279 BVM nr. 3.2.59-27 din 02.08.16, termometru TL-4 CE nr. 3.2.1-224/2015 din 21.10.2015, șubler ȘТ-250 CE. Nr. 3.4-369/2016 din 13.07.2016, Пластины для передачи нагрузки ПВП №18 от 18.04.2016, формы балочек ФВС-1 ПВП № 4 от 18.04.2016, aparat pentru încercări tip E 142 CE nr. UA/02 04 34 584 din 06.07.2016.

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba încercată.

Prezentul proces verbal poate fi multiplicat cu permisiunea Centrului de Încercări.



CÎ ICSP "INMACOMPROM- IECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI		Cod: IIM-5.10-1
	Nr. 33-1 Data 18.12.2018		Ediția: 5
			Data: 25.08.16
			Pagina 2/3

- 1 Caracteristica probei supuse încercării  
Proba este selectată: plăci de beton pentru trotuare
- 2 Condiții de încercare: temperatura aerului  $23 \pm 2^\circ\text{C}$ , umiditatea relativă  $63 \pm 2\%$ .
- 3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici Măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33-1	plăci de beton pentru trotuare	1 Rezistența la compresiune Clasa betonului	SM 270:2008 pct. 4.2.1.1	SM GOST 10180:2014	MPa	minimum 30 B 22,5	33,8 B 22,5	$\pm 0,03$	
		2 Abaterile limita de la dimensiunile nominale	SM 270:2008 pct. 4.2.2.5	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1					
		în lungime			mm	$\pm 4$	-1 +1		
		în lățime			mm	$\pm 4$	$\pm 1$		
		grosime			mm	$\pm 5$	-1 +2		
		fisuri pe suprafață			buc.	Nu se admit	Nu sunt		
		3 Rezistența la încovoiere	SM 270:2008 pct. 4.2.1.1	SM GOST 10180:2014	MPa	minimum 4,19 (41,9)	4,46 (44,6)		

CÎ ICȘP "INMACOMPRO- IECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI		Cod: ПИ-5.10-1
	Nr. 33-1 Data 18.12.2018		Ediția: 5
			Data: 25.08.16
			Pagina 3/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33-1	Clasa					B <sub>tb</sub> 3,2	B <sub>tb</sub> 3,6		
	4 Rezistența la îngheț		SM 270:2008 pct. 4.2.1.2	GOST 10060.2-95	ciclu	F 200	F 200	±0,4	
	Pierdere de rezistență la com- presiune			GOST 10060.1-95	%	până 10,0	1,2		
	5 Absorbția de apă		SM 270:2008 pct. 4.2.1.3	GOST 12730.3	%	maxim 5,0	1,4		
	6 Rezistența la uzură prin fre- care		SM 270:2008 pct. 4.2.1.4	GOST 13087-81	g/cm <sup>2</sup>	maxim 0,7	0,3		

4 Concluzie: Proba de plăci de beton pentru trotuare corespund cerințelor SM 270:2008 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.5.

Notă: Incertitudinea extinsă, P=95%, cu coeficientului de acoperire K=2.

Adresele de expediere:

- 1 ex. – CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL
- 1 ex. – Beneficiarului
- 1 ex. – Organismului de certificare

Conducătorul CÎ  
Șef sector

A. Belousova  
E. Proaspăt

