

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP 21006624							
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice (Lotul nr. 1)							
Denumirea serviciilor	Mod elul artic olulu i	Țar a de orig ine	Pro duc ăto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
2	3	4	5	6	7	8	
Servicii							
Lotul nr. I Deservirea tehnică a climatizoarelor de tip split Conform Anexei nr.1				Conform Anexei nr. 1	Pentru climatizoare: 1.Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice; 2.Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizatorului în regimurile de încălzire și răcire; 3.Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire; 4.Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor; 5.Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare; 6.Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului; 7.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior; 8.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior; 9.Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer; 10.Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior; 11.Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri; 12.Verificarea funcționării sistemului de drenare; 13.Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor; 14.Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență; 15.Verificarea tensiunii electrice; 16.Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate); 17.Diagnostica blocurilor electronice; 18.Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate; 19.Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua 1 dată pe an, lunile mai-iunie. Garanția la lucrările efectuate este de 8 luni. După efectuarea deservirii tehnice va fi prezentat un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite. Dacă parametrii verificați la careva climatizoare nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Aceste climatizoare vor fi deservite după reparația lor. Prețul unui act de diagnostică va fi de 150 MDL. Termenul-limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor – 20 zile din momentul primirii comenții de la Beneficiar. În caz dacă țeava de drenare nu este PEX-AL, ea va fi înlocuită cu țeava PEX-Al D16 sau D20.În prețul Ofertei sunt incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturnului, alpinistilor, serviciile de transport.	-	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66