

“Eurogrupstim” SRL

Prin prezenta scrisoare administrația IP Liceului Teoretic Alexandr Pușkin din or. Anenii Noi vă informează că analizând documentele (propunerea tehnică și financiară) depuse de către d-stră, privind lucrări de reparație capitală a blocului administrativ ocds-b3wdp1-MD-1589357109066 s-au constatat neconformități și anume:

1. În caietul de sarcini Poz.5 CK22C – este stipulat „Glavanduri din profile din **PLASTIC** la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ,, , dar d-stră propuneți „ Glavanduri din profile din **ALUMINIU** la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa,, ;

2. În caietul de sarcini Poz.39 RpEB03D – este stipulat „Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea **3x2,5 mmp.,** , dar d-stră propuneți „Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea **2x2,5 mmp.,**.

Conform Legii Nr.131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice oferta d-stră nu corespunde cerințelor autorității contractante, astfel sunteți descalificați.