



APROB

Director General interimar

Marian BRÎNZA

" 25 " 11 2022

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea Materialului din metal pentru protecția stratului termoizolant

Cod CPV: 44300000-3

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

2. Necesitate

„CET-Nord” SA, în calitate de autoritate contractantă, își propune achiziționarea materialului din metal pentru protecția stratului termoizolant.

3. Cerințe privind caracteristicile tehnice

3.1 Cerințe generale

- Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate bunurile ofertate trebuie să fie noi și neutilizate, cu toate caracteristicile specificate mai jos.
- Toate cheltuielile legate de rezolvarea unor defecțiuni apărute și dovedite a fi urmare a neconformității produselor din prezentul caiet de sarcini cad în sarcina ofertantului; în măsura în care produsele nu corespund cerințelor, ofertantul va asigura înlocuirea acestora.

3.2 Specificații tehnice

Produsele, specificațiile tehnice și cantitățile necesare ale produselor care fac obiectul contractului sunt prezentate mai jos.

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	UM	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată.
1.	Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø57 mm.	m.l	300	- diametrul țevii/conductei Ø57mm. - strat termoizolant grosimea δ=100mm. - grosimea tablei zincate min .0,5mm. - lungimea tuburilor metalice: 1 (unu) m.l.
2.	Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø76 mm.	m.l.	300	- diametrul țevii/conductei Ø76mm. - strat termoizolant grosimea δ=100mm. - grosimea tablei zincate min. 0,5mm. - lungimea tuburilor metalice: 1 (unu) m.l.
3.	Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø89 mm.	m.l.	300	- diametrul țevii/conductei Ø89mm. - strat termoizolant grosimea δ=100mm. - grosimea tablei zincate min.0,5mm. - lungimea tuburilor metalice: 1 (unu) m.l.



4.	Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø108 mm.	m.l.	300	- diametrul țevii/conductei Ø108mm. - strat termoizolant grosimea $\delta=100$ mm. - grosimea tablei zincate min.0,5mm. - lungimea tuburilor metalice: 1 (unu) m.l.
5.	Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø159 mm.	m.l.	300	- diametrul țevii/conductei Ø159mm. - strat termoizolant grosimea $\delta=100$ mm. - grosimea tablei zincate min.0,5mm. - lungimea tuburilor metalice: 1 (unu) m.l.
6.	Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø219 mm.	m.l.	300	- diametrul țevii/conductei Ø219mm. - strat termoizolant grosimea $\delta=100$ mm. - grosimea tablei zincate min.0,5mm. - lungimea tuburilor metalice: 1 (unu) m.l.
7.	Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø57 mm.	buc.	50	- diametrul țevii/conductei Ø57mm. - strat termoizolant grosimea $\delta=100$ mm. - grosimea tablei zincate min.0,5mm.
8.	Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø76 mm.	buc.	50	- diametrul țevii/conductei Ø76mm. - strat termoizolant grosimea $\delta=100$ mm. - grosimea tablei zincate min.0,5mm.
9.	Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø89 mm.	buc.	50	- diametrul țevii/conductei Ø89mm. - strat termoizolant grosimea $\delta=100$ mm. - grosimea tablei zincate min.0,5mm.
10.	Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø108 mm.	buc.	50	- diametrul țevii/conductei Ø108mm. - strat termoizolant grosimea $\delta=100$ mm. - grosimea tablei zincate min.0,5mm.
11.	Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø159 mm.	buc.	40	- diametrul țevii/conductei Ø159mm. - strat termoizolant grosimea $\delta=100$ mm. - grosimea tablei zincate min.0,5mm.
12.	Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø219 mm.	buc.	30	- diametrul țevii/conductei Ø219mm. - strat termoizolant grosimea $\delta=100$ mm. - grosimea tablei zincate min.0,5mm.
13.	Șurub autofiletant (camope3)	buc.	20000	Șurub autofiletant (vârf ascuțit), cap plat, oțel, zincat alb, 4.2 x 19 mm

4. Condițiile de ambalare, marcare și transport

Până la predarea produselor către achizitor, asigurarea transportului va fi în sarcina furnizorului. Acolo unde este cazul, produsele vor fi marcate încât să se poată stabili tipul confecției. Articolele deteriorate în timpul transportării vor fi reparate/recondiționate pe cheltuielile Ofertantului.

5. Condiții de livrare

Termen de livrare a produselor la destinația finală: maxim 20 zile de la semnarea contractului.

6. Condiții de recepție

Livrarea și recepția cantitativă/calitativă a bunurilor va avea loc la depozitul „CET-Nord” SA cu sediul în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 168, în prezența reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și din propunerea tehnică a furnizorului. Achizitorul are dreptul de a refuza bunurile sau de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu depistarea neconformității sau neajunsurilor.

7. Condiții de garanție

Perioada de garanție va constitui minimum 3 ani. Furnizorul are obligația de a garanta că bunurile furnizate prin contract nu vor avea nici un defect.

8. Relații de contact: Agent achiziții - Alexandr Basistii. tel: + 373 (231) 5-33-61

Coordonat: Director Tehnic adjunct
al întreprinderii

Manager Aprovizionare

Elaborat: Șef SIP (Construcții și Reparații)

 S. Macarov

 G. Roșca

 I. Cantemir

1.1 Scopul SA de proiectare de servicii contractuale, se propune achiziționarea materialelor din metal pentru protecția stațiilor termoelectrice.

1.2 Cerințe generale

1.2.1 Cerințele tehnice sunt minime și obligatorii. Toate bunurile oferite trebuie să fie noi și conforme cu toate caracteristicile specificate mai jos.

1.2.2 Toate materialele trebuie să fie de calitate superioară, să fie de proveniență cunoscută și să fie în conformitate cu toate cerințele tehnice. Toate materialele trebuie să fie noi și să fie în conformitate cu toate cerințele tehnice. Toate materialele trebuie să fie noi și să fie în conformitate cu toate cerințele tehnice.

1.2.3 Specificații tehnice

1.2.3.1 Specificațiile tehnice și cerințele necesare ale produselor care fac obiectul contractului sunt prezentate mai jos:

Nr. crt.	Descrierea și numărul măsurat	Unități	Cantitate	Specificații tehnice necesare
1	Material din metal pentru protecția stațiilor termoelectrice pentru conducte cu Ø 157 mm.	m.l.	100	- diametrul jevil conductor Ø 57 mm. - strat termoelectric grosime 8-10 mm. - grosimea metal zincat min. 0,5 mm. - lungimea tuburilor metalice 1 (un) m.
2	Material din metal pentru protecția stațiilor termoelectrice pentru conducte cu Ø 178 mm.	m.l.	300	- diametrul jevil conductor Ø 76 mm. - strat termoelectric grosime 8-10 mm. - grosimea metal zincat min. 0,5 mm. - lungimea tuburilor metalice 1 (un) m.
3	Material din metal pentru protecția stațiilor termoelectrice pentru conducte cu Ø 187 mm.	m.l.	100	- diametrul jevil conductor Ø 89 mm. - strat termoelectric grosime 8-10 mm. - grosimea metal zincat min. 0,5 mm. - lungimea tuburilor metalice 1 (un) m.