



1. Toate imbinarile prin sudura se va efectua cu electrozi tip 3-42 ГOCT 9467-75, imbinarea de sutura cu inaltimea h=6mm, lungimea - pe toata lungimea imbinarii.
2. Dupa executarea lucrarilor de sudura imbinarile trebuie curatate si executata protectia anticoroziva.
3. Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va efectua in corespundere cu NCM E.04.04:2016 "Proiectarea protectiei anticorozive a constructiilor".
4. Toate constructiile din otel vor fi vopsite cu lac de grupa "I" in corespundere cu NCM E.04.04:2016.
5. Constructiile din metal trebuie sa fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021 (ГОCT 25125-82), urmata de vopsirea cu vopsea emilata ПФ-133 (ГОCT 926-82) cu grosimea 100 мкм.
6. Nodurile "I",..., "VII" vezi pl. 14.

OBIECTIV NR. - 20.02-D/20-SAC							
Reparatia cladirii cu nr. cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s. Gaspar, r-ul Edinet							
Mod.	Can.	Foia	Nr.d.	Semnat.	Data		
ASP	Mihaila V.				05.20		
ISP	Hihlat E.				05.20		
Elaborat	Ciobanu V.				05.20		
Reparatia cladirii					faza	plansa	planse
Nod I, II, III, IV, V					PE	36	
					SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti		