

### Cerințe cu privire la asigurarea securității la incendiu

- Corespunderea documentației de proiect a edificiului, prevederilor de siguranță și apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscului de incendiu (Plan general, arhitectură, etc.)

**Temei:** Art.2 din "Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.847 din 07.12.22; art.12<sup>1</sup> lit. b) din Legea 267 din 09.11.1994 Privind apărarea împotriva incendiilor.

- Existența compartimentului de proiect "Măsuri de asigurare a siguranței la incendiu" pentru obiectivele de gradul I și II.

**Temei:** Art.12<sup>1</sup> lit. a) din Legea 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor; art.2 din "Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.847 din 07.12.22; pct.6.2.1 și 6.3.1 din NCM A.07.02-2012 Procedura de elaborare, avizare, aprobare, și conținutul – cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale; pct. 4.2 din NCM E.03.03:2018 "Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor.

- Existența compartimentului de proiect "Stingere a incendiului".

**Temei:** Art.2 din "Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.847 din 07.12.22; pct.5.5.2 din NCM E.03.03-2018 Siguranța la incendiu "Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu".

- Existența compartimentului de proiect "Semnalizarea la incendiu"

**Temei:** Art.2 din "Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.847 din 07.12.22; pct.5.5.2 din NCM E.03.03-2018 Siguranța la incendiu "Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu".

- Respectarea distanțelor de siguranță la foc.

**Temei:** Art.2 din "Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.847 din 07.12.22; pct.7.16-7.17 din NCM E.02.02-2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor.

- Asigurarea accesului pentru autospecialele de intervenție la incendiu către sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor (nr. dimensiunile).

**Temei:** Art.10, 24, 108 din "Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.847 din 07.12.22; pct. 8.2 din NCM E.02.02-2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor.

- Corespunde obiectivul gradului respectiv (I-II) de siguranță la incendiu?

**Temei:** Art.2 din "Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.847 din 07.12.22; pct.5.14 din NCM E.03.02-2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor; pct.5.4.1 din CP E.03.01:2019 Asigurarea rezistenței a construcțiilor.

- Elementele constructive combustibile ale acoperișului sunt supuse prelucrării cu substanțe de protecție ignifugă?

**Temei:** *Art.2 din "Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.847 din 07.12.22; pct.5.14 din NCM E.03.02-2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor; pct.5.4.1 din CP E.03.01:2019 Asigurarea rezistenței a construcțiilor.*

• Corespund căile de ieșire și de evacuare normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor?

**Temei:** *Art.2 din "Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.847 din 07.12.22; pct.6.9 – 6.35 din NCM E.03.02-2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor.*

• Este dotat edificiul cu instalații de protecție împotriva incendiilor? (instalațiile automate de detectare, alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor, precum și eliminare forțată a fumului în caz de incendiu)

**Temei:** *Art.2 din "Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.847 din 07.12.22; pct.5.5.2, tab. nr.1 din NCM E.03.03-2018 Siguranța la incendiu "Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu"; NCM E.03.05-2004 Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare; pct. 5 din CHuII 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.*

• Este asigurată prezența surselor exterioare de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenție la incendii.

**Temei:** *Art.2 din "Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.847 din 07.12.22; pct. 2.11 din CHuII 2.04.02-84\*.*

• Este asigurat edificiul cu apeduct interior pentru stingerea incendiilor?

**Temei:** *Art.2 din "Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.847 din 07.12.22; pct.8 din NCM G03.03:2015 Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare.*