

**Aviz de verificare**  
**Nr. 88 data 16.05.2025**

**Proiect:** 08/2025 "Реконструкция освещения парка "Молодежный"  
mun. Ceadîr-Lunga, str. Zarecinaea."  
(numărul proiectului, denumirea)

**Capitol, faza:** Proiect de execuție:  
Desenele (compartimentul/ele): Iluminat electric exterior (IEE)

**I. Date generale:**

Investitor: "PRIMARIA municipiului CEADÎR-LUNGA

Proiectant: "NBU-PROIECT" S.R.L.

Certificatul de urbanism: №25 din 02.05.2025

Prezentate suplimentar: Tema de proiect; Aviz de racordare P30602025040003 din 04.04.2025

**Verificator atestat:** Bugaevski Veaceslav № 094 din 22.12.2021

(numele, prenumele, numărul și data emiterii certificatului de atestare)

**Specialist principal:** Niculin Alexandr № 0947 din 01.02.2023

(numele, prenumele, numărul și data emiterii certificatului de atestare (după caz))

*Prezentate de proiectant pentru verificare:*

1. 08/2025-IEE (12 pl.)

**II. Soluții de proiect:**

На проверку предоставлен проект освещения парка «Молодежный» мун. Чадыр-Лунга. Distribution" SA.

- Напряжение сети - 380/220 В.
  - Категория надежности электоснабжения - III.
  - Контрактная расчетная мощность - 10 кВт.
  - Потери напряжения до наиболее удаленного светильника - 2,55%.
- Согласно норм, средняя горизонтальная освещенность аллей - 2 лк,

Освещение основной аллеи парка предусматривается светодиодными светильниками Elmos D-Y003D. Светильники устанавливаются на металлических Фонарных столбах Elmos 4 m x 76 мм (высота 4 м).

Учет потребляемой электроэнергии предусмотрен электронным счетчиком активной энергии, устанавливаемым в проектируемом ВЗУМ.

Сеть проектируемого освещения парка выполняется кабелем АВБбШв 5x25 mm<sup>2</sup>/проложенным в ПЭ трубе. К проектируемым опорам наружного освещения кабели прокладываются в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочных отметок земли.

В проекте принята система заземления типа TN-C-S.

**III. Obiecții și propuneri:**

1. Obiecțiile au fost înlăturate pe parcursul verificării proiectului

**IV. Concluzii:**

Compartimentele sunt elaborate în conformitate cu cerințele normelor din construcții în vigoare.

(stampila, semnătura, datele de contact ale verificatorului/expertului tehnic)

**Verificator de proiecte**

**V. Bugaevski**