

Cerințe obligatorii pentru prestarea serviciilor
(se referă pentru fiecare lot din documentația de atribuire)

1. Disponibilitatea de grupe proprii de intervenție operativă în fiecare locațiune, unde sunt amplasate obiectivele autorității contractante și asigurarea timpului de reacționare al grupelor intervenției operative până la 5 minute de la declanșarea sistemului de semnalizare la obiectivul păzit.
2. Existența și funcționarea Dispeceratului Pază Centralizat (DPC) propriu.
3. Asigurarea parvenirii la Dispeceratul Pază Centralizat a semnalului de alarmă de la obiect, dublat prin 2 canale de transmitere a datelor.
4. Transmiterea declanșărilor sistemului de semnalizare a incendiilor de la obiect spre Dispeceratul Pază Centralizat și la Serviciul protecției civile și situațiilor excepționale.
5. Păstrarea arhivei declanșărilor la obiectele Beneficiarului în perioada de cel puțin 2 luni.
6. Asigurarea restabilirii sistemului de semnalizare pază și a incendiilor la obiect în termen de 24 ore din momentul adresării prin repararea sau schimbarea componentelor tehnice defectate din contul Prestatorului. Menținerea sistemului să efectuează de către Prestator în caz de necesitate din contul Prestatorului.
7. Cheltuielile pentru conectarea la Dispeceratul de pază centralizat a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor se suportă de către operatorul economic.