Poz.	Denumirea	Secțiune	L tronson	masa m. l./ kg	masa piesei pe tronson	Коли-чество секций	Notă
	Placă metalică						
	ПМ-1.сер.3.017-1.вып. 2						
1.	GOST 8509-86	L40 x 4	5.50	2.42	13.3	22	
2.	GOST 8509-86	L40 x 4	3.12	2.42	7.50	22	
3.	GOST 5781-82	Ø 6A I	8.40	0.222	1.90	22	
4.	GOST 103-76*	-12 x 4	1.08	0.414	0.50	22	
5.	GOST 5336-80*	Plasă N50-3	4.1m2		9.90	22	
6.	GOST 8639-82	□ 50x50x4	2.70	5.77	15.58	23	
7.	GOST 103-76*	-100 x 6	0.14	4.67	0.65	23	
8.	GOST 5781-82	Ø 8A I	0.80	0.395	0.32	23	
9.	GOST 5781-82	Ø 8A I	1.60	0.395	0.64	23	
10.	Beton cl. B 7.5				0.072m3	23	

NOTĂ

1. Construcții metalice ca produs de construcție. Lungimea tronsonului din plasă poate varia de la 1.5-2.5 metri. Construcțiile metalice trebue să fi prelucrate cu grunt din oxid de fier în 2 straturi După care are loc vopsirea construcțiilor metalice.Culoarea prevăzuta pentru vopsirea gardului și a porților este - neagră.
2. Sudura trebue să fie protejatăși efectuată cu electrozi Э 42 conform GOST 9467 Înălțimea sudurii este prevăzută de 3 și 6 mm. Calitatea sudurii trebue să corespundă normelor și cerințelor după GOST 10922-64.
3. Coala dată se citește cu coala PG 2,6.

Pentru îngrădirea platformei proiectate se propune de a folosi îngrădiri după серии 3.017-1-"Металлическая ограда из сетчатых панелей, обрамленная уголком".
Panourile sunt montate pe stîlpi metalici prin sudură .
Stîlpii sîmt montați în gropi forate si încorporate cu biton monolit .
Betonul folosit pentru încorporarea gropilor forate la stîlpii trebue să fie de o clasă rezistentă la îngheț nu mai mică de 50 cu temperatura aeului de -35 grade Celsius. Adîncimea găurilor să fie nu mai mică de 800mm

Gardul metalic. Fasad.



Gardul metalic



SERVICIUL DE STAT PENTRU VERIFICAREA ȘI EXPERTIZAREA PROIECTELOR ȘI CONSTRUCȚIILOR
VERIFICAT
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Verificatori: (Numele, Prenumele) (Semnătura)
Data 28 07 2014

				12A-0-PG		
				Instalatii de epurare si retele exterioare de canalizare s. Bardar, raionul Ialoveni.		
				Plan general	Faza P.E.	Plansa 7 / Planse
I.S.P.	Vasiliev					
Sp.princ.	Heilo T.			Gardul metalic. Specificația	"Cadrproiect CIS" S.R.L. mun. Chișinău	
Elabor.	Heilo T.					