

Согласовано:		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. №подл.		

Poz.	Denumirea Utilajului si a Materialelor	Modelul / Certificatul	Codul Produsului	Producator	u/m	Cant.	Greutatea 1 un., kg	Nota
	1 Utilaj Central							
	1.1 Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucla, 240 elemente, carcasa mare - Previdia C100LG	PREVIDIA-C100LG Certificate EN54-2, EN54-4 si EN54-13, EN54-21 pe toate canalele (IP/3G/GSM/PTSN)	PREVIDIA- C050SG	INIM ELECTONIX	buc.	1	10	
	1.2 Modul adresabil cu 2 intrări și 2 ieșiri pe releu (încărcare rezistivă max 5A/230VAC) cu posibilitate supervizare serie ENEA - INIM	EM322AC Certificare EN 54- 18:2010	EM322AC	INIM ELECTRONIX	buc.	6	0,1	
	2 Detectoare							
	2.1 Buton manual de semnalizare incendiu convențional -resetabil cu cheie, fără geam de sticlă, culoare roșie	IC0020 Certificare: SM SR EN54-11	IC0020	INIM ELECTRONIX	buc.	17	0,36	
	2.2 Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100	ED100 Certificare: SM SR EN54-7/- 17	ED100	INIM ELECTRONIX	buc.	49	0.09	
	2.3 Detector de temperatura adresabil protocol Enea cu izolator inclus	ED200EN 54-5:2000+A1:2002, EN 54-17:2005	ED200	INIM ELECTRONIX	buc.	3	0.09	
	2.4 Soclu pentru detectoare Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim	EB0010+EB0050 Certificare EN 54-17:2010	EB0010+EB005 0	INIM ELECTRONIX	buc.	51	0,06	
	3 Avertizoare							
	3.1 Lampa de semnalizare Horoz HL306 245 x 75 x 45 mm 220 V	Lampa de semnalizare Horoz HL306 245 x 75 x 45 mm 220 V	EXIT	Panlight	buc.	11	0,3	
	3.3 StrobSirna S9000 Sounder	S9000 Sounder	S9000 Sounder	INIM ELECTRONIX	buc.	8	0,09	
	3.4 Indicator EXIT	Indicator EXIT	Indicator EXIT	Panlight		14		
	4 Baterii							
	4.1 Acumulator Delta DTM 1207	DTM 1207	Delta DTM 1207	Delta Battery	buc.	2	2,4	
	5. Structuri de Cablare							
	5.1 Teava PVC, Ø,20, L=3000	ЛЖ ПВХ 20x3000	63920	DKC	m	450	0,315	
	6. Materiale							
	6.1 Diblu cu Surub F 3,5x50mm	Diblu cu Surub F 3,5x50mm	06541	LIDER	buc.	154	0,0030	
	6.2 Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035	20	51320	DKC	buc.	900	0.0047	
	7 Cabluri							
	7.1 Cablu JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm- FRLSLTx)-				m	450		

						04-08-2025-SI-SU				
						Gradinita "ANDRIES", amplasata or. Cimisia, str. mihail Frunze Nr.3				
Изм.	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Semnalizare Incendiu		Faza	Plansa	Planse
Elaborat	V. Dones				PE			1	1	
Sp. Principal	V. Dones									
						Specificatia Utilajului si a Materiale-lor		OP “COMBAT-SERVICE” SRL		