Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ .							
1	Прибор приемно-контрольный пожарный на 4 шлейфа	SmartLine 020/4			шт.	1		
2	Плата расширения	SmartLine 8/Z			шт.	1		
3	Модуль расширения памяти до 2000 событий	SmartLine LOG/EXP			шт.	1		
4	Плата связи с сетью Ethernet	Smart Lan /485			шт.	1		
5	Извещатель пожарный дымовой в комплекте с базой (+10%)	ID100			компл.	55		
6	Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой	IC010			компл.	1		
7	Выносной светодиодный индикатор				шт.	9		
8	Сирена для внутренней установки				шт.	5		
9	Светозвуковое устройство	SL-100			шт.	1		
10	Источник бесперебойного питания	BPS 24140			шт.	1		
11	Аккумулятор ±12В 17Ач				шт.	4		
12	Одноканальная релейная плата	REL 1INT			шт.	2		
13	Кабель, огнестойкий 1х2х0,8(+10%)	КПСЭнг(А)FRLS 1х2х0,8			м.	340,0		
14	Кабель,огнестойкий 2х1,5	ВВГнг-FRLS-2х1,5			м.	40,0		
15	Труба поливинилхлоридная Ø20	ПВХ20			м.	380,0		
16	Металлоизделия разные (крепеж)				кг.	5.0		

Проектом принято оборудование пожарной сигнализации как аналог.
Оборудование выбрать согласно стандартам EN-54,
приведенным в приложении ,,В,, Нормативные ссылки NCM E.03.03:2018 .

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Schimb	Nr.sect	Plansa	Nr.doc	Semnatura	Data
Sp.princ.		Reaboconi V.			06.24
Elaborat		Reaboconi V.			06.24

16/24-SI.SU

Proiectarea blocului alimentar si sala de mese la Gimnaziul nr.6, str. Kiev 16 mun. Balti, nr. 0300104.154

Proiectarea blocului alimentar si sala de mese la Gimnaziul nr.6

Faza	Plansa	Planse
PE	1	2

Specificatia utilajului.

,,CUBIX architecture,, SRL