

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de demontare a ascensorului existent, lucrari de montare si reglare a ascensorului nou in blocul chirurgical a IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel Mare, nr. 122**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	MAsD04A	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascensor	1,000
2	MAsD04C1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma A	1 statie	-8,000
3	MAsD04D1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 38 m, se adauga sau se scade la norma A	m	-23,000
		2. Lucrari de montare		
4	MAsB01C	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m	ascensor	1,000
5	MAsB01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C	1 statie	-8,000
6	MAsB01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C	m	-29,000
		3. Lucrari de reglare si masurari electrice		
7	1-14-026-1	Ascensor de persoane pentru cladiri administrative, pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 1000 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascensor	1,000
8	1-14-026-4	In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-026-01	1 oprire	-6,000
9	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,300
10	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,000
11	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	3,000
12	1-11-028-2	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor	1 masurare	3,000
		4. Ascensor nou		
13	Utilaj	Ascensor complet echipat pentru pacienti montat in institutiile medicale cu capacitatea de ridicare de 1275 kg viteza nominala la 1 m/s, 4 statii/5 usi de acces, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, panou de	buc	1,000

1	2	3	4	5
		dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor. Podul, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil, podeaua speciala rezistenta la uzura, usile putului din otel inoxidabil la toate statiile cu dimensiunile 1100x2000 mm, inramarea usilor putului din otel inoxidabil la toate statiile. Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, panou de comanda in cabina cu display LCD, legatura telefonica in cabina, sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS, buton de chemare cu display LCD si sistem limitat de acces la fiecare etaj, ventilare fortata in cabina, dimensiunile cabinei 1250x2200x2150 mm. Pregatirea setului de documente necesare (pasaport, proiect pentru montare) pentru darea in exploatare a ascensorului.		

Intocmit

