


УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО "Молдоватрансгаз"

 _____ Долгий Ю.Г..
 _____ 202__

**Техническое задание на закупку
 ООО «Молдоватрансгаз»**

Отдел МиГ

№ п/п	Разделы	Описание характеристик и требований к товару	
1.	Наименование товаров	Преобразователь давления	
2.	Описание товара	Предназначен для измерений абсолютного давления газа. Применяется в составе автоматических вычислительных комплексов по учету природного газа.	
3.	Количество, единица измерения товара	15 шт.	
4.	Технические характеристики товара 0 -10 кгс/см ² :	Класс точности	0,04
		Единицы измерения	кгс/см ²
		Диапазоны измерения	0 -10
5.	Дополнительные требования к товару Долговременная стабильность (не более $\pm 0,2\%$ от Pmax за 10 лет) Выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на основе протокола HART. Рабочее напряжение от 10,5 до 42,4 в постоянного тока без нагрузки. Диапазон температур: окружающей среды от -51 до 85°C; среды от -73 до 205°C Взрывозащищенное исполнение. Преобразователь давления в сборе со встроенным вентильным блоком, Тип технологического соединения 1/2 дюйма, Тип измерения Давление. Тип технологического фланца Копланарный Материал фланца Нержавеющая сталь Разделительная мембрана Нержавеющая сталь 316L Уплотнительное кольцо Стеклонаполненный ПТФЭ Заполняющая жидкость сенсоров Кремнийорганическая		

Материал корпуса	Алюминий
Резьба кабельного ввода	1/2-14 NPT
Сборка с клапанным блоком	Возможность монтажа на ранее смонтированный клапанный блок 306 Rosemount.
Сертификат огнестойкости и пылезащиты	Сертификация изделия ATEX
Сертификат калибровки	Лист калибровки и первичная поверка
Подтверждение совместимости с полевым коммуникатором модели 475.	
Ввести приборы в Реестр РМ.	

Начальник отдела МиГ



Строки Ф.В.