



| Traseu | | | Cabluri | | | | | |
|---------|--------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------|------------|
| Marcare | Inceput | Sfirsit | Conform proiectului | | | Pozat | | |
| | | | Marca si tensiune | Numarul de cablurile si sectiune | Lun-jime m | Marca si tensiune | Numarul de cablurile si sectiune | Lun-jime m |
| | | | | | | | | |
| Lj-1 | PT-356 S1 F8 | BZUM-TF-01- | АПВБ6Шп-1 | 4x120 | 100 | | | |
| Lj-2 | BZUM-TF-01- | DC-1 Stație de oxigen | АВВГнг-1 | 5x50 | 5 | | | |
| Lj-3 | BZUM-TF-01- | DC-2 Stație de compr. | АВБ6Шв-1 | 5x95 | 10 | | | |

| | |
|---|--|
| Directia generala arhitectura, urbanism si relatii funciare al Consiliului Municipal Chișinău | |
| Secției sistematizarea cercetărilor geodezice și geologice și ingineresti | |
| I.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A. | Coordonat cu conditia: 1. Pana a incepere lucrarilor de executare se va concretiza planimetria rețelor si se va invita reprezentantul R.E.C. 2. La elaborarea si intersectia cablurilor in actiune, in prealabil se vor sonda, proteja, lucrarile se vor executa manual, sub supravegherea reprezentantului R.E.C. 3. Cablurile existente in zona de executare a lucrarilor se vor preda prin act pentru integritatea sefului de lucrari 4. In zona rețelor electrice in actiune lucrarile se executa respectind cerintele tehnicii securitatii. |
| S.A. "Apă-Canal" Chișinău | |
| S.A. "MOLDTELECOM" | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|--------|--------|------|---|--|----------------------------------|-------------|--------|
| Beneficiar: IMSP Centru National ge AMUP | | | | | | Obiect nr. 0218.04.22 SB -EEF/IEI | | | | |
| | | | | | | Reparația încăperilor cu nr. cadastral 715011.185.01.002 și 715011.185.01.003 din blocul Centru de Sănătate Șaptebani situat in r-nul Rîșcani, s. Șaptebani, str. Ungheni, nr. 53 | | | | |
| Schim | Nr.sect | Foia | Nr.doc | Semnat | Data | Alimentarea cu energie electrică | | Faza PE | Plansa 3 | Planse |
| Sp. princ. Galcovscaia Elabor. Galcovscaia | | | | | | План трассы сетей 0.4кВ. Разбивочный чертеж. | | II "CANT-POVAR" tel.079576228 | | |