

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Deservirea curentă a cazanelor și spălarea , curățarea cazanelor cu substanță chimică
pentru anul 2022

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție CMV

(tipul procedurii de achiziție)

1. **Denumirea autorității contractante:** Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități com.Cocieri, r.Dubăsari
2. **IDNO:** 1007601011401
3. **Adresa:** str.Țărnelui 2 B
4. **Numărul de telefon/fax:** 024852580, 024842019
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** cp.cocieril@anas.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

N r. d/ o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificare tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1 Copertine				
	45259300-0	Deservirea lunară și în caz de urgență (situație de avarie) a cazanelor pe gaze naturale, com.Cocieri, r.Dubăsari str.Țărnelui 2 B -Cazan Oțel FND 350- 407KW din 01.10.2009 -Cazan Oțel FND-350- 407KW din 01.07.2016 -Arzător FM-50/2 D-9-210- 74 din 01.11.2010 -Arzător FM 70/2 D-9-210- 74 din 01.10.2009	luni	11	Comform Anexei (lotul 1)	
		Total Lotul 1				
		Total				25 000,00

9. **În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și dacă este cazul, numărul maxim al acestora** _____
10. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
 - 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;

- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 01.02.2022-31.12. 2022
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Original: Anexa nr.8 Specificații tehnice Anexa nr.1 Specificații de preț Anexa nr. 2	obligatoriu
2	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant	obligatoriu
3	Certificat de înregistrare a întreprinderii	Copie emisă de către Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.	obligatoriu
4	Document confirmative pentru prestarea serviciilor	Copie	obligatoriu
5	Certificat de atribuire a contului bancar -	Copie - eliberat de banca detinătoare de cont	obligatoriu
6	Declarație privind conduită etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere	Originalul F 3.4 confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.	obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, după caz _____, cuantumul %
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____ cuantumul %
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): CMV
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
În caz de urgență, situație de avarie, operatorul economic intervine în trei ore de la primirea chemării-obligator!!!!!!
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pe loturi, prețul cel mai scăzut al lotului, toate pozițiile din lot să corespundă tuturor parametrilor specificației tehnice (fără TVA) și prezentarea documentelor solicitate obligatoriu
23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>nu se aplică</u>	

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP achizitii.md

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): _____

33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____

(se specifică da sau nu)

38. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____

Bragari Anastasia

Bragari Anastasia



Executat: Mitcul Tamaara
Agatiev Tamara
Tel: 024852580

Lotul 1**Deservirea lunară (11 luni)**

Verificarea stării echipamentului cazangeriei pentru respectarea parametrilor de funcționare

- ✓ Controlul presiunii cazanului
- ✓ Controlul presiunii agent termic în sistemul de încălzire
- ✓ Verificarea stării tehnice a echipamentului de gaz al arzătorului
- ✓ Emiterea recomandării personalului de servicii pentru schimbarea parametrilor de funcționare, ajutarea la stabilirea parametrilor de funcționare.
- ✓ Consultarea personalului de serviciu pe probleme operaționale
- ✓ Verificarea etanșetății tuturor conexiunilor, echipamentelor și instrumentelor echipamentelor de gaz (scurgerile detectate trebuie reparate)
- ✓ Inspectarea și testarea supapelor de închidere a gazelor
- ✓ Test de acționare: detector de gaz și supapă de închidere a gazului.
- ✓ Verificarea performanței de automatizare a siguranței:
 - Temperatura crește peste limita stabilită
 - Verificarea arzătorului atunci când:
 - Sa stins flacăra;
 - Presiune insuficientă a gazului;
 - Presiunea aerului insuficientă;
 - Întreruperea alimentării.
 - Verificarea presostatului minim și maxim presiune a agentului termic.
 - Verificarea termostatalui de siguranță.
 - Verificarea supapei de aerisire automată.
 - Verificarea supapei de siguranță.
 - Certificarea performanțelor pompelor de circulație.
- ✓ Verificarea tensiunii.
- ✓ Inspectarea cazanului și a arzătorului în stare de funcționare.
- ✓ Inspectarea exterioară a conductei de gaze arse de la cazan la intrarea în traseul de fum al clădirii.
- ✓ Controlul presiunii aerului în vasul de expansiune.
- ✓ Controlul tirajului în coș de fum.
- ✓ Spălarea și curățarea cazanului cu substanță chimică.

Deservirea anuală (1 an, înaintea perioadei de încălzire):

- ✓ Inspectarea vizuală a stării suprafeței cazanului și arzătorului.
- ✓ Verificarea întrerupătorului minim de presiune a cazanului.
- ✓ Verificarea comutatorului de presiune maximă a cazanului.
- ✓ Controlul curentului de ionizare în timpul funcționării arzătorului.
- ✓ Controlul testării sistemului de control al cazanului.
- ✓ Inspecția vizuală a cazanului.
- ✓ Verificarea stării echipamentului de tratare a apei chimice.
- ✓ Verificarea funcționării dulapului de comandă.
- ✓ Curățarea suprafețelor de încălzire ale camerei de ardere de la contaminare.
- ✓ Verificarea și curățarea turbulizatoarelor.
- ✓ Verificarea și restabilirea izolării termice a ușii cazanului, a flanșei arzătorului și a ușii.
- ✓ Curățarea sticlei de privire din ușa cazanului.
- ✓ Verificarea enetizării a compresorilor și a furtunului de conectare.
- ✓ Verificarea și după necesitate restabilirea elementelor termoizolante a carcasei cazanului.
- ✓ Curățarea filtrelor de gaz a arzătorului.
- ✓ Controlul stării turbionilor de aer a arzătorului.
- ✓ Controlul stării supapelor rampei de alimentare cu gaz.
- ✓ Reglarea arzătorului în funcție de temperatură și compoziția gazelor de ardere cu analizator de gaz la sarcină mică și maximă conform cărții de regim.