

Specificația tehnică la servicii de deservire tehnică a echipamentelor centrale termice.

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul un.	Specificarea tehnică deplină solicitată
<p>Bunuri/Servicii:</p> <p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (Mun. Chișinău, str. Al. Hujdeu, 49</p>	<p>Cazan Erensan 290 Kw - 2 un..</p>	<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 1</p> <p>Verificarea etanșetății centralei.</p> <p>Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din încălțarea în care este montat echipamentul</p> <p>Curățarea și reglarea electroodului de aprindere</p> <p>Verificarea presiunii la combustibil</p> <p>Verificarea pompei de circulație</p> <p>Verificarea vanei cu 3 căi</p> <p>Verificarea presostatelor</p> <p>Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)</p> <p>Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)</p> <p>Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)</p> <p>Verificarea presiune apă instalație de încălzire</p> <p>Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz</p> <p>Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță</p> <p>Verificarea-curățare corp cazan</p> <p>Verificarea-curățare corp arzător</p> <p>Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra)</p> <p>Verificarea-curățare dispensor flacăra</p> <p>Verificarea-curățare ventilator aspirație aer</p> <p>Verificarea-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător</p> <p>Verificarea condensator pomire motor ventilator</p> <p>Verificarea termostat temperatura încălzire</p> <p>Verificarea termostat de siguranța totală</p>



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chişinău (or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19)</p>	<p>Cazan Vitodens 050 33 Kw – 1 un.</p>	<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 2</p> <p>Verificarea etanșetății centralei.</p> <p>Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul</p> <p>Curățarea și reglarea electrodului de aprindere</p> <p>Verificarea presiunii la combustibil</p> <p>Verificarea pompei de circulație</p> <p>Verificarea vanei cu 3 căi</p> <p>Verificarea presostatelor</p> <p>Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)</p> <p>Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)</p> <p>Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)</p> <p>Verificarea presiune apă instalație de încălzire</p> <p>Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz</p> <p>Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță</p> <p>Verificare-curățare corp cazan</p> <p>Verificare-curățare corp arzător</p> <p>Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)</p> <p>Verificare-curățare dispensor flacăra</p> <p>Verificare-curățare ventilator aspirație aer</p> <p>Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător</p> <p>Verificare condensator pornire motor ventilator</p> <p>Verificare termostat temperatura încălzire</p> <p>Verificare termostat de siguranță totală</p>
--	---	---



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chişinău (or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 107)</p>	<p>Cazan RS-55-CM 55 Kw - 1 un..</p>	<p><u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 3</u></p> <p>Verificarea etanşietăţii centralei. Verificarea etanşietăţii conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curăţarea şi reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulaţie Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalaţiei electrice (tensiunea şi alimentare) Verificarea tirajului coşului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalaţie de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranţă Verificare-curăţare corp cazan Verificare-curăţare corp arzător Curăţarea şi reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curăţare dispensor flacăra Verificare-curăţare ventilator aspiraţie aer Verificare-curăţare presostat aer şi furtunile de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostar temperatura încălzire Verificare termostar de siguranţa totală</p>
---	--------------------------------------	--



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chişinău (or. Criuleni, str. Biruinţa, 1)</p>	<p>Cazan RTn 60 Kw - 1 un..</p>	<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea etanşetăţii centralei. Verificarea etanşetăţii conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curăţarea şi reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulaţie Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalaţiei electrice (tensiunea şi alimentare) Verificarea tirajului coşului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalaţie de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranţă Verificare-curăţare corp arzător Verificare-curăţare corp arzător Curăţarea şi reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curăţare dispensor flacăra Verificare-curăţare ventilator aspiraţie aer Verificare-curăţare presostat aer şi furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranţa totală
--	---------------------------------	--



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or. Făleşti, str. Toma Ciorba 3)</p>	<p>Cazan Vitodent 050 1 24 Kw - un.</p>	<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 6</p> <p>Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul</p> <p>Curățarea și reglarea electrodului de aprindere</p> <p>Verificarea presiunii la combustibil</p> <p>Verificarea pompei de circulație</p> <p>Verificarea vanei cu 3 căi</p> <p>Verificarea presostatelor</p> <p>Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)</p> <p>Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)</p> <p>Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)</p> <p>Verificarea presiune apă instalație de încălzire</p> <p>Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz</p> <p>Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță</p> <p>Verificarea-curățare corp cazan</p> <p>Verificarea-curățare corp arzător</p> <p>Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)</p> <p>Verificarea-curățare dispensor flacăra</p> <p>Verificarea-curățare ventilator aspirație aer</p> <p>Verificarea-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător</p> <p>Verificarea condensator pornire motor ventilator</p> <p>Verificarea termostat temperatura încălzire</p> <p>Verificarea termostat de siguranța totală</p>
--	---	--



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or. Glodeni, str. Suveranității, 18)</p>	<p>Cazan Beretta Power Max - 110kw 1 un.</p>	<p><u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 7</u></p> <p>Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibili din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
--	--	--



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or. Rîșcani, str. Cotovschi, 4)</p>	<p>Cazan Bogdan 50 Kw - 1 un. Beretta 100 kw-1 un.</p>	<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr. 8</p> <p>Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
---	--	---



<p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or. Singerei str. N. Testemițeanu, 13)</p>	<p>cazan Florida 24K Wt 1 un.</p>	<p><u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 9</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare (supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare termostat pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală
---	---------------------------------------	---



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Cahul I (Or: Cahul, str. Republicii, 20),</p>	<p>Cazan Termona 50 Kw - 1 un. Cazan Termona kW-1 un. 28</p>	<p><u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 10</u> Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibili din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibili Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
--	---	---



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Cahul (or. Taraclia, str. Mira, 1)</p>	<p>Cazan Saunier Duval 24 Kw - un.</p>	<p>2</p> <p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr. 11</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pomire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală
---	--	---



<p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei CSP Cahul (or: Cantemir str. N. Testemișeanu, 3)</p>	<p>cazan FEROLI VNI 3,5 kW-1 un. cazan Airfel 35kW 1 un.</p>	<p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 2</p> <p>Verificarea etanșetății conductelor. Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului de ionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
--	--	--

<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Căușeni (or. Căușeni, str Ana și Alexandru, 16)</p>	<p>Cazan: Mator Eolo-32-4E-32kw-2 un</p>	<p>Servicii de deservire tehnică echipamentelor centralei termice nr.13</p> <p>Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tirați natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
--	---	--



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Căușeni (r. Ștefan Vodă)</p>	<p>Cazan Vizion 23 Kw - 1 um.</p>	<p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr. 14</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrozului de ionizare (supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranță totală
---	--	---



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Căușeni (or. Anenii Noi, str. Suvorov, 107)</p>	<p>Cazan Aerfel 38 Kw – 1 un Termostat-40 kw 2 un.</p>	<p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr. 15</p> <p>Verificarea etanșetății centralei termice</p> <p>Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul</p> <p>Curățarea și reglarea electrodului de aprindere</p> <p>Verificarea presiunii la combustibil</p> <p>Verificarea pompei de circulație</p> <p>Verificarea vanei cu 3 căi</p> <p>Verificarea presostatelor</p> <p>Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)</p> <p>Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)</p> <p>Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)</p> <p>Verificarea presiune apă instalație de încălzire</p> <p>Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz</p> <p>Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță</p> <p>Verificare-curățare corp cazan</p> <p>Verificare-curățare corp arzător</p> <p>Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)</p> <p>Verificare-curățare dispensor flacăra</p> <p>Verificare-curățare ventilator aspirație aer</p> <p>Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător</p> <p>Verificare condensator pornire motor ventilator</p> <p>Verificare termostat temperatura încălzire</p> <p>Verificare termostat de siguranța totală</p>
--	--	---



<p>Serviciii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice CSP Orhei (or. Orhei str. C. Negruzzi, 78)</p>	<p>cazani Rielo condexa 90k Wt 1 un. Nova Florida 90k Wt 1 un.</p>	<p>Servicii de deservire tehnice a echipamentelor centralei termice nr 16</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea etanșetății centralei Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încălzirii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului de ionizare (supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranță totală
---	--	--



<p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice CSP Orhei</p> <p>(Or.Rezina str.Scuisseva 2A)</p>	<p>Cazan Riello Condexa 90k W/T 1buc Sime 75k W/t 1buc</p>	<p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.17</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală
---	--	--



<p>Servicii de deservire tehnică echipamentelor centralei termice CSP Orhei (or.Șoldănești str.Păcii 13)</p>	<p>Cazan Termona 45 kw 2un.</p>	<p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr. 18</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală
---	---	---



<p>Servicii de deservire tehnică echipamentelor centralei termice CSP Orhei (or. Telenești str. Eugen Coca 4)</p>	<p>cazan Riello Condexa 90 kw 1 un, Nova Florida 60 kw 1 un.</p>	<p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr. 19</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibili din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului de ionizare (supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală
---	--	--



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice Sorooca (or. Drochia str. S. Lazo,9)</p>	<p>CSP cazan DigiTel Premix CPI-40SP-40kW 1 un.</p>	<p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.21 Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
---	---	---



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice Sorooca (or. Florești (bd. Victoriei 64a))</p>	<p>CSP</p>	<p>cazan Bereta 35kW-1 un.</p> <p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.22</p> <p>Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
---	------------	---



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice</p> <p>CSP Edinet (str. Pușcin, 16)</p>	<p>cazan Bereta</p> <p>48,5 kW</p> <p>1-un cazan Bereta</p> <p>50 kW</p> <p>1 un</p>	<p><u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.23</u></p> <p>Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozudului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrozudului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunile de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
--	--	---



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Edineț (or. Briceni str. Mihai Eminescu 56/1)</p>	<p>cazan Nova Florida-65kW-1 un</p>	<p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.24</p> <p>Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la traaj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
--	--	---



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Edineț (or: Ocnița, str. Sănătății 18)</p>	<p>cazan Viaduas 65 kW-1 un</p>	<p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.25</p> <p>Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibili din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibili Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrozului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
---	-------------------------------------	--



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Edinet (or. Dondușeni, svtr. Păcii, 5)</p>	<p>Cazan Solaris-50k W 1 buc</p>	<p><u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr. 26</u></p> <p>Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
--	---	--



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Ungheni (str. Cosmescu,5)</p>	<p>Cazan Sime 55 Kw - 1 un, casan Berefa 100kw 1 un.</p>	<p><u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 27</u></p> <p>Verificarea etanșității centralei. Verificarea etanșității conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea yanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispenser flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
--	--	--



<p>servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice Ungheni (Or. Calarasi, str. Bujola, 2)</p>	<p>CSP</p>	<p>Cazan Termona 50 Kw-1 un. cazan Beretta 50kw-1 un.</p>	<p><u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.28</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificarea-curățare corp cazan Verificarea-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului de ionizare(supravegere flacăra) Verificarea-curățare dispensor flacăra Verificarea-curățare ventilator aspirație aer Verificarea-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
---	------------	---	--

<p>Servicii de deservire tehnică, a echipam entelor centralei or. Hfnceşti, str. Toma Ciorbă, 2</p>	<p>Cazan Bereta 90 kWt – 1 un.</p>	<p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.29</p> <p>Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispenser flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pomire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
---	--	---



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSPHincești (or. Leova, str. Unirii, 39)</p>	<p>cazan Maxodimus 27 kW-1 un. cazan Maxodimus kW 1 un.</p>	<p><u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.30</u></p> <p>Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
---	---	--




<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Hîncești (or: Cimișlia, str, Cetatea Albă 27)</p>	<p>Cazan Aerfel 40 kW – 1 un.</p>	<p><u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.31</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibilii Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostar temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
--	---	--



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice Hîncești (or. Basarabasca str. 40 de ani ai Victoriei2)</p>	<p>CSP 45kW - 1 buc; 24kW Condexa pro - 1 buc.</p>	<p>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.32</p> <p>Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
--	--	--



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice Comrat (str, Pobeda,26)</p>	<p>CSP Cazan Airtel 15/65Kwt 2 un</p>	<p><u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr33</u></p> <p>Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalatie de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului de ionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispenser flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
--	---	--



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice Comrat (or. Ceadfr-Lunga str. Micuștin,2/3)</p>	<p>CSP cazan Ariston-24kw 2 un.</p>	<p><u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.34</u></p> <p>Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
--	---	--



<p>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice Comrat (or. Vulcănești, str. Ceapaev,4)</p>	<p>CSP</p>	<p>cazan Bereta-24kW 1-un.</p> <p><u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.35</u> Verificarea etanșetății centralei. Verificarea etanșetății conductelor de combustibili din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibili Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală</p>
<p>Suma estimativă constituie 60 000 lei fără TVA.</p>		