

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de profilaxie/mentenanță și deservire tehnică a
aparaturilor de aer condiționat

„16” martie 2021

mun. Chișinău

- 1. Autoritatea contractantă:** Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
- 2. IDNO:** 1013601000521
- 3. Obiectul achiziției:** Servicii de profilaxie/mentenanță și deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat
- 4. Cod CPV:** 50800000-3

CAIET DE SARCINI

Nr. d/o	Denumirea bunurilor / serviciilor	Cod CPV	Caracteristicile tehnice / cerințele	Cantitatea /volumul, buc, set	Altă informație
1.	Profilaxia/ Mentenanța Condiționar tip split 7000-24000 BTU	50800000-3	Verificari primare <ul style="list-style-type: none">• Stare generale unitate interna• Stare generala unitate externa• Instalare conforma cu specificatiile producatorului• Alimentare la sursa de tensiune• Functionalitatea telecomenzii sau a interfetei de comanda• Temperatura recomandata de functionare interior/exterior• Pierderi vizibile de agent frigorific• Stare sistem filtrare unitate interna• Stare sistem drenaj condens• Stare traseu si izolatie frigorifica• Stare elemente fixe - console unitate externa Proceduri standard profilaxie/mentenanta <ul style="list-style-type: none">• Curatare filtre unitate interna<ul style="list-style-type: none">– curatat de praf– curatat cu solutie antibacterii– degresat– detratat– antibacterian• Curatare evaporator unitate interna• Curatare carcasa unitate interna• Curatare condensator unitate externa• Curatare carcasa unitate externa• Tensiune electrica• Amperaj compresor• Fazaj compresor• Verificare conexiuni electrice• Verificare presiune aspiratie• Verificare si curatare electroventilator unitate interna, daca este cazul• Verificare si curatare electroventilator unitate externa, daca este cazul• Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea	44	
2.	Profilaxie/ Mentenanța Condiționar tip canal, coloană	50800000-3	Verificari primare <ul style="list-style-type: none">• Stare generale unitate interna• Stare generala unitate externa• Instalare conforma cu specificatiile producatorului• Alimentare la sursa de tensiune• Functionalitatea telecomenzii sau a interfetei de comanda• Temperatura recomandata de functionare interior/exterior	3	STULZ SSIA5FRS2 Z0000 7035

		<ul style="list-style-type: none"> • Pierderi vizibile de agent frigorific • Stare sistem filtrare unitate interna • Stare sistem drenaj condens • Stare traseu si izolatie frigorifica • Stare elemente fixare - console unitate externa <p>Proceduri standard profilaxie/mentenanta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Curatare filtre unitate interna <ul style="list-style-type: none"> – curatat de praf – curatat cu solutie antibacterii – degresat – detratat – antibacterian • Curatare evaporator unitate interna • Curatare carcasa unitate interna • Curatare condensator unitate externa • Curatare carcasa unitate externa • Tensiune electrica • Amperaj compresor • Fazaj compresor • Verificare conexiuni electrice • Verificare presiune aspiratie • Verificare si curatare electroventilator unitate interna, daca este cazul • Verificare si curatare electroventilator unitate externa, daca este cazul • Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea 		
Valoarea estimativă (fără TVA):				29 170,00

NOTĂ:

1. Daca in urma verificarilor efectuate se constata stari care pot fi corectate prin curatare, igienizare si operatiuni mecanice (strangere, largire, repositionare etc), acestea vor fi efectuate de catre echipa tehnica în faza proceduri standard profilaxie/mentenanta.

2. Daca in urma verificarilor efectuate se constata că defecțiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza proceduri standard profilaxie/mentenanta, echipa tehnică a operatorului economic va prezinta obligatoriu acte de constatare tehnica pentru fiecare unite de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice.

5. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: la necesitate, pe parcursul anului 2021;

6. Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obl. Da /Nu
1.	Oferta	Specificații de preț F4.2 și specificații tehnice F 4.1, cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Da
2.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice, cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Da
5.	Dovada deținerii conturilor bancare	Certificat de atribuire a contului bancar - copie-eliberat de banca deținătoare de cont, cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Da

7. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la:** Informația o găsiți în SIA “RSAP”;
- **pe:** Informația o găsiți în SIA “RSAP”;

8. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile;

9. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română;

10. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP” ;

Ofertele întârziate vor fi respinse.

11. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP;

Conducătorul grupului de lucru:

Igor BIVOL _____ L.Ș.