

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrari de reparatie cazangerii.

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție valoare mică

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
2. IDNO: 1018601000021
3. Adresa: mun.Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67 A
4. Numărul de telefon/fax: 022-574-519
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@ansp.gov.md
www.ansp.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică în domeniul sănătății publice
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	45300000-0	Lot 1 Servicii de întreținere a centralelor termice.				
1.1	45300000-0	Agencia Națională pentru Sănătate Publică, (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67 A, Cosmescu 3) Centrul Național de Management în sănătate (mun. Chișinău, str. Cosmescu, 3).	buc.	2	model Strebel 750 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi.	

					- verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.2	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Chișinău (mun. Chișinău, str. A. Hașdeu, 49)	buc.	2	model Eresan 290 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de	

					apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.3	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Chișinău (r-nul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19)	buc.	2	model Thermona 50 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune	

					electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.4	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Chișinău Strășeni (r-nul Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107)	buc.	2	Model Baxi 24 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a	

					plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.5	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Chișinău (r-nul Criuleni, str. Bulevardul Biruinței, 1)	buc.	2	model Ariston 60 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite.	

					- Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatură, protecție la tiraj insuficient.	
1.6	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Ungheni (str.Cosmescu 5)	buc.	1	model Sime 55 kWt model Sime 70 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrală (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrală. - Verificare funcționare termometru / manometru centrală. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatură de tur / de ACM, de fum, de supratemperatură. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatură. - Verificare deconectare centrală la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (dacă este cazul), la	

					supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.7	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Ungheni (r-nul Călărași, str. Bujolia, 2)	buc.	1	model Termona 60 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. -Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.8	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Bălți (r-nul Glodeni, str. Suveranității, 29)	buc.	3	model CSG 60 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea /	

					reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Racordare la rețelele de gaz, apa. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apa (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.9	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Bălți (or. Fălești, str.Toma Ciorba 3)	buc.	2	model Heatline NKB-124 24 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal,	

					verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.1 0	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Bălți (or. Rîșcani, str.Șevcenco 2)	buc.	2	model Bogdan 50 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor	

					de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.1 1	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Soroca (r-nul Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42)	buc.	2	Model SimeRX26-35 kWt Model Bereta 35 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat	

					pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.1 2	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Soroca (r-nul Drochia, str. Serghei Lazo, 9)	buc.	1	model Digifel 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Racordare la rețelele de gaz, apă. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM –	

					unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.1 3	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Soroca (r-nul Florești, str. Bulevardul Victoriei, 64-A)	buc.	2	model Sime 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru /	

					manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.1 4	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Edineț, str. Pușkin, 16)	buc.	2	model Termopax, PowerPlus 50 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice.	

					- Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.1 5	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Dondușeni, str. Păcii. 5)	buc.	1	model Solar 34,8 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Racordare la rețelele de gaz, apa. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de	

				automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.1 6	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Ocnița, str. Sănătății, 18)	buc.	1 model Viadrus 100 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate.	

					- Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (întrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.1 7	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Briceni, str. Mihai Eminescu, 56/1)	buc.	1	model Nova Florida 34,4 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (întrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	

1.1 8	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Orhei, str. Negruzzi, 78)	buc.	3	model Nov Florida 90 kWt 2 buc. Rielo 90 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.
1.1 9	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Telenești, str. Eugeniu Coca, 4)	buc.	3	model Altair 39 kWt 2 buc. Rielo 90 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea /

					reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.2 0	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Rezina, str. Sciuseva, 2-A)	buc.	3	model Sime 70 kWt 2 buc. Rielo 90 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal,	

					verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.2 1	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Orhei (or. Șoldănești)	buc.	4	model Termona 48 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor	

					de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.
1.2 2	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Hîncești (r-nul Hîncești, str. Toma Ciorba, 2)	buc.	2	model Airfel 60 kWt model Airfel 69 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat

					pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.2 3	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Hîncești (or. Leova)	buc.	3	model Maxoptinus 27 kWt 2 buc. Model Rielo 44 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a	

					deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.2 4	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Hîncești (r-nul Cimișlia, str. Cetatea Albă, 27)	buc.	2	model Airfel 80 kWt model Airfel 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de	

				apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.2 5	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Căușeni (r-nul Căușeni, str. Ana și Alexandru, 16-A)	buc.	3 model Maior Eolo 32 kWt 2 buc. Model Vizion 23 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație.	

					- Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.2 6	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Căușeni (r-nul Anenii Noi, str. Suvorov, 34)	buc.	2	model Termostal 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura.	

					- Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.2 7	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Căușeni (or. Ștefan Vodă)	buc.	1	model Vizion 23 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la	

					atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.2 8	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Cahul, str. Prospectul Republicii, 20)	buc.	2	model Thermona 50 kWt model Thermona 28 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării,	

					la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.2 9	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Taraclia, str. Mira, 1)	buc.	2	model Saunier 32 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.3 0	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Cantemir, str.	buc.	1	model Aertal 28 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe	

		N. Testemițeanu, 3)			sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.3 1	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Comrat, str. Pobeda, 26)	buc.	2	model Thermona 64 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Racordare la rețelele de gaz, apa. - Curățarea drumurilor de gaze arse	

					prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.3 2	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Vulcănești, str. Ceapaev, 4)	buc.	1	model 35 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în	

					parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.3 3	45300000-0	Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2/3)	buc.	2	Model Ariston 24 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat	

				pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Total valoarea estimată lot 1					160000 lei
Valoarea estimată totală					160000 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) **Pentru toate loturile;**
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite _____
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Pe parcursul anului 2021, la solicitarea beneficiarului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu _____
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica _____
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietate a
1.	Oferta formularul F3.1	Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Da
2.	Specificații tehnice potrivit modelului din (F4.1)	Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Da
3.	Specificații de preț potrivit modelului din (F4.2)	Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Da
4.	Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice.	Copie. confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Da
5.	Minim 3 ani de experiență specifică în prestarea serviciilor similare	Lista serviciilor similare prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de servicii.	Da
6.	Disponerea de utilaje, instalații, echipamente tehnice pentru prestarea serviciilor de reparare a centralelor termice pe gaze naturale	Declarație pe proprie răspundere, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Da
7.	Disponerea de personal calificat și autorizat cu permis de exercitare (cel puțin 3 persoane) pentru reglarea și punerea în funcțiune și deservire tehnică a instalațiilor de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW	Declarație pe proprie răspundere, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Da
8.	Disponibilitatea pieselor de schimb la tipurile de cazane din caietul de sarcini.	Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Da
9.	Disponibilitatea mijloacelor de transport (minim 3 mașini).	Pasapoartele tehnice a transportului, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Da
10.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Original. confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Da

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pe fiecare lot în parte și corespunderea criteriilor de calificare și selecție solicitate.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>nu se aplică</u>	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă]* indicată în SIA RSAP _____
 - pe: *[data]* indicată în SIA RSAP _____
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: indicată în SIA RSAP.
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
- Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu se aplică
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.02.2021
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	accepta
plățile electronice	accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
(se specifică da sau nu)
35. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____

Vasile Gustiuc

L.Ș.