

Documentație de atribuire
la anunțul de participare nr.4 din 15.05.2025
la procedura de achiziții nr.4 „Posturi de Reglare Gaze și regulatoare de presiune”
(Caiet de sarcini)

Obiectul achiziției: **Posturi de Reglare Gaze și regulatoare de presiune**

Numărul achiziției: **4**

Tip procedură: **Licitație deschisă**

Entitatea contractantă: **SRL ”Rotalin Gaz Trading”, Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50**

1. Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu regulatoare de presiune a gazului la SMR și PRG pentru activitatea de bază a întreprinderii de distribuție a gazelor naturale, pe teritoriul Republicii Moldova:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Unit. de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință			
					Presiune la intrare, MPa	Presiune la ieșire, MPa	Debitul m3/h, pentru fiecare regulator în parte	Direcția de curgere a gazului
1	3934000-7	Post Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor)	buc	1	0,3	3,0	1108	de la stînga la stînga
2	3934000-7	Post Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor)	buc	1	0,3	3,0	836	de la stînga la dreapta
3	3934000-7	Post Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor)	buc	2	0,3	3,0	530	de la stînga la dreapta
4	3934000-7	Post Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor)	buc	1	0,3	3,0	504	de la stînga la dreapta
5	3934000-7	Post Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor)	buc	2	0,3	3,0	412	de la stînga la stînga
6	3934000-7	Post Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor)	buc	1	0,3	3,0	256	de la stînga la stînga
7	3934000-7	Post Reglare Gaze cu 2 linii	buc	9	0,3	3,0	370	de la stînga la dreapta

8	3934000-7	Post Reglare Gaze cu 1 linie (cu spațiu pentru contor)	buc	2	0,3	3,0	10	de la stînga la dreapta
9	3934000-7	Regulator de presiune a gazelor	buc	2	3,8	250	1500	de la dreapta la stînga
10	3934000-7	Regulator de presiune a gazelor	buc	8	0,7	65	400	de la stînga la dreapta
11	3934000-7	Regulator de presiune a gazelor	buc	4	0,7	40	200	de la stînga la dreapta
12	3934000-7	Regulator de presiune a gazelor	buc	2	0,7	40	200	de la dreapta la stînga
13	3934000-7	Regulator de presiune a gazelor	buc	2	0,3	16	100	de la stînga la dreapta
Valoarea estimativă totală (lei, fără TVA): 1 549 308,00 lei fără TVA								

2. Condiții de livrare:

- termen de livrare pentru posturile de reglare : pînă la 30 de zile din momentul semnării contractului
- termen de livrare pentru regulatoarele de presiune : pînă la 10 de zile din momentul semnării contractului
- condiții de livrare: pînă la depozitul Beneficiarului: MD-2012, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50;

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor:

3.1 Dulapurile, utilajul și accesoriiile să fie noi, fără elemente reconstructive, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

3.2 Dimensiunile dulapurilor fără contor să nu depășească L=1150mm, h=1000mm, adîncimea=450mm. grosimea de perete a dulapului să fie de min. 2mm;

3.3 Partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încît să nu fie admisă acumularea precipitațiilor;

3.4 Dulapurile Posturilor de Reglare pozițiile 2-8, să fie dotate cu uși din față, dulapul Postului de Reglare poziția 1 (debitul 1108 m³/h) să fie dotat cu uși din față și din spate.

3.5 Orificiile pentru țevile de purjare-refulare precum și clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut în pereții laterali, ermetizate cu cauciuc sau alt material;

3.6 Aerisirea se va asigura prin grile de ventilare în părțile laterale ale dulapului;

3.7 Vopsirea suprafeței interioare și exterioare a dulapului și conductelor de gaze de executat în două straturi de grund și două de vopsea de calitate înaltă, rezistentă la factorii exterior;

3.8 Inscripție pe ambele părți ale dulapului "INFLMABIL GAZE".

- 3.9 Garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 luni;
- 3.10 Garanție la utilaje minim 24 luni;
- 3.11 Anexarea schemelor tehnologice a fiecarui dulap cu indicarea tuturor elementelor acestora, tipul lor, producătorul, precum și indicarea mărimilor fizice, la prezentarea ofertei;
- 3.12 Pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
- 3.13 La uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt încorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurând funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare a nivelului ușilor;
- 3.14 Spațiu interior suficient pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire, (minim 5cm de la limitele laterale a utilajului pînă la peretele dulapului);
- 3.15 Fiecare regulator de presiune trebuie să conțină filtru de tip Viledon încorporat;
- 3.16 Posturile Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor) vezi Tabel pozițiile 1-6, se vor prevedea cu: 1. Reglatoare de presiune a gazului DN 50/65, 65/80, în corespundere cu debitul de gaze solicitat pentru fiecare regulator în parte; 2. Două linii de reglare a gazului și două linii suplimentare; una - pentru contorul de evidență a gazelor și filtru cu cartuș de filtrare de tip Viledon DN 50, 80, 100 amplasat înaintea contorului, a doua linie - linia baypas pentru contor; 3. Flanșe pentru montarea/demontarea contorului de evidență a gazului DN 50, 80, 100, fără includerea contorului; 4. Robinet sferic cu 3 căi DN15; 5. Robinet sferic cu flanșe DN 100, DN 80, DN 65, DN 50, DN 20; 6. Robinet sferic cu mufe DN15; 7. Manometru 0.6MPa; 8. Manometru 60mbar.
- 3.17 Posturile Reglare Gaze cu 2 linii , vezi Tabel poziția 7, se vor prevedea cu:
1. Reglatoare de presiune a gazului DN 50/65, în corespundere cu debitul de gaze solicitat pentru fiecare regulator în parte ; 2. Filtre cu cartușe de filtrare tip “Viledon, DN 50 cu racord portfurtun , amplasate înaintea reglatoarelor, pe fiecare linie tehnologică, îmbinat prin flanșe ; 3. Robinet sferic cu 3 cai DN 15; 4. Robinet sferic cu flanșe DN 50, DN 65, DN 20; 5. Robinet sferic cu mufe DN 15; 6. Manometru 0.6MPa; 7. Manometru 60mbar.
- 3.18 Manometrele trebuie să fie verificate și marcate cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Amplasarea manometrelor înainte și după filtre, totodată după robinetele de intrare.
- 3.19 Diametrul rețelei de pînă la regulatorul de presiune (inclusive robinetii și filtrul) va fi de minim DN50 iar cel de după regulatorul de presiune va fi cu minim un diametru mai mare.
- 3.20 Toate îmbinările utilajului și accesoriilor de prevăzut prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan;
- 3.21 Cele doua linii tehnologice se vor conecta între ele în interiorul dulapului.
- 3.22 Îmbinarea rețelilor echipamentului postului de reglare cu conducta de gaze existent se va prevedea prin flanșe:
- flanșă DN50, DN 80 (intrare) – 1 buc
 - flanșă DN65, DN 80 (ieșire)– 1 buc
- 3.23 Kit pentru reparația regulatorului, cîte 2 complete pentru fiecare tip de regulator de presiune a gazelor.
- 3.24 Îmbinările reglatoarelor cu linia tehnologică, prin flanșe.
- 3.25 Fiecare regulator de presiune trebuie să conțină filtru de tip Viledon încorporat.
- 3.26 Posturile de reglare, reglatoarele și accesoriile la momentul livrării să fie însoțite de Pașaport tehnic și certificate de conformitate.

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Conform prevederilor Legislației în vigoare;

Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare;

5. Cerințe privind calculul costului/prețului:

Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

6. Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolabilitate și incapacitate de plată;
- să nu se afle în proces de lichidare;
- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
- să nu-i fie stopată activitatea;
- să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelurile în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: *descrise în p. 20 al Anunțului de participare.*

8. Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 50%; Restul achitărilor în termen de 5 zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale;
- **Penalități:** În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executorul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de - 0,1% din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL "Rotalin Gaz Trading"

Data _____

Conducătorul Grupului de lucru

Membrii grupului de lucru:

Secretarul grupului de lucru

Ihor Mankovskyi

D.Muzyka

L.Carpova

D.Avtudov

St. Paierale