Profil longitudinal.
De la p. 90 până la p. 93



Cota de jos sau a rigolei de burlan/conductei	164.40	169.50	171.40	173.30
Cota de proiect a terenului				
Cota terenului	165.80	170.90	172.80	174.70
Marcarea țevei și tipul de izolare	Ø200 PE100, PN12.5, SDR13	Ø200 PE100, PN12.5, SDR13	Ø200 PE100, PN12.5, SDR13	
Fundație	Sol natural	Sol natural	Sol natural	
Lungumea/panta	0.033 154.00	0.012 154.00	308.00	
Distanța	154.00	154.00	154.00	
Nr. căminului, punctului, unghiului curbei traseului	p. 90	p. 91	p. 92	p. 93

Plan, vezi coala 73, 74, 75

Verificator de proiecte 036
Erhan Maria
Domeniile C.J
Nr. de înregistrare a avizului 16/12.01.22
Valabil de la 31.01.2022 până la 31.01.2025

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Glodeni					68/15.12.2021 - AE		
					Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni, raionul Glodeni		
Mod.	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura			
					Rețele exterioare de apă	Faza	Coala	Coli
						PE	151	
Spec. prin.	V. Vîrlan				Profil longitudinal. De la p. 90 până la p. 93	"ACAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2022		
Efectuat	A. Lungu							

Data și semnătura
Nr. de inv. orig.