


Экспликация оборудования.

Поз.	Обозначение.	Наименование.	Кол.	Прим.
K-1	"Solida EV-7" "Sime"	Котёл чугунный секционный, твердотопливный Q= 67,0 кВт (уголь) Q= 58,0 кВт (дрова)	2	
K-2	TOP S 40/10 Фирма "WILLO" Германия	Насос сетевой воды G=4.8 м3/час H =9,8 м.в.ст., N = 0,350 кВт, однофазный	2	1 раб, 1 рез
K-3	«Star RS 25/4» Фирма "WILLO" Германия	Насос безфундаментный, рециркуляционный, (подмешивающий), G=1.0 м3/ч, H =2.0 м., с однофазным эл.двигателем N=0,033 кВт (на котлоагрегатах)	2	✓
K-4	«JET 61 м» Фирма "DAB" Италия	Насос подпиточной воды Gr=1,2 м3/ч, Hr=26.0 м.в.ст. с эл. двиг. N=0,44 кВт однофазный	1	
K-5	"Maxivarem LR 150" Италия	Расширительный бак для системы отопления и вентиляции V=150л. Pч=3.0 бар		
K-6	DOSAPHOS-250	Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом Dу-15мм	1	✓
K-7	«VGA - 20» «PNEUMATEX» Швейцария	Устройство для обескислоривания исход- ной воды Dу20 (деаэратор тип «Ventojet»)	1	
K-8	"ROMSTALL"	Бак запаса воды V=500л φ 800 H=1160мм	1	✓
K-9		Газоходы	1	
K-10	ТУД	Тележка универсальная с кузовом V=0.1м3	1	22,2
K-11	ТО	Тележка опрокидывающаяся V=0.1м3	1	24.1
K-12	БКФ-6	Насос ручной	1	на складе
K-13	СО 7Б	Компрессор передвижной Q=0,4м3/ч напор H=6x105 Па с эл.двигателем N=1,0кВт		



03/18- SM

Constructia cazangeriei la gradinita-cresa
din sat.Doina, r-l Cahul.

Mod.	Nr.part.	Foia	Nr.doc.	Semnături	Data
Sef manag.		Strateva E.			11.18
Controlat		Musteata M.			11.18
Elaborat		Musteata M.			11.18

Centrала termica .

Stadiu Plansă Planse

P.E.

5

Компановка оборудования. Газоходы.
План на отм.0.000. М1:50.

SRL "ILAOS&K"