







Индан погр.	Подпись и дата	Взамен индан
-------------	----------------	--------------

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sistemul antiincendiu.							
1	Panou de monitorizare si control 2 zone	Smart Line 020/2			compl.	1		
2	Modul GSM				buc.	1		
3	Detector receptiv la temperatura (+10%)	ID-200			buc.	20		
4	Detector receptiv la fum (+10%)				buc.	3		
5	Buton de actionare manuala				buc.	1		
6	Sirena cu stroba	IC 0020			buc.	1		
7	Sirena				buc.	2		
8	Acumulator 12B, 17Ah				buc.	2		
9	Modul de alimentare de rezerva 24B, 3A				buc.	1		
10	Cutie de distributie	УК-2П			buc.	1		
11	Cablu de putere	ВВГнг LS 3x1.5			М	50,0		
12	Cablu security	JE H(s)HFE902x2x0.8			М	180,0		
13	Tava polivinilchlorid Ø220				М	230,0		
14	Extinctor	OY-5			buc.	1		

11/2023-SI.SU		Reconstrucția crupului energetic Nr.2 la centrala termica Ghidighici, str. Statul Tării 7/A, s. Ghidighici, mun Chișinău	
Centrala Termică		Faza	Planșa
Specificatia utilitatii.		PE	1
Verificat		Reabosoni V.	04.2023
Elaborat		Reabosoni V.	04.2023

scimb. Nsect. Planşa N doc. Spimpril Data

№ 0597  
06.07.2023

REABOSONI V. REABOSONI V.

"Techno Consulting & Design" SRL  
or. Chișinău