

Tabelul cu dimensiunile și volumul suporturilor din beton.  
De la ung. 101 până la ung. 119 (A7, spre satul Hîjdieni, turnul nr. 1)

Nr. unghiului pe plan	Cotele				Unghiul în grade	Presiunea, MPa		Adîncimea pînă la conductă, h1, m	Diametrul conductei, mm	Marca suportului	Dimensiunile suportului, mm					Volumul de beton B20, m <sup>3</sup>	Tipul solului	
	Pămîntului	Radierului conductei, Rc	Apei subterane, r	Radierului suportului, Rs		de lucru	contr.				h	L	B	b	H		uscat	umed
Ung. 101	156.50	155.20	-	155.04	45°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	490	570	200	410	0.077	+	-	
Ung. 102	156.00	154.70	-	154.54	45°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	490	570	200	410	0.077	+	-	
Ung. 109	127.30	126.00	-	125.84	45°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	490	570	200	410	0.077	+	-	
Ung. 110	110.40	109.10	107.30	108.94	60°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	530	670	140	410	0.088	-	+	
Ung. 111	107.80	106.50	107.30	106.34	45°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	490	570	200	410	0.077	-	+	
Ung. 112	109.50	108.20	107.30	108.04	90°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	680	600	-	410	0.084	-	+	
Ung. 115	110.00	108.70	107.30	108.54	45°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	490	570	200	410	0.077	-	+	
Ung. 116	111.20	109.90	107.30	109.74	45°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	490	570	200	410	0.077	-	+	
Ung. 117	111.70	110.40	107.30	110.24	45°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	490	570	200	410	0.077	-	+	
Ung. 118	112.30	111.00	107.30	110.84	45°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	490	570	200	410	0.077	-	+	
Ung. 119	120.50	119.20	-	119.04	60°	1,80 2,00	1.210	90	Yr-1	160	530	670	140	410	0.088	+	-	

Volumul de beton pentru suporturi constituie 0.88 m<sup>3</sup>

Verificator de proiecte 039  
**Erhan Maria**  
Domeniile C.1  
Nr. de înregistrare a avizului 16/12.04.22  
Valabil de la 21.01.2020 pînă la 21.01.2025



*[Handwritten signature]*

În schimb. nr. de inv.

Data și semnătura

Nr. de inv. orig.

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Glodeni						68/15.12.2021 - AE				
						Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni, raionul Glodeni				
Mod	Nr. par.	Coala	Nr. doc.	Semnătura	Data	Rețele exterioare de apă		Etapa	Coala	Coli
				<i>[Signature]</i>				PE	172	
Spec. prin.	V. Virlan		<i>[Signature]</i>			Tabelul cu dimensiunile și volumul suporturilor din beton. De la ung. 101 până la ung. 119 (A7, spre satul Hîjdieni, turnul nr. 1)			"ACAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2022	
Efectuat	A. Lungu		<i>[Signature]</i>							