

Servicii de mentenanță

Este necesar de efectuat (lunar) la Instalația de stingere a incendiilor cu CO₂, din str. Decebal nr.6 mun. Chișinău, în conformitate cu prevederile contractuale și cu cerințele actelor normative în vigoare.

- Inspecție vizuală a sistemului (integritate, configurație);
- Citirea memoriei de evenimente din centrala de detecție și alarmare la incendiu;
- Verificarea prezenței de tensiune în rețeaua S.S.I.;
- Simularea funcționării S.S.I. în diferite regimuri: de la butoane, senzor, butoane deschidere, sursa alimentară, acumulator;
- Verificarea condițiilor de mediu, în care funcționează detectoarele, cu înlăturarea condițiilor de praf, umiditate, vibrații;
- Tensiuni de alimentare a surselor de bază și rezerva, măsurare cu voltmetru;
- Verificarea capacității bateriei de acumulare;
- Verificarea funcționării dispozitivelor exterioare de alarmare;
- Verificarea funcției de programare;
- Verificarea presiunii buteliilor cu CO₂;
- Verificarea timpului de evacuare (timp de întârziere a declanșării buteliilor);
- Instruirea și testarea utilizatorilor S.S.I.;
- Transmiterea informației către Centrul de monitorizare, cu personal de serviciu, 24 din 24 de ore, care în caz de declanșare a unui incendiu sau inundare nesanționată cu CO₂ a încăperilor protejate, anunță Serviciul național unic al serviciilor de urgență;
- Înscrierea tuturor operațiunilor de verificare efectuate în Registrul de evidență pentru efectuarea lucrărilor de control, verificare, revizie tehnică și reparare a Instalației automate de stingere cu CO₂ în Oficiul Centrului multifuncțional Chișinău nr.4 din str. Decebal 6.