



Nr.	Denumirea lucrarilor si volumelor de sol	Cantitatea, mc	
		Rambleu	Debleu
1	Îndiguire a suprafeței - turn de apa	122.0	-
2	Nivelarea terenului	-	-
3	Sol excendent la realizare		
4	- albiei pentru imbracamintea rutiera	-	70.0
	- transeelor fundatiilor constructiilor	-	10.0
	Total I	122.0	80.0
5	Neajuns de sol	42.0	

1. Solul excedent (surplus) la realizarea albiei pentru îmbrăcămintea rutieră si constructiilor în volum de 80.0 mc este excavat cu buldozerul si mutat la o distanta de pana la 10m.
2. Neajunsul de sol în volum de 42,0 mc se va aduce cu autobasculante de la distanta de minim 1km.
3. Compactarea solului in rambleu se va executa in straturi (cu o grosime de 0.2m) si compactat cu ruloul. Stratul urmator compactat va trece cu 0.2-0.3m in latimea stratului precedent. Solul cu umiditatea optima de compactat pana la densitatea de 1.6t/mc in limita intregii grosimi. Compactarea de efectuat cu trecerea de 8 ori a compactorului cu rulou pe fiecare strat. E necesar de efectuat analizele de laborator a compactarii fiecarui strat si de alcatuit procesul verbal al lucrarilor ascunse
4. La lucrarile de excavare si batatorire a solului se va tine cont de normativul SNIP 3.01.01-85, SNIP 3.02.01-87, SNIP 111-4-80.

+0.40	Rambleu		Hotarul de lucru
-0.20	Debleu		Acces proiectat

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Glodeni						68/15.12.2021 - B - PG			
						Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni, raionul Glodeni			
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Platforma B: turn de apă V=50m.c, H=18m	Faza	Coala	Coli
							PE	4	
Spec. prin.	E. Pluta					Plan volume de impluturi si excavari Sc 1: 500	"ACAN PROIECT" S.R.L mun. Chișinău, 2022		
Efectuat	E. Pluta								