

**Construcția rețelelor de
alimentare cu apă și a rețelelor
de canalizare în or. Cupcini, r-nul
Edinet. N02/22-B1-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-3
Stația de pompare a apelor uzate SPAU-2. Utilaj. Platforma B1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	Pret de piață	Stația de pompare a apelor uzate prefabricate din polietilena tip fagure SN8 d2000mm, H=5.06m cu două pompe submersibile Q=15.00 l/sec, H=11.46m Stația de pompare obligatoriu va fi echipată cu autocuple, gratar inox, tije de ghidare pompe inox, tije de ghidare gratar inox, ventilare naturală, ventilare forțată cu un schimb de aer de minim 5 volume de aer per ora, panou de comandă total echipat și prevăzut cu SCADA conform cerințelor Apa Canal Edinet.	set	1,000		

Obiect Constructia retelelor de alimentare cu apa si a retelelor de canalizare in or.Cupcini,r-nul Edinet. N02/22-B1-TH.SU

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Statia de pompare a apelor uzate SPAU-2. Utilaj. Platforma B1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.		Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
						Pe unitate de măsură	Total incl. sal
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Valoarea utilajului.					
1	Pret de piata	Statia de pompare a apelor uzate prefabricate din polietilena tip fagure SN8 d2000mm, H=5.06m cu doua pompe submersibile Q=15.00 l/sec, H=11.46m Statia de pompare obligatoriu va fi echipata cu autocuple, gratar inox, tije de ghidare pompe inox, tije de ghidare gratar inox, ventilare naturala, ventilare fortata cu un schimb de aer de minim 5 volume de aer per ora, panou de comanda total echipat si prevazut cu SCADA conform cerintelor Apa Canal Edinet.	set				
	12345678921	Statia de pompare a apelor uzate prefabricate din polietilena tip fagure SN8 d2000mm, H=5.06m cu doua pompe submersibile Q=15.00 l/sec, H=11.46m Statia de pompare obligatoriu va fi echipata cu autocuple, gratar inox, tije de ghidare pompe inox, tije de ghidare gratar inox, ventilare naturala, ventilare fortata cu un schimb de aer de minim 5 volume de aer per ora, panou de comanda total echipat si prevazut cu SCADA conform cerintelor Apa Canal Edinet.	buc	1,0000			