

Aprob

Inginer-șef interimar

Eremeev Valerii



CAIET DE SARCINI

Servicii de deservire tehnică a aparatelor cu gaz, ÎM "Grădina Zoologică" bd. Dacia 50/7

Nr. de ordine	Cod CPV	Denumirea serviciului	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	50531200-8	deservire tehnică a aparatelor cu gaz	9 unități	- Verificarea stării echipamentului cazangeriei și a sistemului de încălzire cu scopul respectării parametrilor de funcționare a acestora; - Verificarea stării tehnice a echipamentului de gaz al arzătorului; - Verificarea etanșeității tuturor conexiunilor a echipamentului de gaz, utilajelor și instrumentelor de măsură; - Inspectarea și controlul stării de funcționare a armăturii de închidere a gazului; - Verificarea declanșării: detectorului de gaze și a supapei de închidere a gazului; - Controlul funcționării mecanismelor de siguranță și de închidere și dispozitivelor automate de reglare și Securitate; - Verificarea siguranței a supapei de evacuare; - Examinarea exterioară a conductei de gaz de la boiler până la intrarea în coșul de fum; - Controlul funcționării dulapului de comandă; - Perioada deservirii Ianuarie-Aprilie, Octombrie-Decembrie; - Asigurarea serviciilor și efectuarea lucrărilor de deservire tehnică conform "Cerințe Minime de Securitate Privind Exploatarea Sistemelor de Distribuție a Gazelor Combustibile Naturale" HG №522 din 12.07.2017 p.687 o data in luna; - Deservirea tehnica generală semestrială (o data în 6 luni); - Deservirea tehnica anuala la începutului sezon de incalzire (o data în 12 luni); -Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase in timp de 1 ora; -Dispecerat permanent.

Nicoară Valeriu

Operator la protecția antigaz automată

