

Aprobat:
Directorul IMSP Spitalul Raional Edinet



Gutu Anatol

2022

Borderoul Nr. 3
CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat **IMSP Spitalul raional Edinet**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Spitalul raional Edinet**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie al sectiei Boli Infectioase IMSP Spitalul raional Edinet**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	54,6000
2	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	85,0000
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	133,0000
4	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	6,0000
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000
6	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	27,0000
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	27,0000
8	IC53C	Racord F d32mm 1 1/4"	buc	2,0000
9	IC35D	Teava din polietilena polipropilena armata cu fibra PN25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Tevile montate pe tavan si izolate	m	121,8500

1	2	3	4	5
		bine pentru evitarea condensarii)		
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 35x13 mm Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	121,8500
11	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Brida de fixare al tevilor, avind diametrul 32 mm)	buc	116,0000
12	IC38I	Piesa de racordare (teu 32*25*32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	52,0000
13	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Tevile montate pe tavan si izolate bine pentru evitarea condensarii)	m	170,7500
14	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 28x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	170,7500
15	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Brida de fixare al tevilor, avind diametrul 25 mm)	buc	150,0000
16	IC38B	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul de 25,0 mm	buc	78,0000
17	IC38B	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul de 25,0 mm	buc	156,0000
18	IC53A	Racord F d25mm 1/2"	buc	52,0000
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire	buc	26,0000

1	2	3	4	5
		central, avind diametrul nominal de 1/2"		
20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	26,0000
21	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	128,0000
22	IB05A	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	4,0000
23	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	10,0000
24	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	6,0000
25	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 20 elemente	buc	6,0000

In caz ca apar suspiciuni (pret, calitate etc) referitor la un produs grupul de lucru isi rezerva dreptul sa verifice suplimentar caracteristicile materialului indicat.

La solicitarea grupului de lucru se vor prezenta timp de 3 zile fisa tehnica a produsului indicat, specificatia tehnica F 4.1 si certificatele de conformitate/iso.

Daca pretul este anormal de scazut se vor aduce dovezi in forma de facturi sau conturi de plata actuale.