

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria Onițcani, raionul Criuleni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria Onițcani, raionul Criuleni**
3. Obiectul achizițiilor **”Lucrari de reparație a sistemului de incalzire la gradinita-creșă de copii ”Andrieș” din satul Onitcani, raionul Criuleni”**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volumul
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de construcții Capitolul 1.1. Aprovizionarea cu caldură și sistemul de încălzire		
1	RCsB21A k=4	Forarea mecanică a găurilor cu diametrul de pînă la 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm	buc	98,000
2	IC43A	Confecționarea și montarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin planșee, țeava avînd diametrul de 1" -2"	buc	98,000
3	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc	98,000
4	IC35A	Țeava din polipropilena armată cu fibră PN 20 de, montată, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm	m	140,000
5	IC35B	Teava din polipropilena armata cu fibra PN 20, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	90,000
6	IC35C	Teava din polipropilena armata cu fibra PN 20, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	320,000
7	IC36D	Teava din polipropilena armata cu fibra PN 20, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	12,000
8	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	562,000
9	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	562,000
10	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 3/4" inclusiv, pe	buc	100,000

1	2	3	4	5
		dibluri din PVC pe zid de caramida		
11	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	300,000
12	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,000
13	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	360,000
14	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	64,000
15	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	180,000
16	IC38A	Piesa de racordare (Racord olandez 20*1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	112,000
17	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,000
18	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	16,000
19	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	88,000
20	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1/2"	buc	112,000
21	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	8,000
22	ID04B	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	8,000
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	62,000
24	ID01A	Robinet cu cap termostatic, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	50,000
25	ID04A	Robinet de blansare cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	4,000
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000
27	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc tip 22: H*L=300*2000mm	buc	21,000
28	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc tip 22: H*L=500*700mm	buc	10,000

1	2	3	4	5
29	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc tip 22: H*L=500*1000mm	buc	17,000
30	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc tip 22: H*L=500*1600mm	buc	8,000
31	IE01C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 201-500 mp	m2	260,000
32	IE02C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 201-500 mp	m2	260,000
33	IE08C	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 201-500 mp	m2	260,000
		Capitolul 1.2. Lucrari de demontare		
34	RpID22B	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1"	buc	4,000
35	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"	buc	112,000
36	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	240,000
37	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	98,000
38	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	109,000

Primar

Maria TÎRGOLA