

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea servicii de întreținere a centralelor termice.

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție valoare mică

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

2. IDNO: 1018601000021

3. Adresa: mun.Chisinău, str. Gh. Asachi, nr. 67 A

4. Numărul de telefon/fax: 022-574-519

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@ansp.gov.md
www.ansp.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică în domeniul sănătății publice

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	45259300-0	Lot 1 Servicii de întreținere a centralelor termice.				
1.1	45259300-0	Agentia Națională pentru Sănătate Publică, (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67 A, Cosmescu 3) Centrul Național de Management în sănătate (mun. Chișinău, str. Cosmescu, 3).	buc.	2	model Strebel 750 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de	

					intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.2	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Chișinău (mun. Chișinău, str. A. Hașdeu, 49)	buc.	2	model Eresan 290 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei /	

					exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.3	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Chișinău (r-	buc.	2	model Thermona 50 kWt - Curățarea / verificarea /	

nul Ialoveni, str.
Alexandru cel Bun,
19)

reglarea arzătorului, a duzei
flăcării de veghe sau a
arzătorului pilot, verificarea
/ reglarea electrozilor de
aprindere și a electrodului
de ionizare, verificarea
termocuplei.

- Curățarea drumurilor de
gaze arse prin schimbătorul
principal, verificarea
ventilatorului / suflantei /
exhaustorului și curățarea
acestuia, verificarea și
eventual reglarea
presostatului de aer care
supraveghează funcționarea
în parametrii a
ventilatorului, a prizelor de
măsură, a furtunelor de
legătură, a tubului venturi.

- Verificare etanșeitate.

- Curățarea filtrului de
intrare a apei reci în
centrala (filtrul din aparat
pentru centralele termice)
verificarea și dacă e cazul
curățarea / gresarea vanei
cu 3 căi.

- verificarea senzorului de
sesizare a deschiderii
robinetului de ACM – unde
este cazul.

- verificarea/refacerea
pernei de aer din vasul de
expansiune.

- verificarea /refacerea
presiunii de apă din
centrala.

- Verificare funcționare
termometru / manometru
centrala.

- Verificare funcționare
pompa circulație.

- Verificare alimentare cu
tensiune electrică și a
existenței împământării
electrice.

- Verificarea sondelor de
temperatura de tur / de
ACM, de fum, de
supratemperatura.

- Verificarea funcționării
corecte a plăcii
electronice/panoului de
automatizare.

- Curățarea/verificarea
sondei de temperatura.

- Verificare deconectare
centrala la atingerea
temperaturii stabilite.

					- Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apei (dacă este cazul), la supratemperatură, protecție la tiraj insuficient.	
1.4	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Chișinău Strășeni (r-nul Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107)	buc.	2	Model Baxi 24 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrală (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrală. - Verificare funcționare termometru / manometru centrală. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de	

				ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.5	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Chișinău (r-nul Criuleni, str. Bulevardul Biruinței, 1)	buc.	model Ariston 60 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala.	2

				- Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.6	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Ungheni (str.Cosmescu 5)	buc.	model Sime 55 kWt model Sime 70 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul	2

					curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.7	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Ungheni (r-nul Călărași, str. Bujolia, 2)	buc.	1	model Termona 60 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care	

					supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. -Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.8	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Bălți (r-nul Glodeni, str. Suveranității, 29)	buc.	3	model CSG 60 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de	

				aprinde și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim).	
--	--	--	--	--	--

					- Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apei (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
I.9	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Bălți (or. Fălești, str.Toma Ciorba 3)	buc.	2	model Heatline NKB-124 24 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării	

				corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.10	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Bălți (or. Rîșcani, str.Șevcenco 2)	buc.	model Bogdan 50 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala.	2

					- Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
I.11	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Soroca (r-nul Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42)	buc.	2	Model SimeRX26-35 kWt Model Bereta 35 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de	

				sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
I.12	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Soroca (r-nul Drochia, str. Serghei Lazo, 9)	buc.	1 model Digifel 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de	

					măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apei (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.13	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Soroca (r-nul Florești, str. Bulevardul Victoriei, 64-A)	buc.	2	model Sime 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei.	

				- Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum. de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (dacă este cazul), la
--	--	--	--	---

					supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.14	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Edineț, str. Pușkin, 16)	buc.	2	model Termopax, PowerPlus 50 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare.	

					- Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.15	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Dondușeni, str. Păcii, 5)	buc.	1	model Solar 34,8 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu	

					tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.16	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Ocnîța, str. Sănătății, 18)	buc.	1	model Viadrus 100 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea	

					pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.17	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Briceni, str. Mihai Eminescu, 56/1)	buc.	1	model Nova Florida 34,4 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate.	

					- Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.18	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Orhei, str. Negruzzi, 78)	buc.	3	model Nov Florida 90 kWt 2 buc. Rielo 90 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de	

				gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție	
--	--	--	--	--	--

					la tiraj insuficient.	
1.19	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Telenеști, str. Eugeniu Coca, 4)	buc.	3	model Altair 39 kWt 2 buc. Rielo 90 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea	

					sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.20	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Rezina, str. Sciuseva, 2-A)	buc.	3	model Sime 70 kWt 2 buc. Rielo 90 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu	

					tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.21	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Orhei (or. Șoldănești)	buc.	4	model Termona 48 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea	

				pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apei (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.22	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Hîncești (r-nul Hîncești, str. Toma Ciorba, 2)	buc.	2 model Airfel 60 kWt model Airfel 69 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate.	

					- Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apei (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.23	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Hîncești (or. Leova)	buc.	3	model Maxoptinus 27 kWt 2 buc. Model Rielo 44 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei.	

				- Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (dacă este cazul), la
--	--	--	--	---

					supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.24	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Hîncești (r-nul Cimișlia, str. Cetatea Albă, 27)	buc.	2	model Airfel 80 kWt model Airfel 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare.	

					- Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.25	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Căușeni (r-nul Căușeni, str. Ana și Alexandru, 16-A)	buc.	3	model Maior Eolo 32 kWt 2 buc. Model Vizion 23 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare	

					pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.26	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Căușeni (r-nul Anenii Noi, str. Suvorov, 34)	buc.	2	model Termostal 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde	

				este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.27	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Căușeni (or. Ștefan Vodă)	buc.	I model Vizion 23 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi.	

					- Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 cai. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.28	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Cahul, str. Prospectul Republicii, 20)	buc.	2	model Thermona 50 kWt model Thermona 28 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de	

				gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție
--	--	--	--	--

					la tiraj insuficient.	
1.29	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Taraclia, str. Mira, 1)	buc.	2	model Saunier 32 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura.	

				- Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.30	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Cantemir, str. N. Testemițeanu, 3)	buc.	model Aertal 28 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării	

					electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.31	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Comrat, str. Pobeda, 26)	buc.	2	model Thermona 64 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune.	

				- verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.32	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Vulcănești, str. Ceapaev, 4)	buc.	model 35 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat	

					pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
1.33	45259300-0	Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2/3)	buc.	2	Model Ariston 24 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și	

			eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Total valoarea estimată lot 1			60000 lei	
Valoarea estimată totală			60000 lei	

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) **Pentru toate loturile;**
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite _____
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Pe parcursul anului 2020, la solicitarea beneficiarului.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020 _____
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu _____
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):
- | Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|--|---|-------------------------------|
| 1. | Oferta formularul F3.1 | Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Da |
| 2. | Specificații tehnice potrivit modelului din (F4.1) | Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Da |
| 3. | Specificații de preț potrivit modelului din (F4.2) | Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Da |
| 4. | Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice. | Copie. confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 5. | Aviz pozitiv de expertiză în domeniul securității industrial eliberat de Organismul de expertiză acreditat în domeniul securității industriale | Copie. Valabil, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Da |
16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică _____
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde, pasul minim de scădere 1%, 28.02.2020.
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pe fiecare lot în parte și corespunderea criteriilor de calificare și selecție solicitate.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>nu se aplică</u>	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* indicată în SIA RSAP _____
- pe: *[data]* indicată în SIA RSAP _____

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: indicată în SIA RSAP.
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 01.02.2020

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.02.2020

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	accepta
plățile electronice	accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Nicolae FURTUNĂ

L.Ș.