

CAIET DE SARCINI
Boiler cu două schimbatoare de caldură

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, cerințe tehnice în conformitate cu documentele de reglementare
1	Descrierea generală a bunului	Boiler cu două schimbătoare de caldură (versiune de montare pe podea).
2	Cantitatea necesară de bunuri	3 unități
3	Destinația bunurilor și scopul utilizării acestora	Pentru utilizare în sisteme complexe de alimentare cu apă caldă a clădirilor. SLP Vulcănești
4	Caracteristicile tehnice necesare ale bunului	Volum 500 l Grosimea izolației peretelui: de la 100 mm până la 110 mm Presiune maximă de lucru 8 bar Temperatura maximă a apei: 75°C Alimentare: 380V, 50Hz Puterea elementului: 9 kW Diametru de conectare: 1 inch Suprafața schimbătorului de caldură superior: 1,14 m2 Suprafața schimbătorului de caldură inferior: 1,85 m2
5	Indici de calitate și stare a produsului la etapa livrării	Livrare aparat nou, în completarea necesară pentru a fi pus în funcțiune fără cheltuieli suplimentare conform specificațiilor indicate în p.7, ambalajul original documentația necesară și certificat de conformitate pentru Republica Moldova.
6	Cerințe pentru dimensiuni, ambalaj, container, transportare și descărcarea bunurilor	Înălțime: de la 1700 mm până la 1800 mm Diametru exterior: de la 800 mm până la 900 mm Ambalare de fabrică.
7	Cerințe de completare	Tip combinat de încălzitor de apă, cu două elemente de încălzire Doi anodi de magneziu pentru protecția anticorozivă Cuplaj senzor pentru fiecare schimbător de caldură Cuplaj de circulație Termostat extern al temperaturii apei încălzite Termometru de exactitate înaltă Supapă de siguranță combinată din metal Tip montaj: podea
8	Cerințe de mentenanță pentru produse	Conform cerințelor de garanție stabilite de producător.
9	Cerințe pentru costurile de exploatare	Disponibilitatea unei întreprinderi specializate pe teritoriul Moldovei, Ucrainei sau Uniunii Europene pentru asigurarea serviciilor de întreținere sau reparare.
10	Cerințe de calitate și siguranță	Carcasă din material sintetic rezistent la uzură. Rezervor acoperit cu smalț de zirconiu rezistent la uzură, folosind tehnologia smalțului lichid.
11	Cerințe punere în funcțiune;	Conform pașaportului, instrucțiunii de exploatare stabilite de producător.
12	Cerințe pentru pregătirea personalului	Nu e necesar, în cazul prezenței unei descrieri depline și clare (în limba RO sau RU) în documentația tehnică pentru utilizarea boilerului în procesul de lucru.
13	Cerințe pentru transmitere Beneficiarului a documentației, kiturilor consumabile, pieselor și alte echipamente necesare pentru deservire	La etapa de livrare se va transmite set/seturi, conform caietului de sarcini însoțite de, documentație tehnică și certificat în conformitate cu prevederile legale ale Republicii Moldova. Locul livrării – SRL "Moldovatransgaz" str. Vadului Vodă 155, or. Chișinău.

14	Cerințe pentru servicii de mentenanță pe durata garanției și post garanție	Termenul de garanție nu mai mic de 24 de luni de la data punerii în funcțiune.
15	Cerințe privind termenul de valabilitate, termenul de păstrare, asigurarea calității.	Conform datelor indicate în documentația de însoțire, pașaport sau certificate a boilerului.
16	Certificat de conformitate CE	Conform cerințelor de certificare și calitate stabilite în Republica Moldova.