

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО "Молдоваатрансгаз"
 _____ Долгийер Ю.Г.
 _____ 202__

Техническое задание на закупку
 ООО «Молдоваатрансгаз»
 Отдел МиГ

№ п/п	Разделы	Описание характеристик и требований к товару	
1.	Наименование товаров	Термопреобразователь сопротивления.	
2.	Описание товара	Предназначен для измерения температуры газа в измерительном газопроводе. Применяется в составе автоматических вычислительных комплексов по учету природного газа.	
3.	Количество, единица измерения товара Термопреобразователь сопротивления (ДУ трубы 500мм)	8 шт. 8 шт. (длина L = 391мм)	
4.	Технические характеристики товара Термопреобразователь сопротивления.	Пределы допускаемой основной погрешности	±0,15°C
		Единицы измерения	Град.С
		Диапазоны измерения	От -60°C до + 600°C
5.	Технические характеристики товара Термопреобразователь сопротивления	Подключение ПП Клеммный блок - DIN 43762 Тип ПП- ТС, 1ЧЭ, схема 4-проводная (виброустойчивые) Диапазон измерения от -50 до 350°C Материал Нерж. Сталь ТС Pt100, 1ЧЭ, класс А, от -50 до 300 °С (от 0 до 350 °С для типов ПП 7, 9, 0)	
6.	Дополнительные требования к товару	Взрывозащищенное исполнение.	

Начальник отдела МиГ



Стройки Ф.В.